



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изх. № *КД-01-4283*

гр. Пазарджик, *17.12* 2014 г.

ДО Г-Н МИХАИЛ ФОЛЕВ
УПРАВИТЕЛ НА ФИРМА „ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ – ПАЗАРДЖИК” АД
ГР. ПАЗАРДЖИК, ОБЩ. ПАЗАРДЖИК, ОБЛ. ПАЗАРДЖИК
УЛ. „ЦАР ШИШМАН” № 7

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Бензиностанция, търговия и услуги”, в имот с идентификатор 55155.508.768 (стар идентификатор 55155.508.645), УПИ VI-645, кв. 512, по кадастралната карта на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, внесено с уведомление с вх. № КД-01-4283/15.12.2014 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ФОЛЕВ,

Във връзка с внесеното уведомление с вх. № КД-01-4283/15.12.2014 г. за горепосоченото ИП, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ. бр. 94 от 30 Ноември 2012 г.), което може да бъде прието като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.**

Инвестиционното предложение е за нова дейност: Изграждане на бензиностанция и обслужваща сграда към нея в имот с идентификатор 55155.508.768 (с площ 2832 кв.м. и стар идентификатор 55155.508.645), УПИ VI-645, кв. 512, по кадастралната карта на гр. Пазарджик.

Предвидено е бензиностанцията да разполага с три броя колонки с двустранно зареждане. Два броя колонки ще зареждат с бензин, едната колонка ще зарежда с газ. Резервоара за бензин ще бъде със вместимост 200 куб.м, а със газ 10 куб.м. Резервоарите ще бъдат под земята, ще са снабдени с помпени агрегати в комплект с ел. двигател, взривозащитени. Колонките ще бъдат под открита метална конструкция с цел незадържане на евентуално изпуснати газове. Обслужващата сграда ще разполага със санитарен възел, офис и магазинна част, в която ще се продават пакетирани хранителни продукти. Застроената площ на обслужващата сграда ще бъде 226.8 кв. м. Застроената площ на бензиностанцията ще бъде 233.7 кв. м.

Няма да се изграждат нови пътища, а ще се използват вече съществуващи.

Ще се използват съществуващи водопроводи и ел. проводни.

Имотът, обект на ИП, не попада в граници на защитени територии по смисъла на чл. 5 от Закона за защитените територии и в границите на защитени зони от мрежата НАТУРА 2000, съгласно Закона за биологичното разнообразие.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда и ИП не подлежи на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда или екологична оценка.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП „Бензиностанция, търговия и услуги”, в имот с индентификатор 55155.508.768 (стар идентификатор 55155.508.645), УПИ VI-645, кв. 512, по кадастралната карта на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, внесено с уведомление с вх. № КД-01-4283/15.12.2014 г., че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Пазарджик за промените.

Костадин Генчев
Директор на РИОСВ-Пазарджик

