



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**Министерство на околната среда и водите**  
**Регионална инспекция по околна среда и водите – Пазарджик**

Изх. № ХД-08-944.....

гр. Пазарджик 12.03. 2018 г.

**УТВЪРДИЛ:**  
**КОСТАДИН ГЕВГЕВ**  
*Директор на РИОСВ-Пазарджик*



**ДОКЛАД ЗА ИЗВЪРШЕНА ИЗВЪНРЕДНА ПРОВЕРКА**  
**НА**  
**„БИОВЕТ” АД, ГР. ПЕЩЕРА.**

**Дата на проверката:** 01.02.2018 г.

**Цел на проверката:**

Проверка във връзка с подаден сигнал на „Зеления” телефон на РИОСВ – Пазарджик за кафяво оцветяване на р. Стара при с. Бяга.

**Обхват на проверката:**

Проверка на ПСОВ „Биовет“ АД, гр. Пещера и поречието на р. Стара след гр. Пещера.

**Основна дейност на обекта:**

Инсталация с издадено комплексно разрешително Решение № 28-Н0-И0-А5-ТГ2/2016 г.

**Резултати и заключения:**

1. Извършен е оглед на поречието на р. Стара от носещ мост гр. Брацигово – с. Капитан Димитриево до мост при „Биовет“ АД, гр. Пещера.

2. При посетен мост за гр. Брацигово, р. Стара е със специфично светло кафяво оцветяване и пана в бързоходите по речното легло. Взета е водна проба: рН 8.28, разтворен  $O_2$  - 8,98 mg/l, Т - 5,7°C, ел. проводимост - 397  $\mu S/sm$

3. При ВЕЦ „Стара река“ се установи, че специфичното оцветяване се дължи в района на водохващането. Над водохващането е точката на заустване № 3 на изход вертикални утаители на ПСОВ „Биовет“ АД.

4. Взета е водна проба от точка на заустване № 3 изход вертикални утаители на ПСОВ: рН 7,68, цвят бледожълт, специфичен мирис.

5. По технологичния журнал за експлоатация на ПСОВ, няма доклад за авария или повреда на пречиствателно съоръжение

6. След точката на заустване на отпадъчните води в р. Стара преди водохващането на ВЕЦ в застойните зони има наличие на светло кафява утайка.

7. Река Стара в района на заустването на корлектори за УЧВ I и УЧВ II е без специфично оцветяване и без мътност.

8. За периода на месец януари на 08.01.2018г. е взета водна проба за собствен мониторинг, същата е изпратена за сведение до РИОСВ с писмо изх. № 587/07.02.2018 г.

**Предписания, срокове за изпълнение, отговорници:**

Няма

Сигналът е основателен, и на дружеството е съставен АУАН за превਿшение на индивидуални емисионни ограничения.