




РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околна среда и водите – Пазарджик

Изх. № КД-08-1.....

гр. Пазарджик 07.01.....2020 г.

УТВЪРДИЛ:
КОСТАДИН ГЕШЕВ
Директор на **РИОСВ-Пазарджик**



**ДОКЛАД ЗА ИЗВЪРШЕНА ИЗВЪНРЕДНА ПРОВЕРКА НА
ЗП "НЕДЖМИ ХЮСЕИН ХЮСЕИН", СВИНЕКОМПЛЕКС С. СИНИТОВО**

Дата на проверката: 09.01.2020 г. и съставен КП № 04-01/09.01.2020 г.

Цел на проверката:

Проверка във връзка с подаден сигнал на ел. поща на РИОСВ-Пазарджик за изтичане на отпадъчни води от свинекомплекса в р. Пишманка.

Обхват на проверката:

Проверка на коритото на р. Пишманка и производствената площадка на ЗП "НЕДЖМИ ХЮСЕИН ХЮСЕИН", оператор на инсталация за интензивно отглеждане на свине майки и прасета за угояване, с издадено КР № 574-Н0/2019 г.

Основна дейност на обекта:

Инсталация за интензивно отглеждане на свине майки и прасета за угояване, с издадено КР № 574-Н0/2019 г.

Резултати и заключения:

1. От извършения оглед на площадката на свинекомплекса се установи, че отпадъчните води от боксовите помещения постъпват в земно-насипна лагуна изолирана с геомембрана ПЕВП. Съоръжението е запълнено на около 15 % от максималния капацитет. Не се констатираха течове или разливи на отпадъчни води от площадката на свинекомплекса към коритото на р. Пишманка.

2. Извършен е оглед на коритото на р. Пишманка, при което е установи, че водите на реката са с повишена мътност след заустващите градски колектори, отвеждащи водите от промишлената зона на гр. Пазарджик.

Предписания, срокове за изпълнение, отговорници:

Няма

На основание направените констатации се счита, че подадения сигнал е неоснователен.