



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изх. № БЗ-01-1657

гр. Пазарджик, 28.05 2015 г.

ДО

Г-Н Б. ИВАНОВ

„ЕВН БЪЛГАРИЯ – ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ” ЕАД

РЪКОВОДИТЕЛ НА КЕЦ БЕЛОВО

ГР. БЕЛОВО, УЛ. „ОСВОБОЖДЕНИЕ” № 41

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за определяне на КЛСН за нов БКТП, в землището на с. Габровица, община Белово през имот 000091 (общинска собственост), община Белово, област Пазарджик”, внесено с уведомление с вх. № КД-01-1657/18.05.2015 г. и допълнителна информация с вх. № КД-01-1657/21.05.2015 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИВАНОВ,

Във връзка с внесеното уведомление с вх. № КД-01-1657/18.05.2015 г. за горесцитираното инвестиционно предложение и допълнителна информация с вх. № КД-01-1657/21.05.2015 г., на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.)*, което може да бъде прието като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение „Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за определяне на КЛСН за нов БКТП, в землището на с. Габровица, община Белово през имот 000091 (общинска собственост), община Белово, област Пазарджик” попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Предмет на ИП е реализиране на трасе на подземна кабелна линия средно напрежение (КЛСН) за нов БКТП в землището на с. Габровица, община Белово, област Пазарджик.

Проектното трасе на кабелната линия ще започне от ТП-2-160 kVA срещу ос. Т. 55, след което пресичайки пътя ще премине от дясната страна между пътя и стоманобетонните стълбове ниско напрежение до ос. т. 57. От края на регулацията трасето на подземната линия се насочва на юг в обхвата на път IV клас – ПИ 000091 до регулацията на с. Габровица. Засегнатата със сервитута площ е 0,730 дка общинска публична собственост. Част от трасето на кабелната линия ще преминава в определеното трасе за КЛНН.

Трасето ще бъде изпълнено с кабел тип NA2XS(F)2Y3x1x185, който ще се положи подземно на необходимата дълбочина. Общата дължина на електропровода ще е 366 м., в път IV клас (транспортна територия), собственост на община Белово.

При изкопните работи ще се генерират земнонаситни отпадъци, които след това ще бъдат използвани за обратното запълване на изкопите.

Трасето, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*, както и в границите на защитени зони по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие*.

Най-близко разположената защитена зона BG0000304 „Голак“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приета от Министерски съвет с решение № 661 от 16.10.2007 (ДВ, бр. 85 от 23.10.2007 г.) до имот 000091, землище на с. Габровица, община Белово, отстои на не повече от 0,53 km.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)* и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП, при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, а именно защитена зона BG0000304 „Голак“. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното ИП „Подобен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за определяне на КЛСН за нов БКТП, в землището на с. Габровица, община Белово през имот 000091 (общинска собственост), община Белово, област Пазарджик“ е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС**.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове**.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

С уважение,

КОСТАДИН ГЕЛПЕВ
Директор на РИОСВ – Пазарджик

