



## РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изм. № ... *КД-01-2135* ...

гр. Пазарджик, ... *02.07.* ... 2015 г.

ДО

**ОБЩИНА БЕЛОВО**

ГР. БЕЛОВО, ОБЩ. БЕЛОВО, ОБЛ. ПАЗАРДЖИК

УЛ. „ОРФЕЙ“ № 4А

**Относно:** Инвестиционно предложение (ИП) „Довършване на дейностите по СМР на обект: „Зониране и реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на кв. Малко Белово“, по плана на гр. Белово, общ. Белово, обл. Пазарджик, внесено с уведомление с вх. № КД-01-2135/22.06.2015 г.

Във връзка с внесеното уведомление с вх. № КД-01-2135/22.06.2015 г. за горепосоченото ИП, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ. бр. 94 от 30 Ноември 2012 г.), което може да бъде прието като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от *Наредбата за ОС*.

Инвестиционното предложение е във връзка с изготвянето на проект от община Белово: „Актуализация на проект за зониране и реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа – кв. Малко Белово, община Белово“. С този проект община Белово цели да анализира извършената работа и строителство през 2008 г. и да се вземе експертно мнение за довършване на проекта. С горепосочения проект, се предлага ново техническо решение, обхващащо:

- Подмяна на останалата стара улична мрежа на населеното място с дължина 1278 м.
- Преоборудване на съществуващата Помпена станция „Малко Белово“, с монтаж на две групи помпи за ниска и висока зона.
- Довършване и оборудване на построения в груб строеж преди 1989 г. водоем НР НЗ (ниска зона) с обем 200 куб. м. за обособената ниска зона на квартала.
- Подмяна на трасетата от ПС до НР-НЗ с дължина 237 м. и от него до ВВМ ниска зона на квартала с дължина 749 м.
- Предвижда се подмяна на работещия, силно амортизиран тласкален водопровод с дължина 3125 м.
- Предвижда се изграждане на две допълнителни шахти с регулатори за налягане.
- Предвижда се подмяна на старите азбестоциментови, стоманени и поцинковани улични водопроводи с нови, както и подмяна на всички сградни водопроводни отклонения в техните участъци.

Обектът на ИП, **не попада** в граници на защитени територии по смисъла на чл. 5 от *Закона за защитените територии* и в границите на защитени зони от мрежата НАТУРА 2000, съгласно *Закона за биологичното разнообразие*.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на *Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда* и ИП не подлежи на регламентираните по реда на *глава шеста* от него процедури по *оценка на въздействието върху околната среда* или *екологична оценка*.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП, при осъществяването му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС Ви* уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното ИП „Довършване на дейностите по СМР на обект: „Зониране и реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на кв. Малко Белово“, по плана на гр. Белово, общ. Белово, обл. Пазарджик, внесено с уведомление с вх. № КД-01-2135/22.06.2015 г. е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС**.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове**.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Пазарджик за промените.

Костадин Гешев

Директор на РИОСВ-Пазарджик

