



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изх. № ... *КА-01-3485*

гр. Пазарджик, ... *15.10* ... 2014 г.

ДО

Г-Н ЮРИ СТАНЧЕВ ПАПАЗОВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА „ХЛЕБМАШ КОМЕРС – 95”

ГР. ПАЗАРДЖИК, УЛ. „СТРАНДЖАТА” № 21

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Модулна бензиностанция в ПИ с идентификатор 55155.528.110, съставляващ УПИ II – хлебозавод, кв. 6, по плана на гр. Пазарджик, община Пазарджик, област Пазарджик”, внесено с уведомление с вх. № КД-01-3485/06.10.2014 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПАПАЗОВ,

Във връзка с внесеното уведомление с вх. № КД-01-3485/06.10.2014 г. за горещитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.)*, което може да бъде прието като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение „Модулна бензиностанция в ПИ с идентификатор 55155.528.110, съставляващ УПИ II – хлебозавод, кв. 6, по плана на гр. Пазарджик, община Пазарджик, област Пазарджик” попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

ИП предвижда да се изгради модулна бензиностанция в ПИ с идентификатор 55155.528.110, съставляващ УПИ II – хлебозавод, кв. 6, по плана на гр. Пазарджик, община Пазарджик, област Пазарджик, за зареждане на автомобили, собственост на възложителя със светло гориво – дизел. Съоръжението ще се обслужва през съществуваща вътрешна улица в имота. Модулът ще се монтира на предварително изготвена и нивелирана бетонова площадка. Бензиностанцията тип „Модулен” включва следното технологично оборудване и съоръжения: двустенен стоманен резервоар за светло гориво, горивораздавателна колонка – единична, вливно устройство, нивомерна система, арматура и тръбопроводи, метална рама. Тръбопроводът за течната фаза е изведен в шкаф, където е монтирана възвратна клапа, спирателен кран и адаптор за пълнене с капачка. Противопожарната безопасност на обекта е осигурена от водоизточник с пожарен спирателен кран, намиращ се на около 12 м. на север от модулната бензиностанция.

С цел електрическо захранване на обекта е сключен предварителен договор с „ЕВН България Електроразпределение“ АД, КЕЦ Пазарджик, докато захранването с вода е съществуващо. Отпадъчни води няма да бъдат формирани.

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*, както и в границите на защитени зони по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие*.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)* и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП, при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС Ви* уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното ИП „Модулна бензиностанция в ПИ с идентификатор 55155.528.110, съставляващ УПИ II – хлебозавод, кв. 6, по плана на гр. Пазарджик, община Пазарджик, област Пазарджик“ е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от *Наредбата за ОС*.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта** от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

С уважение,

КОСТАДИН ГЕНЕВ
Директор на РИОСВ – Пазарджик

