



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изх. № ... *КД-01-401*

гр. Пазарджик, . *15.02.* 2016 г.

ДО

Г-Н СЕРБОЖА НИКОЛОВ ЛАЗАРОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО

С. ЛЕСИЧОВО, УЛ. „НИКОЛА ЧОЧКОВ“ № 11 - 13

ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Реконструкция и рехабилитация на вътрешната водопроводна мрежа в сели Щърково, община Лесичово, област Пазарджик“, внесено с уведомление с вх. № КД-01-401/04.02.2016 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЛАЗАРОВ,

Във връзка с внесеното уведомление с вх. № КД-01-401/04.02.2016 г. за горесцитираното инвестиционно предложение и на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.)*, което може да бъде прието като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение „Реконструкция и рехабилитация на вътрешната водопроводна мрежа в сели Щърково, община Лесичово, област Пазарджик“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

С настоящето ИП се предвижда да се извърши реконструкция и рехабилитация на вътрешната водопроводна мрежа на село Щърково, община Лесичово, както и на най- често авариралите сградни водопроводни отклонения. Инвестиционното предложение „Реконструкция и рехабилитация на вътрешната водопроводна мрежа в сели Щърково, община Лесичово, област Пазарджик“ съответства на приоритетите на Общински план за развитие на община Лесичово 2014 – 2020 г.

Предвижда се подмяна на цялата водопроводна мрежа. Съществуващата водопроводна мрежа е от азбестациментови тръби, които са много стари, амортизирани и канцерогенни при рушенето им. В проекта се запазват подменените до момента участъци с тръби РЕ. Предвидено е водопроводната мрежа да бъде изпълнена от полиетиленови тръби с висока плътност РЕ – HD тип 100 за PN 10, които да отговарят на БДС EN 12201. Използваните тръби ще са с диаметър Ø160 мм. до Ø 63 мм.

Дължината на водопроводната мрежа, която ще се реконструира по настоящият проект е 11 387 м., като се запазва съществуващият с ПЕВІІ водопровод.

При извършване на изкопните работи, за изпълнение на новопроектираната водопроводна мрежа на с. Щърково ще се разруши ивицата асфалтова настилка на съществуващите улици, по чието трасе минава водопровода. Отпадъците, в зависимост от техният вид, свойства и състав, ще се транспортират и третира по начин, който няма да възпрепятства тяхното последващо оползотворяване.

Трасето, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*, както и в границите на защитени зони по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие*.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)* и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП, при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС Ви* уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното ИП „Реконструкция и рехабилитация на вътрешната водопроводна мрежа в сели Щърково, община Лесичово, област Пазарджик “ е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

С уважение,

КОСТАДИН ГЕВГЕВ
Директор на РИОСВ-Пазарджик

