



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изх. № КД-01-579

гр. Пазарджик, 07.02 2016 г.

ДО

Г-Н НИКОЛАЙ ГРИГОРОВ

„ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ“ ЕАД

РЪКОВОДИТЕЛ НА КЕЦ ВЕЛИНГРАД

ГР. ВЕЛИНГРАД, УЛ. „ЛИЛЯНА ДИМИТРОВА“ № 20 А

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Трасе на нова подземна кабелна линия средно напрежение 20 KV за електрозахранване на ПИ 02837.6.328 и кабелна линия НН от нов БКТП в ПИ 02837.6.328 до нов КРШ в ПИ 02837.6.917, местност „Еньов камък“, по кадастралната карта на гр. Батак, община Батак, област Пазарджик“, внесено с уведомление с вх. № КД-01-579/17.02.2016 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГРИГОРОВ,

Във връзка с внесеното уведомление с вх. № КД-01-579/17.02.2016 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.)*, което може да бъде прието като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение „Трасе на нова подземна кабелна линия средно напрежение 20 KV за електрозахранване на ПИ 02837.6.328 и кабелна линия НН от нов БКТП в ПИ 02837.6.328 до нов КРШ в ПИ 02837.6.917, местност „Еньов камък“, по кадастралната карта на гр. Батак, община Батак, област Пазарджик“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Предмет на ИП е изграждане на трасе за полагане на нова подземна кабелна линия 20 kV и трасе на кабелна линия НН за присъединяване към съществуващата електроразпределителна мрежа на ИП на възложителя за ПИ 02837.6.328 по КК на гр. Батак.

Съгласно представеният ПУП – ПП общата дължина на новото трасе на електропровода 20 kV е 523 м. То е проектирано да започне от БКТП „Еньов камък“ в ПИ 02837.6.276 и в сервитута на местен път от КК на гр. Батак – 02837.6.917 да достигне до ПИ 02837.6.328, където ще се изгради нов БКТП.

Общата дължина на новото трасе на електропровода НН е 333 м. Съгласно представеният ПУП – ПП то е предвидено да започне от нов БКТП в ПИ 02837.6.328 и в сервитута та местен път от КК на гр. Батак – 02837.6.917 да достигне до нов КРШ в същият имот.

Отпадъците, формирани вследствие от реализацията и експлоатацията на ИП, ще се третират, съгласно законовите разпоредби.

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*, както и в границите на защитени зони, по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие*.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)* и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното ИП „Трасе на нова подземна кабелна линия средно напрежение 20 KV за електрозахранване на ПИ 02837.6.328 и кабелна линия НН от нов БКТП в ПИ 02837.6.328 до нов КРШ в ПИ 02837.6.917, местност „Еньов камък“, по кадастралната карта на гр. Батак, община Батак, област Пазарджик“ е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от *Наредбата за ОС*.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

С уважение,

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ – Пазарджик

