



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изх. № РД-01-69.....

гр. Пазарджик, 13.01..... 2015 г.

ДО

ФИРМА ЕТ „ГРИЙН ТЕХ – ТЕОДОРА ПАУНОВА”

ГР. БРАЦИГОВО, ОБЩ. БРАЦИГОВО, ОБЛ. ПАЗАРДЖИК

УЛ. „Г. ПЕТКОВ” № 6

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на трасе на електропровод за захранване на поземлен имот (ПИ) № 007166”, м. „Потока”, в землището на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик, внесено с уведомление с вх. № КД-01-69/09.01.2015 г.

Във връзка с внесеното уведомление с вх. № КД-01-69/09.01.2015 г. за горепосоченото ИП, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ. бр. 94 от 30 Ноември 2012 г.), което може да бъде прието като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на трасе на електропровод за захранване на ПИ № 007166, м. „Потока”, в землището на гр. Пещера.

Предложението е трасето за ел. снабдяване да започне от южната граница на ПИ № 11059 (ведомствен път), да премине през ПИ №№ 11026, 11001, 000003, 13031, 13032, 13006, 13007, 13175 и 13174 и да завърши на границата с ПИ 007166, който ще бъде захранен. Трасето ще бъде с обща дължина 635 м.

При реализацията на инвестиционното предложение няма да се изгражда нова пътна инфраструктура.

Имотът, който ще бъде захранен и трасето на електропровода, **не попадат** в граници на защитени територии по смисъла на чл. 5 от *Закона за защитените територии* и в границите на защитени зони от мрежата НАТУРА 2000, съгласно *Закона за биологичното разнообразие*.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на *Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда* и ИП не подлежи на регламентираните по реда на *глава шеста* от него процедури по *оценка на въздействието върху околната среда* или *екологична оценка*.

С оглед горейзложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП, при осъществяването му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000”. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното ИП „Изграждане на трасе на електропровод за захранване на поземлен имот (ПИ) № 007166”, м. „Потока”, в

землището на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик, внесено с уведомление с вх. № КД-01-69/09.01.2015 г. е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Пазарджик за промените.

Костадин Гешев

Директор на РИОСВ-Пазарджик

