



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изх. № ... *КД-01-733* ...

гр. Пазарджик, ... *М. 03.* ... 2015 г.

ДО

ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

ГР. ВЕЛИНГРАД, ОБЩ. ВЕЛИНГРАД, ОБЛ. ПАЗАРДЖИК

БУЛ. „ХАН АСПАРУХ“ № 35

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Реконструкция на водопроводните и канализационните клонове по бул. „Съединение“, по КKKP на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик, внесено с уведомление с вх. № КД-01-733/05.03.2015 г.

Във връзка с внесеното уведомление с вх. № КД-01-733/05.03.2015 г. за горепосоченото ИП, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ. бр. 94 от 30 Ноември 2012 г.), което може да бъде прието като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Инвестиционното предложение предвижда реконструкция на водопроводните и канализационните клонове по бул. „Съединение“, по КKKP на гр. Велинград. Ще бъдат подменени следните клонове:

- От „Клептуза“ за с. Драгиново - от DN350e на DN355PENH
- От „Легоринец“ от DN250e на DN280 - 200PENH - Клон 1
- От „ПСПВ“ към кв. „Каменица“ от DN250e на DN250PENH

По булеварда са предвидени подмяна на старите и амортизирани разпределителни водопроводи и нови такива с цел по равномерно разпределяне на водата към консуматорите и по добра работа на главните клонове.

Предвидена е подмяна на съществуващ дървен водопровод DN200/80w на DN110GFR-PP-R.

Към прилежащите на бул. „Съединение“ улици са предвидени връзки със спирателни кранове до 3 м. навътре към улицата. Сградните водопроводни отклонения са предвидени да се изпълнят от разпределителните водопроводи.

Предвидени са противопожарни хидранти през 150 м. По главните водопроводи са предвидени автоматични въздушници на най-високите места. Предвидени са оттоци (задължителни пожарни хидранти) в най-ниските места на водопроводите.

Запазва се съществуващата пътна инфраструктура. По време на строителството и експлоатацията ще се използва съществуващата улична, ВиК и електроразпределителна инфраструктура.

Обектът на ИП, не попада в граници на защитени територии по смисъла на чл. 5 от Закона за защитените територии и в границите на защитени зони от мрежата НАТУРА 2000, съгласно Закона за биологичното разнообразие.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда и ИП не подлежи на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда или екологична оценка.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП, при осъществяването му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното ИП „Реконструкция на водопроводните и канализационните клонове по бул. „Съединение“, по КККР на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик, внесено с уведомление с вх. № КД-01-733/05.03.2015 г. е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Пазарджик за промените.

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ-Пазарджик

