



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околна среда и водите – гр.Пазарджик

Изх. № РД-10-4728
гр. Пазарджик, 24.10. 2012 г.

УТВЪРДИ:



ИНЖ.НИКОЛАЙ ЛУЛОВ

Директор на РИОСВ-Пазарджик

**ДОКЛАД ЗА ИЗВЪРШЕНА КОМПЛЕКСНА ПРОВЕРКА НА
„ИНФОРМАЦИОННИ НОСИТЕЛИ” АД, ГР. ПАЗАРДЖИК**

На основание Заповед № РД-08-23/12.03.2012г. на Директора на РИОСВ Пазарджик за изпълнение на Инструкцията за планиране и отчитане на контролната дейност за 2012г. утвърдена от Министъра на околната среда и водите се извърши комплексна проверка от експерти на РИОСВ - Пазарджик.

I. Цел на проверката:

Основна цел на проверката е установяване нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията, заложи в Закона за опазване на околната среда и подзаконовите нормативни актове.

II. Основна дейност на обекта :

Дружеството извършва следните основни дейности: водоснабдяване, електроснабдяване, поддържане на пътната инфраструктура, озеленяване, отвеждане и пречистване на отпадъчните води от предприятията разположени в индустриалния парк. „Информационни носители” АД не извършва производствена дейност.

III. Проверени инсталации и дейности:

1. Пречиствателна станция за отпадъчни води;
2. Зелени пространства от индустриалния парк и пътна инфраструктура;
3. Резервоари за течни химични вещества;
4. Водопроводна и канализационна система.

IV. Констатации от проверката по компоненти и фактори:

1. Компонент “ Въздух”

„Информационни носители ”АД не извършва производствена дейност и не попада в обхвата на Закона за чистотата на атмосферния въздух.

2. Компонент „Води”

Водоснабдяването на обекта се осъществява от собствени водоизточници – за питейно – битови нужди, съгласно разрешително за водовземане № 31510003/08.03.2007г. и за промишлени цели разрешително за водовземане № 31530220/01.11.2011г.

Разрешени водни количества:

- | | |
|--|------------------|
| - Средно денонощно водно количество за питейни нужди | - 560 куб.м. |
| - Средно денонощно водно количество за промишлени цели | - 870 куб.м. |
| - Средно годишно водно количество за питейни нужди | - 204 000 куб.м. |
| - Средно годишно водно количество за промишлени цели | - 3150000 куб.м. |

Използвани водни количества :

- | | |
|--|------------------|
| - Средно денонощно водно количество за питейни нужди | - 110 куб.м. |
| - Средно денонощно водно количество за промишлени цели | - 600 куб.м. |
| - Средно годишно водно количество за питейни нужди | - 40 000 куб.м. |
| - Средно годишно водно количество за промишлени цели | - 200 000 куб.м. |

На територията на обекта има разделна канализационна система от която се се формират два потока отпадъчни води:

- Зустване № 1: битово-фекални отпадъчни води и химично замърсени отпадъчни води след пречиствателна станция.
- Заустване № 2: Условно чисти производствени и охлаждащи отпадъчни води.

От Басейнова дирекция «ИБР», гр. Пловдив е издадено разрешително за заустване № 33140129/11.09.2012г. с индивидуални емисионни ограничения по показатели: БПК 5 , неразтворени вещества, цианиди/общи и свободни/, мед, хром/шествалентен/, никел и нефтопродукти.

Технологичната схема на пречистване на отпадъчните води е следната:

- **За химически замърсените отпадъчни води** : сборна шахта с ПС, неутрализационни басейни - 3бр. Редукция на хром /шест валентен /с натриев бисулфид в кисела среда , неутрализация и утаяване на хром /тривалентен / и останалите метали.

- **За битово-фекалните отпадъчни води**: решетка сборна шахта с ПС , биоров с аерационна четка , вторичен утайтел с рецикулация на ативната утайка и хлораторно.

Пречистените битово-фекални и химически замърсени води постъпват в общ колектор заустен в р. Тополница – втора категория водоприемник .

Пречиствателните съоръжения са в добро техническо състояние и достигат степен на пречистване отговаряща на индивидуалните емисионни ограничения.

Редовно се води и попълва експлоатационен журнал за състоянието на отделните съоръжения, технологичните параметри на вход и изход за всяко съоръжение от технологичната схема .

Не се установиха течове и разливи на територията на ПСОВ и целия индустриален парк стопанисван от «Информационни носители» АД.

3. Фактор „Опасни химични вещества и смеси”

На територията на пречиствателната станция за отпадъчни води се съхраняват и употребяват сярна киселина и хидратна вар.

Хидратната вар се съхранява в оригинални опаковки на закрита площадка.

Сярната киселина се съхранява в метален резервоар на метални основи, без обваловка или събирателно съоръжение за евентуални течове или разливи.

4. Фактор „Отпадъци”

От извършения оглед се установи наличие на опасни опаковки, замърсен канал за смяна на двигателни масла с изграден кало-маслоуловител.

На пречиствателната станция в тампонирани земно-насипни лагуни се съхраняват утайки с код 190813 /утайки съдържащи опасни вещества от други видове пречистване на промишлени отпадъчни води /.

На дружеството е издаден е регистрационен документ с № 07 - РД-074-00/09.07.2007г. за дейности за временно съхранение и транспортиране на неопасни отпадъци – събрани от юридическите лица опериращи на площадката.

Дружеството разполага с договор за приемане на отпадъци от района на дружеството и ги извозва на общинско депо.

V. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници:

1. Да се извърши класификация на отпадъците от опасни опаковки, масла и утайки от кало-маслоуловителя, които се образуват от дейността, съгласно Наредба № 3 за класификация на отпадъците /ДВ44/2004 г./

Срок: 17.11. 2012г.

Отг. Изпълнителен Директор

2. Да се предприемат мерки за почистване на открит канал за смяна на масла и да се уведоми РИОСВ за изпълнението на даденото предписание.

Срок: 17.11. 2012г.

Отг. Изпълнителен Директор

3. Да се предприемат технически мерки с цел да не се допуска попадане на сярна киселина в почвата или водите и да се събират евентуални разливи на сярна киселина.

Срок: 20.11. 2012г.

Отг. Изпълнителен Директор

4. Да се отразяват в експлоатационния журнал на ПСОВ количествата на пречистените химично замърсени води.

Срок: 17.11. 2012г.

Отг. Изпълнителен Директор

VI. Съответствие, последващ контрол:

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване. За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка по компоненти, при необходимост на място и/или по документи.

Изготвил:

/инж. Т. Велов/

Директор дирекция „КОС”

/инж. Д. Далакчиев/