



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околна среда и водите – гр.Пазарджик

Изх. № КА-10-2262

гр. Пазарджик, 22.06. 2014 г.

УТВЪРДИЛ :

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ-Пазарджик



ДОКЛАД ЗА ИЗВЪРШЕНА КОМПЛЕКСНА ПРОВЕРКА НА ГРАДСКА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ /ГПСОВ/, ОПЕРАТОР „ВИК”ЕООД В ЛИКВИДАЦИЯ, ГР. ПАЗАРДЖИК

Дата на проверката: 19.06.2014 г.

Цел на проверката:

Основна цел на проверката е установяване нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията, заложи в Закона за опазване на околната среда и подзаконовите нормативни актове.

Констатации от проверката по компоненти и фактори:

Компонент “ Въздух”

Обектът е източник на неорганизиран емисии в атмосферния въздух /метан, сероводород и амониак/.

Неорганизираните емисии формиран от механичното стъпало на ГПСОВ се улавят от аспирационна система и се третира в специално изградена обезмерисителна инсталация с биологичен филтър.

В доклада на оператора по Регламент 166/2006г. на ЕО са отразени въпросните неорганизиран емисии.

Компонент „Води”

ГПСОВ е изградена по конвенционална технологична схема за биологично пречистване, при която се третира въглеродната замърсеност на отпадъчните води, измервана с БПК5 и не е предвидено решение за третирането на биогенната замърсеност – азот и фосфор. Предвижда се изграждане на допълнително стъпало за пречистване на отпадъчните води по отношение на биогенни елементи – азот и фосфор.

Технологичната схема на пречистване на отпадъчните води е следната:

- Решетки- груби и финни;
- Аеруем пясъкозадържател;
- Първични радиални утаители;
- Биобасейн с пневматична аерация;
- Вторични радиални утаители

- Озонаторна станция

От Басейнова дирекция «ИБР», гр. Пловдив е издадено разрешително за заустване № 33140041/27.01.2009г. с индивидуални емисионни ограничения по показатели:

Активна реакция, БПК 5, неразтворени вещества, ХПК, общ азот, общ фосфор, цианиди /общи и свободни/, мед, хром/шествалентен/, никел, живак, цинк, кадмий, феноли и нефтепродукти.

От извършения емисионен контрол и ежесечно представните протоколи за проведен собствен мониторинг на отпадъчните води не са установени превишения на индивидуалните емисионни ограничения.

Пречиствателните съоръжения са в добро техническо състояние, технологичната схема на пречистване е напълно автоматизирана и работи на автоматичен режим.

Редовно се води и попълва експлоатационен журнал за състоянието на отделните съоръжения, технологичните параметри на вход и изход за всяко съоръжение от технологичната схема.

Количеството на пречистените отпадъчни води до момента е 2 748 482 куб.метра. Взета е и съставна водна проба за анализ на изход от ПСОВ.

От извършената обстойна проверка на съоръженията не се установиха течове и разливи.

Фактор „Отпадъци“

За отпадъците формирани от процеса на пречистване на отпадъчните води е извършена класификация, съгласно изискванията на Наредба №3 за класификация на отпадъците /ДВ, бр.44/2004/.

Дружеството притежава регистрационен документ за дейности по третиране на отпадъци № 07-РД-175-00/14.02.2013г. Представени са договори за предаване на отпадъци с „ЧООО“ЕООД, гр. София, който е с изтекъл срок и договор с „Брокс“ООД, клон с. Ивайло, общ. Пазарджик.

Въведени са отчетни книги за отпадъци по приложение №1и №4 от Наредба №2/2013 за отчетност на отпадъците. Дейностите по транспортиране на отпадъците се отразяват в Приложение № 1 от цитираната наредба.

В района на ГПСОВ не се установи наличие на нерегламентирани отпадъци.

Компонент „Почви“

На територията на ГПСОВ не се установи замърсяване на прилежащите терени и почви.

Предписания, срокове за изпълнение, отговорници:

1. Да се представят в РИОСВ – Пазарджик копия от актуализирани договори за предаване на отпадъци с лица притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО /ДВ, бр. 53/2012г./ със съответния код съгласно Наредбата по чл. 3 от Закона за управление на отпадъците.


Срок: 21.07. 2014г.

Отг. Иванка Савова – Ръководител ГПСОВ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Спазват се изискванията на нормативната уредба в областта на околната среда. За изпълнение на предписанието ще бъде извършена последваща проверка по компоненти, при необходимост на място и/или по документи.

Изготвил :


/инж. Т. Велов/