



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околна среда и водите – гр.Пазарджик

Изх. № 40-08-2405
гр. Пазарджик 24.06 2016г.

УТВЪРДИЛ :

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ-Пазарджик



ДОКЛАД ЗА ИЗВЪРШЕНА КОМПЛЕКСНА ПРОВЕРКА НА ГРАДСКА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ /ГПСОВ/, ОПЕРАТОР „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - В ЛИКВИДАЦИЯ“ ЕООД - В ЛИКВИДАЦИЯ

Дата на проверката: 16.06.2016г.

I. Цел на проверката:

Изпълнение на плана за контролната дейност на РИОСВ – гр.Пазарджик за 2016г.

II. Основна дейност на обекта :

ГПСОВ.

III. Проверени инсталации и дейности:

1. Аеруем пясъкозадържател.
2. Първичен радиален утаител (ПРУ).
3. Решетки-груби и финни.
4. Биобасейн с пневматична аерация.
5. Вторичен радиален утаител (ВРУ).
6. Открити изгниватели
7. Утаекоуплътнител и центрофуга.

IV. Констатации от проверката по компоненти и фактори:

1. Фактор „Отпадъци“

Дружеството притежава регистрационни документи за дейности по третиране на отпадъци № 07 – РД – 175 – 00/14.02.2013г. и за дейности по събиране и транспортиране на отпадъци № 07 – РД – 173 – 00/12.02.2013г., изм. и доп. с № 07 – РД – 173 – 01/11.09.2013г., издадени от Директора на РИОСВ – Пазарджик.

1.1. Площадката е с местонахождение:

Област Пазарджик, община Пазарджик, землище на с. Мирянци, УПИ I 36 „За пречиствателна станция“, имот №018036 по плана на земеразделяне на с. Мирянци, местност „Чамур Тарла“, площ 108, 874 дка.

1.2. Площадката е оградена, охраняема с изградени комуникации и инфраструктура. Обособени са зони за разделно събиране на отпадъците. Зоните са обозначени с код на отпадъка.

1.3. Извършва се уплътняване и центрофугиране на утайките. Центрофугите са разположени в бетонирана монолитна сграда с изградени подови сифони за улавяне на течове. Отпадъчните води от центрофугите се връщат за пречистване на вход в пречиствателната станция.

1.4. Предаването на отпадъците се извършва само въз основа на писмен договор с лица, притежаващи документ по чл.35 от ЗУО за отпадъци със съответния код съгласно Наредбата по чл.3 от ЗУО за класификация на отпадъците.

Предавани са отпадъци с код 19 08 01, 19 08 02 на „Чистота Балкани“ЕООД, 19 08 05 на „Брокс“ООД.

1.5. Въведени са и се водят редовно отчетните книги по реда на Наредба №1/04.06.2014г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичните регистри (Обн. ДВ бр.51/2014). *Няма въведена отчетна книга по Приложение №2 за дейност транспорт, съгласно изискванията на Наредбата. Дейността се отчита в Приложение №1.*

1.6. Извършено е охарактеризиране на отпадъци с код 19 08 01, 19 08 02 и 19 08 05 и издадено становище от РИОСВ-Пазарджик, с което е заключено, че отпадъците могат да се депонират на депо.

2. Компонент „Води“

ГПСОВ работи на автоматичен режим съгласно утвърдената технологична схема на пречистване на ОВ. От извършения оглед на съоръженията не се констатираха отклонения от технологичния режим. Поставена е втора пломба на спирателния кран на байпаса на вход на ПСОВ.

Дружеството ежесечно представя резултати от проведен собствен мониторинг на отпадъчните води. Констатирани са единични превишения по показатели общ азот, фосфор. Основна причина за това е липсата на допречистващо съоръжение.

Отчетено е количеството на пречистената отпадъчна вода до момента в размер на 5 075 375 куб.м.

Течове и нерегламентирано заустване не се установиха.

Извършва се подготовка за ремонт и профилактика на ВРУ.

3. По Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ЗОПОЕЩ), обн. ДВ бр. 43/29.04.2008 г.:

„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - В ЛИКВИДАЦИЯ“ЕООД - В ЛИКВИДАЦИЯ” ЕООД (ГПСОВ) е оператор по смисъла на ЗОПОЕЩ, тъй като попада в т. 2 на Приложение № 1 към чл. 3, т. 1 на Закона. Операторът има собствена оценка за

възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети със съдържание определено в Приложение 1 от Наредба №1/29.10.2008г. за вида на превантивните и оздравителни мерки в предвидените случаи от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети и минималния размер на разходите за тяхното изпълнение (Наредбата), обн. ДВ бр. 96/07.11.2008г. Оценката съдържа превантивни и оздравителни мерки за случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и за случаи на причинени екологични щети във връзка с дейността, която осъществява фирмата съгласно изискванията на Наредбата.

V. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници:

Във връзка с констатираните несъответствия е дадено 1 предписание, със срок и отговорник за изпълнението му, свързано с управление на отпадъците.

VI. Заключение:

Във връзка с изискванията на нормативните актове, свързани с управление на отпадъците и опазване на водите, операторът при организиране и извършване на своята дейност, допуска пропуски при управление на отпадъците, за което е дадено 1 предписание. Даденото предписание е изпълнено.