




РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околна среда и водите – гр.Пазарджик

Изх. № *РД-08-4049*
гр. Пазарджик *...12.11...* 2017г.

УТВЪРДИЛ :

КОСТАДИН ГЕШЕВ
Директор на РИОСВ-Пазарджик



**ДОКЛАД ЗА ИЗВЪРШЕНА КОМПЛЕКСНА ПРОВЕРКА НА
ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ /ПСОВ/, ОПЕРАТОР
„ВОДОСНАБДЯВАНЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ И СТРОИТЕЛСТВО“ЕООД,
ГР. ПЕЩЕРА**

Дата на проверката: 08.11.2017г.

I. Цел на проверката:

Изпълнение на плана за контролната дейност на РИОСВ – гр.Пазарджик за 2017г.

II. Основна дейност на обекта :

ПСОВ.

III. Проверени инсталации и дейности:

1. Груба решетка и пясъкозадържател.
2. Комбинирани съоръжения №1 и №2.
3. Биобасейн с регенерация на активна утайка (АУ).
4. Вторичен утаител.
5. Утайкоуплътнител за излишна АУ.
6. Аеробен стабилизатор с утайкоуплътнител.
7. Лентова филтър - преса.

IV. Констатации от проверката по компоненти и фактори:

1. Фактор „Отпадъци”

Дружеството притежава регистрационен документ за дейности по третиране на отпадъци № 07 – РД – 327 – 00/16.12.2016г. издаден от Директора на РИОСВ – Пазарджик.

1.1. Площадката е с местонахождение:

Област Пазарджик, община Пещера, гр. Пещера, УПИ III- Пречиствателна станция за отпадни води, ПИ №015067, местност „Лъката“, площ 7, 285 дка.

1.2. Площадката е оградена, охраняема с изградени комуникации и инфраструктура. Обособени са зони за разделно събиране на отпадъците. Зоните са обозначени с код на отпадъка.

1.3. Извършва се уплътняване на утайките, посредством филтър-преси. Филтър-пресите са разположени в бетонизирана монолитна сграда с изградени подови сифони за улавяне на течове. Отпадъчните води от филтър-пресите се връщат за пречистване на вход в пречиствателната станция.

1.4. Предавани са отпадъци с код 19 08 01, 19 08 02, 19 08 05 на Общинско предприятие „Чистота и поддържане на общинската инфраструктура“, гр. Пещера.

Не е представен договор съгласно изискванията на чл.8(1) от ЗУО, за което е дадено предписание.

1.5. Входирана е в РИОСВ-Пазарджик за заверка отчетна книга по Приложение №4 от Наредба №1/04.06.2014г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичните регистри (Обн. ДВ бр.51/2014).

1.6. Няма извършена класификация на отпадъците, които се образуват от дейността по реда на Наредба №2 за класификация на отпадъците, Обн. ДВ, бр.66/2014г., за което е дадено предписание.

1.7. Съгласно йерархията при управлението на отпадъците, отпадъците с код 19 08 01, 19 08 02 и 19 08 05 се предават за последващо обезвреждане чрез депониране. *Отпадъците се предават без да е извършено основно охарактеризиране за тях, за което е дадено предписание.*

2. Компонент „Води”

ПСОВ - гр. Пещера се експлоатира съгласно утвърдената технологична схема на пречистване на ОВ. В момента на проверката ПСОВ работи на автоматичен режим с дебит на вход 154м³/час. Всички съоръжения са в изправност.

При проверката се установи, че се подава налична активна утайка от вторичен утайтел към утайкоуплътнител с дебит 25м³/час, съответно се изтегля стабилизирана активна утайка от утайкоуплътнителя на аеробния стабилизатор и се подава на лентова филтър-преса за обезводняване с дебит 5м³/час.

Не се констатира промяна в точката на заустване на обекта на отпадъчните води в р. Стара.

Дружеството извършва собствен мониторинг на ОВ съгласно разрешително №33140210 от 2016г. Представени са резултати от ФХА на Акредитирана лаборатория „Ели – Б“ към „Биовет“АД. *Дадено е предписание да се представят резултатите в РИОСВ - Пазарджик, съгласно условията в разрешението за заустване.*

V. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници:

Във връзка с констатираните пропуски са дадени 4 предписания, със срок и отговорник за изпълнението им, свързани с управление на отпадъците и опазване на водите.

VI. Заключение:

Изпълняват се условията поставени в част III на издадения документ за дейности с отпадъци.

Във връзка с изискванията на нормативните актове, свързани с управление на отпадъците и опазване на водите, операторът при организиране и извършване на своята дейност, допуска пропуски, за които са дадени 4 предписания.

Приоритети при провеждане на следваща проверка:

- последващ контрол за изпълнение на дадените предписания по екологичното законодателство по документи.