



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околна среда и водите – Пазарджик

Изх. № КД-08-3

гр. Пазарджик 19.02. 2019 г.

УТВЪРДИЛ:

**КОСТАДИН ГЕШЕВ**

Директор на РИОСВ-Пазарджик



**ДОКЛАД ЗА ИЗВЪРШЕНА КОМПЛЕКСНА ПРОВЕРКА  
НА  
„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – П“ ЕООД, ГР.ПАНАГЮРИЩЕ**

Дата на проверката: 06.02.2019 г.

Обект: ПСОВ

Стопанисван от: „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – П“ ЕООД

Място на извършване на проверката: гр. Панагюрище, местност „Мрамор“, ПИ с идентификатор №55302.107.301, УПИ „за ПСОВ“.

Основание за проверката: чл.154 от Закона за опазване на околната среда и годишен план за контролната дейност на РИОСВ-Пазарджик за 2019 г.

**Цели на проверката:**

Планов текущ контрол по спазване изискванията на:

- Закон за опазване на околната среда;
- Закон за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове към него;
- Закон за водите.

**Проверени компоненти и фактори на околната среда:**

- отпадъци;
- води.

**Извършени дейности по контрола:**

- оглед на площадката на ПСОВ, площадките за съхранение на отпадъци, пречиствателните съоръжения за отпадъчни води, съоръжения за третиране на отпадъци;
- проверка на документи, изискващи се по закон или подзаконови нормативни актове, свързани с опазване на околната среда.

## **Констатации от проверката по компоненти и фактори:**

### **1. Фактор „Отпадъци“**

Дружеството притежава регистрационен документ № 07–РД–232–00 от 08.12.2016 г. за извършване на дейности по третиране на отпадъци, издаден от Директора на РИОСВ-Пазарджик.

1.1 Площадката е с местонахождение: област Пазарджик, община Панагюрище, гр. Панагюрище, поземлен имот с идентификатор №55302.107.301, УПИ „за ПСОВ“, местност „Мрамор“, площ 28 700 кв.м.

1.2 Площадката е оградена, охраняема с жива охрана, с изградени комуникации и инфраструктура, пожарообезопасена. Образуваните на площадката отпадъци – от решетки и сита, от пясъкоуловители, утайки от пречистване на отпадъчни води от населени места се съхраняват разделно, на обособени места, оборудвани с контейнери тип „Бобър“, обозначени с табела с код и наименование на отпадъка.

1.3 На площадката се извършва дейност по предварително третиране /механично обезводняване – уплътняване/ на отпадък от утайки от пречистване на отпадъчни води, в центруфуга, която е разположена в затворено помещение с непропусклив под.

1.4 На площадката е налично изсушително поле, където се извършва на открито допълнително изсушаване на утайката след центруфугиране.

1.5. Въведени са и се водят редовно отчетни книги за дейностите по третиране на отпадъците, изискващи се по реда на Наредба №1/04.06.2014г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичните регистри (обн. ДВ, бр.51/2014) – 3 бр. по Приложение № 1 (за образувани отпадъци от решетки и сита, от пясъкоуловители, утайки от пречистване на отпадъчни води от населени места). Не е въведена и не се води отчетна книга по Приложение № 4 /за дейности по предварително третиране на отпадъка от утайки от пречистване на отпадъчни води от населени места/, за което е дадено предписание.

1.6 На място са представени договори по чл.8, ал.1 ЗУО за предаване на отпадъците за транспортиране на юридическо лице, притежаващо документ по чл.35, ал.3 и 5 от ЗУО и за предаване на отпадъците за третиране на регионално депо за неопасни отпадъци, с издадено комплексно разрешително по реда на глава седма от ЗООС, които са с изтекъл срок. Дадено е предписание да се представят в РИОСВ-Пазарджик актуални договори /или анекси към договорите/ за предаване на отпадъците по чл.8, ал.1 ЗУО.

### **2. Компонент „Води“**

ПСОВ – гр.Панагюрище работи по утвърдена технологична схема за пречистване на отпадъчните води на автоматичен режим. Не се установи нерегламентирано заустване на ОВ.

Дружеството притежава разрешително за заустване, издадено от БД-ИБР.

РИОСВ-Пазарджик извършва задължителен мониторинг на ПСОВ съгласно заповед на министъра на ОСВ за обекти, формиращи емисии на приоритетни и приоритетно опасни вещества, общи и специфични замърсители, заустващи във водни обекти.

Операторът ежесечно представя в РИОСВ-Пазарджик протоколи от извършен собствен мониторинг - не са констатирани превишения на индивидуалните и емисионни

ограничения. Пробонабирането и анализите се извършват от акредитирана лаборатория. Резултатите се отразяват в дневник.

Редовно се води експлоатационен дневник за осъществяване на оптимален контрол и управление на технологичните процеси на пречиствателните съоръжения.

Дружеството редовно представя в РИОСВ-Пазарджик доклад за изпълнение на условията в разрешителното съгласно изискванията на чл.48, ал.1, т.12 от Закона за водите.

#### **Предписания, срокове за изпълнение, отговорници:**

Във връзка с констатираните несъответствия са дадени 2 предписания, с определен срок и отговорник за изпълнението им, свързани с управление на отпадъците.

#### **Заклучение:**

Изпълняват се условията поставени в част III на издадения документ за дейности с отпадъци.

Във връзка с изискванията на нормативните актове, свързани с управление на отпадъците операторът при организиране и извършване на своята дейност допуска пропуски, за което са дадени предписания.

Приоритети при провеждане на следваща проверка:

- последващ контрол по изпълнение на дадените предписания.