



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**Министерство на околната среда и водите**  
**Регионална инспекция по околна среда и водите – Пазарджик**

Изх. № 22-08-23  
гр. Пазарджик 05.08 2020г.

**УТВЪРДИЛ :**

**КОСТАДИН ГЕШЕВ**

*Директор на РИОСВ-Пазарджик*



**ДОКЛАД ЗА ИЗВЪРШЕНА КОМПЛЕКСНА ПРОВЕРКА НА  
ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ /ПСОВ/, ОПЕРАТОР  
„ВОДОСНАБДЯВАНЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ И СТРОИТЕЛСТВО“ЕООД,  
ГР. ПЕЩЕРА**

**Дата на проверката: 12.05.2020г. и 24.06.2020г.**

**Обект: ПСОВ – с. Капитан Димитриево**

**Стопанисван от: „ВОДОСНАБДЯВАНЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ И СТРОИТЕЛСТВО“ЕООД,  
ГР. ПЕЩЕРА**

**Място на извършване на проверката: с. Капитан Димитриево, общ. Пещера,  
област Пазарджик, УПИ I-29 – ПСОВ, местност „Сухи ливади“.**

**I. Основание и цел на проверката, проверени компоненти и фактори на околната среда:**

**Основание за извършване на проверката:** Във връзка с чл.154 от Закона за опазване на околната среда и изпълнение на Годишния план за контролна дейност на РИОСВ - Пазарджик за 2020 г.

**Проверени компоненти и фактори на околната среда:**

- отпадъци;
- води.

**Цел на проверката:**

Планов текущ контрол по спазване на изискванията на Закона за управление на отпадъците и Закона за водите

**II. Основна дейност на обекта :**

- ПСОВ

### **III. Проверени инсталации и дейности:**

#### **1. Механично стъпало ПСОВ:**

- решетка;
- черпателен резервоар с потопяеми помпи;
- ротационни сита;
- изравнителен резервоар;
- утайкоуплътнител;
- фитър преса;
- ретензионен резервоар с дебитомер.

#### **2. Биологично стъпало ПСОВ:**

- биобасейн с обособени зони за нитрификация и денитрификация;
- мембранен биореактор с рециркулация на активната утайка;
- утайкоуплътнител.

#### **3. Изсушителни полета.**

### **IV. Констатации от проверката по компоненти и фактори:**

#### **1. Фактор „Отпадъци”**

Дружеството притежава регистрационен документ за дейности по третиране на отпадъци № 07 – РД – 327 – 00/16.12.2016г. издаден от Директора на РИОСВ – Пазарджик.

##### **1.1. Площадката е с местонахождение:**

Област Пазарджик, община Пещера, с. Капитан Димитриево, УПИ I-29 - Пречиствателна станция за отпадни води, ПИ №521029, местност „Сухи ливади“, площ 1, 990 дка.

1.2. Площадката е оградена, охраняема с изградени комуникации и инфраструктура. Обособени са зони за разделно събиране на отпадъците. Зоните са обозначени с код на отпадъка.

1.3. Лентовата преса с червячно съоръжение е разположена в бетонизирана монолитна сграда с изградени подови сифони за улавяне на течове. Отпадъчните води от филтър-пресите се връщат за пречистване на вход в пречиствателната станция.

През проверения период от 01.06.2018г. до 24.06.2020г. не е извършвана дейност по предварително третиране - D13 - уплътняване.

1.4. През проверения период от 01.06.2018г. до 24.06.2020г. не са предавани отпадъци за последващо третиране. На площадката има наличие на отпадъци от решетки и сита и отпадъци от пясъкоуловители, които предварително се съхраняват в контейнер, тип „бобър“. Няма наличие на предварително третирани утайки от пречистване на отпадъчни води от населени места.

1.5. Въведените отчетни книги по приложение №1 и приложение №4 от Наредба №1/04.06.2014г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичните регистри (Обн. ДВ бр.51/2014) се водят редовно.

1.6. Произходът на отпадъците, които се третира, отговаря на посочения в издадения регистрационен документ. Не се констатира надвишаване на разрешените количества отпадъци т/год.

1.7. Не се извършват дейности с отпадъци, които не са включени в издадения регистрационен документ.

## **2. Компонент „Води”**

ПСОВ – с. Капитан Димитриево работи на автоматичен режим на работа съгласно утвърдената технологична схема на пречистване на ОВ. Пунктът е обезопасен и с поставена табела.

Дружеството извършва собствен мониторинг на ОВ и редовно се представят резултатите в РИОСВ-Пазарджик. Дружеството е представило в РИОСВ-Пазарджик в срок доклад по чл.48, ал.1, т.12 от Закона за водите (ЗВ).

В изпълнение на Заповед №РД-962/20.12.2019г. на Министъра на ОСВ за обекти, формиращи отпадъчни води и заустени в повърхностен воден обект е извършен задължителен мониторинг, и съгласно разрешително за заустване №33140207 от 02.11.2016г. е взета водна проба съставна от ПСОВ - с. Капитан Димитриево в 11 и 30 часа с рН- 7,44 и в 13 и 30 часа без цвят и без мирис.

Резултатите от взетите проби не показват превишаване на индивидуални емисионни ограничения (ИЕО).

## **V. Заключение:**

Изпълняват се условията поставени в част III на издадения документ за дейности с отпадъци.

Във връзка с изискванията на нормативните актове, свързани с управление на отпадъците и опазване на водите, операторът при организиране и извършване на своята дейност, не допуска пропуски и нарушения.