



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околна среда и водите – Пазарджик

Изх. № КЗ-08-24
гр. Пазарджик 05.06.2020г.

УТВЪРДИЛ :

КОСТАДИН ГЕШЕВ
Директор на РИОСВ - Пазарджик



**ДОКЛАД ЗА ИЗВЪРШЕНА КОМПЛЕКСНА ПРОВЕРКА НА
ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ /ПСОВ/, ОПЕРАТОР
„ВОДОСНАБДЯВАНЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ И СТРОИТЕЛСТВО“ЕООД,
ГР. ПЕЩЕРА**

Дата на проверката: 12.05.2020г. и 24.06.2020г.

Обект: ПСОВ - гр. Пещера

Стопанисван от: „ВОДОСНАБДЯВАНЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ И СТРОИТЕЛСТВО“ЕООД,
ГР. ПЕЩЕРА

Място на извършване на проверката: гр.Пещера, УПИ III – ПСОВ, местност „Лъката“.

I. Основание и цел на проверката, проверени компоненти и фактори на околната среда:

Основание за извършване на проверката: Във връзка с чл.154 от Закона за опазване на околната среда и изпълнение на Годишния план за контролна дейност на РИОСВ - Пазарджик за 2020 г.

Проверени компоненти и фактори на околната среда:

- отпадъци;
- води.

Цел на проверката:

Планов текущ контрол по спазване на изискванията на Закона за управление на отпадъците и Закона за водите

II. Основна дейност на обекта :

- ПСОВ

III. Проверени инсталации и дейности:

1. Груба решетка и пясъкозадържател.
2. Комбинирани съоръжения №1 и №2.
3. Биобасейн с регенерация на активна утайка (АУ).
4. Вторичен утаител.
5. Утайкоуплътнител за излишна АУ.
6. Аеробен стабилизатор с утайкоуплътнител.
7. Лентова филтър - преса.

IV. Констатации от проверката по компоненти и фактори:

1. Фактор „Отпадъци”

Дружеството притежава регистрационен документ за дейности по третиране на отпадъци № 07 – РД – 327 – 00/16.12.2016г. издаден от Директора на РИОСВ – Пазарджик.

1.1. Площадката е с местонахождение:

Област Пазарджик, община Пещера, гр. Пещера, УПИ III- Пречиствателна станция за отпадни води, IIII №015067, местност „Лъката“, площ 7, 285 дка.

1.2. Площадката е оградена, охраняема с изградени комуникации и инфраструктура. Обособени са зони за разделно събиране на отпадъците. Зоните са обозначени с код на отпадъка.

1.3. Извършва се уплътняване на утайките, посредством филтър-преси. Филтър-пресите са разположени в бетонирана монолитна сграда с изградени подови сифони за улавяне на течове. Отпадъчните води от филтър-пресите се връщат за пречистване на вход в пречиствателната станция.

1.4. През проверения период от 01.06.2018г. до 24.06.2020г. са предавани отпадъци от решетки и сита и отпадъци от пясъкоуловители на Общинско предприятие „Чистота и поддържане на общинската инфраструктура“, гр. Пещера. *Представен е договор съгласно изискванията на чл.8(1) от ЗУО.*

Не са предавани през този период утайки от пречистване на отпадъчни води от населени места. На площадката има наличие на утайки, предварително третирани (уплътнени).

1.5. Въведените отчетни книги по приложение №1 и приложение №4 от Наредба №1/04.06.2014г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичните регистри (Обн. ДВ бр.51/2014) се водят редовно.

1.6. Произходът на отпадъците, които се третират, отговаря на посочения в издадения регистрационен документ. Не се констатира надвишаване на разрешените количества т/год.

1.7. Не се извършват дейности с отпадъци, които не са включени в издадения регистрационен документ.

2. Компонент „Води”

ПСОВ - гр. Пещера работи на автоматичен режим на работа съгласно утвърдената технологична схема на пречистване на ОВ. Пунктът е безопасен и с поставена табела.

Дружеството извършва собствен мониторинг на ОВ и редовно се представят резултатите в РИОСВ-Пазарджик. Дружеството е представило в РИОСВ-Пазарджик в срок доклад по чл.48, ал.1, т.12 от Закона за водите (ЗВ).

В изпълнение на Заповед №РД-962/20.12.2019г. на Министъра на ОСВ за обекти, формиращи отпадъчни води и заустени в повърхностен воден обект е извършен задължителен мониторинг и съгласно разрешително №33140210 от 05.10.2017г. е взета водна проба съставна от ГПСОВ - гр. Пещера в 12 часа, с рН- 7,31 и в 14 часа, без цвят и без мирис.

Резултатите от взетите проби показват превишаване на индивидуални емисионни ограничения (ИЕО) по показател общ фосфор (Р) -2,5 мг/л при норма – 2 мг/л.

Съставен е АУАН по ЗВ.

V. Заключение:

Изпълняват се условията поставени в част III на издадения документ за дейности с отпадъци.

Във връзка с изискванията на нормативните актове, свързани с управление на отпадъците и опазване на водите, операторът при организиране и извършване на своята дейност, допуска нарушения по ЗВ, за което е съставен 1бр. АУАН.