



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик


Изх. № ...*К.Р-18-20*.....

гр. Пазарджик, *11.06.*2023 г.

УТВЪРДИЛ;

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ-Пазарджик



ДОКЛАД

ЗА ИЗВЪРШЕНА КОМПЛЕКСНА ПРОВЕРКА НА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ“ ЕООД

Дата на проверката: 18.05.2023 г.

Обект: Градска пречиствателна станция за отпадни води, гр. Септември

Стопанисван от: „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик, ул. „Втори януари“ №6, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик

Място на извършване на проверката: гр. Септември, местност Кораба, УПИ |-143

Основание за извършване на проверката: чл. 154 от ЗООС (Обн. ДВ, бр. 25 от 25.09.2002 г., изм. и доп. ДВ, бр. 102 от 23.12.2022 г.), Годишен план за контролна дейност на РИОСВ – Пазарджик за 2023 г. и Заповед № РД-08-24/27.03.2023 г. на директора на РИОСВ – Пазарджик.

Проверени компоненти и фактори на околната среда:

- води
- отпадъци

Цел на проверката:

Планов текущ контрол по спазване на изискванията на:

- Закон за водите (ЗВ);
- Закона за управление на отпадъците;
- Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и подзаконови нормативни актове.

Основна дейност на обекта:

Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) за битово-фекални води на гр. Септември

Извършени дейности по контрола:

- Проверка на съоръжения на ПСОВ:

1. Груба решетка;
2. Комбинирано съоръжение (фина решетка и пясъкозадържател);
3. Вертикален пясъкозадържател;
4. Биобасейн тип SBR №1 и №2;
5. Утайкоуплътнител на излишната активна утайка;
6. Инсталация за механично обезводняване на утайки;

- Оглед на площадките за предварително съхраняване на образуваните отпадъци

- Проверка на документи, изискващи се по закон или подзаконов нормативни актове и имащи отношение към опазване на околната среда;

- Контрол по чл.151, ал.4, т.2 от ЗВ, в това число и изпълняване на условията поставени в разрешителното за заустване №33140219/12.09.2017г.

Констатации от проверката по компоненти и фактори:

На обекта се пречистват битово-фекалните отпадъчните води (БФОВ) на гр. Септември. Технологичната схема на ПСОВ включва биологично пречистване с отделяне на активната утайка, като пречистените води на интервали се изпомпват към водоприемника - Семчин дере. Не се констатира промяна в технологичния режим на работа на ПСОВ за БФОВ на гр. Септември.

1. Компонент „Води“

При направения оглед на пречиствателните съоръжения не се констатираха отклонения от технологичния режим. В момента на проверката работят комбинирано съоръжение и груба решетка (механично пречистване), и биобасейн тип SBR №1 и №2 (биологично пречистване) съгласно утвърдената технологична схема. ПСОВ – гр. Септември работи на автоматичен режим. При проверката се установи, че до момента не е работил утайкоуплътнителя и инсталацията за обезводняване на утайки, тъй като не е имало необходимост. Вертикалният пясъкозадържател се включва при авария на комбинираното съоръжение.

При проверката и на основание Заповед № РД-1188/22.12.2022 г. на Министъра на околната среда и водите е взета съставна водна проба от изход на ПСОВ преди заустване в р. Семчин дере в 11,15ч. с рН 7,53 без цвят и без мирис.

На площадката е наличен дневник за отчитане на дебитомерите на вход и на изход и дневник за работата на ПСОВ. Дневниците се водят ежедневно. Не са констатирани отклонения от работата на ПСОВ.

Отпадъчните води се заустват в р. Семчин дере съгласно разрешително за заустване №33140219/12.09.2017г. издадено от БД ИБР-гр. Пловдив. Операторът е в процедура по продължаване срока на разрешителното за заустване.

Операторът извършва собствен мониторинг на отпадъчните води от акредитирана лаборатория. Протоколите се представят ежемесечно в РИОСВ-Пазарджик. Резултатите от тях не показват отклонения от заложените индивидуални емисионни ограничения (ИЕО) поставени в разрешителното за заустване.

По отношение на изпълнение на условията в разрешителното за заустване – в срок е подаден доклада по чл.48, ал.1, т. 12 от ЗВ. За измерване количеството на отпадъчните води има монтирано измервателно устройство. До пункта за мониторинг е осигурен постоянен и безопасен достъп. Протоколите от собствения мониторинг се предоставят в РИОСВ-Пазарджик в срок с честота и показатели определени в разрешителното за заустване. Операторът спазва поставените условия в разрешително за заустване №33140219/12.09.2017г. издадено от БД ИБР-гр. Пловдив.

2. Фактор „Отпадъци“

Извършена е проверка на площадките за предварително съхраняване на отпадъците, образувани от дейността на дружеството. На площадката са налични отпадъци от решетки и сита, които се съхраняват в контейнери на обособени места, обозначени с табели с код и наименование на отпадъка в затворено помещение и на открито място. Наличните отпадъци от пясъкоуловителите се съхраняват в контейнери в затворено помещение на обособено място, обозначено с табели с код и наименование на отпадъка. Дружеството е извършило класификация на наличните отпадъци, образувани в резултат от дейността му за площадка ПСОВ - гр. Септември, местност Кораба по реда на Наредба №2/2014г. за класификация на отпадъците.

При извършената проверка на място на площадката не се констатира наличие на друг вид отпадъци. До настоящата проверка не са образувани отпадъци от утайки от пречистване на отпадъчни води. При достигане на необходимите стойности за калов обем, утайките ще се извеждат от биобасейните, като до момента не е имало такава необходимост.

Предавани са отпадъци от пясъкоуловители и отпадъци от решетки и сита на лице, което притежава документ по ч.35 от ЗУО. На място не е представен писмен договор за предадените отпадъци. Дадено е предписание да се представи в РИОСВ-Пазарджик писмен договор по чл.8, ал.1 ЗУО за предадените отпадъци, което е изпълнено.

Дружеството не води отчетност на отпадъците в отчетни книги по Приложение № 1 за образувани отпадъци в НИСО, за което е дадено предписание с постоянен срок. Изготвени са годишни отчети по отпадъците по Приложение № 9 за образуваните отпадъци от решетки и сита и от пясъкоуловители за 2022 г. в НИСО.

Предписания:

Във връзка с констатираните пропуски по отношение на фактор «Отпадъци» са дадени 2 предписания с определен отговорник за изпълнението им, от които: 1 за водене на отчетност на отпадъците в НИСО по реда на Наредба №1/2014г. с постоянен срок и 1 за представяне на документи по ЗУО с определен срок. Дадените предписания са изпълнени.

Заклучение:

При организиране и извършване на своята дейност операторът е допуснал пропуски по отношение на изискванията на нормативната уредба, свързана с ЗУО, за което са дадени 2 предписания.

Приоритети при провеждане на следваща проверка:

Последващ контрол за изпълнение на даденото предписание с постоянен срок.

Анализ на физико-химичните показатели на взетата водна проба.