



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик


Изх. № *КД-08-37*

гр. Пазарджик, ... *12.10* ... 2023 г.

УТВЪРДИЛ:

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ – Пазарджик



ДОКЛАД ОТ ИЗВЪРШЕНА КОМПЛЕКСНА ПРОВЕРКА НА „ЛУКОЙЛ - БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

Дата на проверката: 27.09.2023 г.

Обект: Технологична помпена станция (ТПС) Ветрен.

Стопанисван от: „Лукойл - България“ ЕООД, гр. София, ул. „Тодор Александров“ № 42, ЕИК 121699202.

Място на извършване на проверката: Технологична помпена станция (ТПС) Ветрен, местност Лага в землището на гр. Ветрен.

Основание за извършване на проверката: чл. 154 от Закона за опазване на околната среда, Годишен план за контролната дейност на РИОСВ-Пазарджик за 2023 г. и Заповед № РД-08-61/19.06.2023 г. на директора на РИОСВ-Пазарджик.

Проверени компоненти и фактори на околната среда: води, химични вещества.

Цел на проверката: Контрол по спазване на съответните изискванията на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), Закона за водите (ЗВ), Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС) и подзаконовите нормативни актове към тях.

Основна дейност на обекта: Транспортиране на светли горива по магистрален продуктопровод (МПП) от пласментно снабдителна база (ПСБ) Пловдив до ТПС Ихтиман.

Извършени дейности по контрола: Проверка на място на площадката и проверка на документи, изискващи се по закон или подзаконови нормативни актове.

Констатации: На територията на ТПС Ветрен са разположени резервоари за съхранение на светли горива и помпена станция за транспортиране на горивата по МПП.

Компонент води

Обектът е водоснабден от „В и К У“ ЕООД, гр. Пазарджик въз основа на сключен договор. На площадката се формират два потока отпадъчни води. Единият поток

производствени и дъждовни води преминават през локално пречиствателно съоръжение (ЛПС). При огледа е установено, че то е почистено и работи съгласно технологичната схема. Представени са документи за почистването му. Другият поток битовофекални отпадъчни води (БфОВ) също се пречиства в ЛПС. Операторът извършва собствен мониторинг на отпадъчните води с честота и показатели, определени в разрешителното заустване. Резултатите от извършения мониторинг не показват превишения на индивидуалните емисионни ограничения (ИЕО).

В изпълнение на Заповед № РД-1188/22.12.2022 г. на министъра на околната среда и водите е взета водна проба от заустване № 1 – ревизионна шахта на изход сепаратор на нефтопродукти. Моментните показатели не показват отклонения от ИЕО. От направения оглед на заустване № 2 – БфОВ не е установено изтичане.

Фактор химични вещества

Резервните и изравнителните количества на транспортираните горива се съхраняват в надземни резервоари, които са оборудвани с пеногасителни камери и оросителни пръстени, и нивомерни системи със звукови и светлинни сигнализации. Имат изградени бетонни канали около фундаментите за улавяне на евентуални разливи. Помпената станция е разположена върху трайна непропусклива настилка. Площадката е обозначена с табели, указващи категориите на опасност на наличните горива. Оградена е, оборудвана е с видеонаблюдение и се охранява с денонощна охрана. Достъпът е ограничен само за оторизиран персонал. При огледа не са установени течове или разливи на горива.

На място са налични информационни листове за безопасност (ИЛБ) и актуална оценка на безопасността на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ОХВС). Спазени са условията за съхранение, посочени в ИЛБ и общите и организационни изисквания на Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси.

Операторът поддържа информация за химичните вещества и смеси в съответствие с изискванията на чл. 36 на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), наричан по-нататък „Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH)“.

Проверен е ИЛБ на дизелово гориво. Същият е актуален и отговаря по структура и съдържание на изискванията на приложението към Регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията за изменение на Приложение № II на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH).

Операторът е извършил и документирал класификацията на предприятието съгласно изискванията на чл. 103, ал. 1 от ЗООС. При огледа е установено, че докладът от класификацията отразява адекватно текущите условия на площадката.

Заклучение:

Изпълнени са приложимите изисквания на ЗООС, ЗВ и ЗЗВВХВС и подзаконовите нормативни актове към тях.