



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околна среда и водите – Пазарджик

Изх. № КД-08-41

гр. Пазарджик, 31.10. 2023 г.

УТВЪРДИЛ :

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ-Пазарджик



**ДОКЛАД ЗА ИЗВЪРШЕНА КОМПЛЕКСНА ПРОВЕРКА
НА
„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - П“ ЕООД, ГР.ПАНАГЮРИЩЕ**

Дата на проверката: 04.10.2023 г.

Обект: Градска пречиствателна станция за отпадни води, гр. Панагюрище

Стопанисван от: „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - П“ ЕООД

Място на извършване на проверката: гр.Панагюрище, УПИ „за ПСОВ“, ПИ с идентификатор 55302.107.301, местност Мрамор.

Основание за извършване на проверката: чл. 154 от Закона за опазване на околната среда, годишен план за контролната дейност на РИОСВ-Пазарджик за 2023 г., заповед № РД-08-87/14.09.2023г. на директора на РИОСВ-Пазарджик.

Цел на проверката:

Планов текущ контрол за спазване на изискванията на:

- Закона за водите и подзаконовите нормативни актове;
- Закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове.

Проверени компоненти и фактори на околната среда:

- води;
- отпадъци.

Основна дейност на обекта:

Пречиствателна станция за пречистване на битово-фекалните води на гр. Панагюрище.

Извършени дейности по контрола:

- Проверка на съоръжения на ПСОВ: пясъкозадържател, груби решетки, комбинирано съоръжение за улавяне на мазнини с фини решетки, биобасейн с вторичен утаител, открити аеробни стабилизатори, центруфуга, изсушителни полета;
- Оглед на площадките за предварително съхраняване на образуваните отпадъци;
- Проверка на документи, изискващи се по закон или подзаконови нормативни актове и имащи отношение към опазване на околната среда.

Констатации от проверката по компоненти и фактори:

1. Компонент „Води“

ГПСОВ се експлоатира съгласно утвърдената технологична схема на пречистване на отпадъчни води на автоматичен режим. В момента на проверката не се дозира железен трихлорид. По данни от вътрешно-ведомствен лабораторен контрол няма данни за превишение на ИЕО по показател «общ фосфор». Осигурени са необходимите реагенти за експлоатация на ПСОВ. При проверката е взета съставна водна проба от изход на ПСОВ преди заустване в р.Панагюрска Луда Яна с pH 7,43, t =20,7 °C, без цвят и без мирис. Анализът на получените физико-химични показатели на взетата проба не показва превишение на ИЕО съгласно издаденото разрешително за заустване.

От извършения оглед на площадката не се установиха разливи и течове. Дружеството извършва собствен мониторинг на отпадъчните води съгласно разрешителното за заустване.

2. Фактор „Отпадъци“

Дружеството притежава регистрационен документ № 07-РД-323-00 от 08.12.2016г. за извършване на дейности по третиране на отпадъци, издаден от директора на РИОСВ-Пазарджик. Площадката е бетонирана, оградена, охраняема, пожарообезопасена, с осигурени комуникации и изградена инфраструктура. Обособени са зони за предварително съхраняване на отпадъците от решетки и сита, от пясъкозадържатели и от утайки от пречистване на отпадъчни води от населени места, образувани от дейността на дружеството. Зоните са обозначени с табели с код и наименование на отпадъка. Извършвана е дейност по предварително третиране – механично обезводняване /уплътняване/ на отпадъци от утайки в центрифуга, разположена в затворено помещение с бетониран под, с изградени подови сифони. Отпадъчните води, отделени от центрифугата се връщат за пречистване на вход в пречиствателната станция.

Образуваните утайки са предавани за компостиране на регионално депо за битови отпадъци „Панагюрище“. За тази дейност операторът на депото има издадено комплексно разрешително. На място не е представен писмен договор за предадените отпадъци. Дадено е предписание да се представи в РИОСВ-Пазарджик писмен договор по чл.8, ал.1 ЗУО за предадените отпадъци от утайки. Даденото предписание е изпълнено.

Въведени са отчетни книги по Приложение № 4 /за оползотворяване/ и по Приложение № 1 за образувани отпадъци в НИСО. Допуснати са пропуски при воденето на отчетност на отпадъците по Приложение № 4 в НИСО поради проблеми с КЕП, за които са дадени разяснения. Дадено е предписание за водене на отчетност на отпадъците в отчетни книги по отпадъците съгласно изискванията на Наредба №1/2014г. в НИСО с постоянен срок. Годишните отчети по отпадъците за образуваните утайки от ПСОВ и за образуваните отпадъци за 2022 г. са подписани и подадени в НИСО.

Проверени са условията, поставени в регистрационния документ по чл.35 ЗУО за извършване на дейности по третиране на отпадъци. Не е констатирано неизпълнение.

Заключение:

Изпълняват се условията, поставени в част III на издадения документ за дейности с отпадъци.

Операторът спазва изискванията на нормативната уредба в областта на екологичното законодателство.

При организиране и извършване на своята дейност операторът е допуснал пропуски по отношение на изискванията на нормативната уредба, свързана с ЗУО, за което са дадени 2 предписания, които са изпълнени.

Приоритети при провеждане на следваща проверка:

Документална проверка в НИСО относно попълване на отчетната книга по Приложение № 4 за оползотворяване на отпадъци.