



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик


Изх. № РД-08-51

гр. Пазарджик, 19.12.2023 г.

УТВЪРДИЛ:

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ-Пазарджик



ДОКЛАД

**ЗА ИЗВЪРШЕНА КОМПЛЕКСНА ПРОВЕРКА
НА „ЕВРОМЕС“ ООД**

Дата на проверката: 12.12.2023 г.

Обект: Месопреработвателно предприятие

Стопанисван от: „Евромес“ ООД, гр. Пазарджик, ул. „Батак“ № 20, ет. 3, ап. 10, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, ЕИК 112668567

Място на извършване на проверката: с. Главиница, ул. „Първа“, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик

Основание за извършване на проверката: чл. 154 от Закона за опазване на околната среда (Обн. ДВ, бр. 91 от 25.09.2002 г., изм. ДВ, бр. 102 от 23.12.2022 г.), Годишен план за контролна дейност на РИОСВ – Пазарджик за 2023 г., Заповед № РД-08-87/14.09.2023 г. на директора на РИОСВ – Пазарджик.

Проверени компоненти и фактори на околната среда:

- води
- въздух

Цел на проверката:

Планов текущ контрол по спазване на изискванията на:

- Закон за водите;
- Закона за чистотата на атмосферния въздух;
- Подзаконовите нормативни актове;

Извършени дейности по контрола:

- Проверка на място - оглед на производствената площадка и стационарното хладилно и климатично оборудване, заредено с флуорсъдържащи парникови газове, ЛПСОВ – маслоуловител 2 броя и канализационна система.

- Проверка на документи, изискващи се по закон или подзаконовни нормативни актове и имащи отношение към опазване на околната среда.

Констатации от проверката по компоненти и фактори:

Основната дейност на обекта е преработка на червено месо. Производствен капацитет до 5 тона трупно месо на ден.

На производствената площадка няма извършвани промени относно технологичното оборудване.

1. Компонент „Води“

Водоснабдяването на обекта за битови нужди се осъществява от „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик на база сключен договор. За промишлени нужди има изграден един тръбен кладенец, с разрешително за водовземане издадено от Басейнова дирекция Източнобеломорски район гр. Пловдив.

Отпадъчните води, които се генерират от обекта са битово-фекални и производствени отпадъчни води /заустени във водопълтен събиртелен резервоар без изход/, и дъждовни ДОВ. ДОВ преминават през два типови каломаслоуловителя /КМУ/. Двата потока се смесват в последната ревизионна шахта и се заустват в р. Пишманка.

От направения оглед на пречиствателните съоръжения за отпадъчни води се констатира, че работят съгласно утвърдената технологична схема. КМУ са почистени и в добро техническо състояние.

Съгласно Заповед № РД-1188/22.12.2022 г. на министъра на околната среда и водите за обекти формиращи отпадъчни води и зауствени в повърхностен воден обект е взета водна проба от Заустване №1 – смесен поток ДОВ. Резултатите от извършения физико-химичен анализ на водната проба не показват превишаване на индивидуалните емисионни ограничения (ИЕО) поставени в Разрешително за заустване № 33730005/07.10.2009 г. последно продължено и изменено с Решение №РР-3003/2016 г.

По отношение на изпълнение условията поставени в разрешителното за заустване оператора извършва собствен мониторинг на отпадъчните води с показатели и честота определени в разрешителното за заустване. Протоколите се представят в срок в РИОСВ-Пазарджик. От получените резултати не се констатира превишаване на ИЕО. Оператора спазва условията поставени в Разрешителното за заустване № 33730005/2009 г. издадено от БД ИБР-гр. Пловдив.

При направения оглед на площадката не се констатираха разливи и течове на отпадъчни води.

2. Компонент „Въздух“

На производствената площадка за нуждите на технологичния процес се използва стационарно хладилно и климатично оборудване, за което се изискват проверки за течове по член 4 от Регламент (ЕС) № 517/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за флуорсъдържащите парникови газове. Съответното стационарно хладилно оборудване 4 броя е заредено с флуорсъдържащ парников газ (ФПГ) R 507 в количества 12,000 kg (47,820 tCO₂eq) и 21,000 kg (83,690 tCO₂eq) и R 407C в количества 15,000 kg (26,610 tCO₂eq) и 100,000 kg (177,400 tCO₂eq). Стационарното климатично оборудване 4 броя е заредено с ФПГ R 407C в количества 15,000 kg (26,610 tCO₂eq).

На оборудването е поставено обозначение с информация за вид ФПГ, количество в kg и потенциал на глобално затопляне (ПГЗ), съгласно член 12 от Регламент (ЕС) № 517/2014.

На място се представиха досиета на системите по утвърдения формат на Приложение № 3 към чл. 29, ал. 1 от Наредба № 1 от 17 февруари 2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането

на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове (Обн. ДВ, бр. 20 от 7.03.2017 г., изм. и доп. ДВ, бр. 18 от 24.02.2023 г.). Извършвани са проверки за течове на системите, съобразно посочената кратност в член 4, параграф 3 от Регламент (ЕС) №517/2014 от лице, притежаващо документ за правоспособност (сертификат), издаден от Българска браншова камара-Машиностроене. Проверките са отразени в досиетата на системите. Не са установени течове на ФПГ от системите.

Операторът в срок е представил в РИОСВ-Пазарджик информация за оборудването, заредено с флуорсъдържащи парникови газове за календарната 2022 г.

Предписания:

Няма дадени предписания.

Заклучение:

Операторът спазва изискванията на нормативната уредба в областта на екологичното законодателство.

18.12.2023 г.