



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик


Изх. № КД-08-19

гр. Пазарджик, ... 16.06 .. 2024 г.

УТВЪРДИЛ:

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ-Пазарджик



ДОКЛАД

**ЗА ИЗВЪРШЕНА КОМПЛЕКСНА ПРОВЕРКА
НА „БИЙФ МИЙТ ВЕЛИНГРАД“ ЕООД**

Дата на проверката: 15.05.2024 г.

Обект: Месопреработвателно предприятие

Стопанисван от: „БИЙФ МИЙТ ВЕЛИНГРАД“ ЕООД, гр. Велинград, ул. „Съединение“ № 69, общ. Велинград, обл. Пазарджик, ЕИК 204697730

Място на извършване на проверката: гр. Велинград, УПИ XI-6404, кв. 84, Индустриална зона, общ. Велинград, обл. Пазарджик

Основание за извършване на проверката: чл. 154 от Закона за опазване на околната среда (Обн. ДВ, бр. 91 от 25.09.2002 г., изм. ДВ, бр. 102 от 8.12.2023 г.), Годишен план за контролна дейност на РИОСВ – Пазарджик за 2024 г., Заповед № РД-08-35/28.03.2024 г. на директора на РИОСВ – Пазарджик.

Проверени компоненти и фактори на околната среда:

- води;
- въздух;
- поставено условие в Решение № ПК-50-ПР/2022 г. на директора на РИОСВ-Пазарджик.

Цел на проверката:

Планов текущ контрол по спазване на изискванията на:

- Закон за водите;
- Закона за чистотата на атмосферния въздух и подзаконовни нормативни актове;
- ЗООС.

Основна дейност на обекта:

Производство на месни разфасовки и заготовки от раздробено и нераздробено месо.

Извършени дейности по контрола:

- Проверка на обекта и оборудването;
- Проверка на документи, изискващи се по закон или подзаконов нормативни актове и имащи отношение към опазване на околната среда.

Констатации от проверката по компоненти и фактори:

Обектът е въведен в експлоатация през 2017 г. Осигурени са необходимите складови, производствени и административно-битови помещения. Оборудван е с необходимото технологично оборудване.

1. Компонент „Води“

Обектът е водоснабден от водопроводната мрежа на „ВКТВ“ ЕООД гр. Велинград.

Отпадъчните води от кланицата и санитарните помещения постъпват в бетонен утайтел с преливник. За почистване на съоръжението се води дневник. Отпадъчните води след преливника се заустват в градски колектор на „ВКТВ“ ЕООД гр. Велинград. Съоръжението е запълнено с грубо диспергирани примеси и утайки. Дадено е предписание за почистване на събирателния резервоар за отпадъчни води от специализирана фирма и представяне на копие на документ за извършената дейност в РИОСВ – Пазарджик. При проверката е представено копие на фактура за платена такса вода и канал. Дружеството има сключен договор с „ГКХ“ ООД гр. София за предаване и обезвреждане на странични животински продукти (СЖП).

2. Компонент „Въздух“

За технологични нужди и за климатизиране на производствените помещения на производствената площадка е монтирано и се експлоатирана стационарно хладилно и стационарно климатично оборудване, заредено с флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ).

Стационарното хладилно оборудване е заредено с ФПГ R 404A в количества 20,000 kg (78,440 tCO₂eq), 6,000 kg (23,532 tCO₂eq) – 2 броя, 5,500 kg (21,571 tCO₂eq), 4,500 kg (17,649 tCO₂eq), 4,000 kg (15,688 tCO₂eq), 3,500 kg (13,727 tCO₂eq). Стационарното хладилно оборудване, заредено с ФПГ R 507A – 6 броя в количества от 2,500 kg (9,963 tCO₂eq) до 5,800 kg (23,110 tCO₂eq).

За климатизиране на производствените помещения е монтирано стационарно климатично оборудване, заредено с ФПГ R 404A в количества 25,000 kg (98,050 tCO₂eq) и с ФПГ R 407C в количество от 6,000 kg (10,670 tCO₂eq) и 4,000 kg (7,100 tCO₂eq).

Оборудването е без наличие на система за откриване на течове. Има поставено обозначение, даващо информация за вида ФПГ и заредено количество.

При проверката се представиха досиета на системите, които са изготвени по формата на Приложение № 3 от чл. 29, ал. 1 от Наредба № 1 от 17 февруари 2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове (Наредба № 1/2017 г.) (Обн. ДВ, бр. 20 от 7.03.2017 г., изм. и доп. ДВ, бр. 18 от 24.02.2023 г.). Проверки за течове са извършвани в зависимост от зареденото количество tCO₂eq, съответно на шест месеца и веднъж годишно от лице, притежаващо документ за правоспособност по чл. 176 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (обн. ДВ, бр. 45 от 28.05.1996 г., изм. ДВ, бр. 41 от 10.05.2024 г.). Последно извършени проверки за течове и отразени в досиетата са от дати 12.05.2023 г., 12.07.2023 г., 12.12.2023 г. и 12.05.2024 г. Няма установени течове от системите, не е извършване допълване и възстановяване на ФПГ.

Операторът на оборудването е подал годишен отчет за 2023 г. по Приложение № 9 от Наредба № 1/2017 г. в Информационната система за флуорсъдържащи парникови газове. Отчетът е валидиран от РИОСВ - Пазарджик.

На място се дадоха разяснения по прилагане на Регламент (ЕС) 2024/573 на Европейския парламент и на Съвета от 7 февруари 2024 година за флуорсъдържащите

парникови газове, за изменение на Директива (ЕС) 2019/1937 и за отмяна на Регламент (ЕС) № 517/2014.

3. Изпълнение на поставено условие в Решение № ПК-50-ПР/2022 г.

По отношение изпълнение на поставено условие в Решение № ПК-50-ПР/2022 г. на директора на РИОСВ-Пазарджик за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за ИП „Изграждане на подземна мини пречиствателна станция за отпадъчни води (МПСОВ), част от технологична модернизация се констатира, че не са предприети действия за реализация на инвестиционното предложение. Не е изградена мини пречиствателна станция за отпадъчни води.

Поставеното условие в решението е в срок на изпълнение.

Предписания:

Във връзка с прилагане на нормативната уредба и констатирано несъответствие на оператора е дадено предписание за почистване на събирателния резервоар за отпадъчни води от специализирана фирма и представяне на копие на документ за извършената дейност в РИОСВ – Пазарджик.

Заключение:

При проверката са установени пропуски, водещи до отклонения от приложимите норми за компонент „Води“.

За установеното несъответствие с нормативните изисквания по екологичното законодателство на оператора е дадено едно предписание с конкретен срок за изпълнение.

Приоритетите при провеждане на следваща проверка:

Проверка за изпълнение на даденото предписание.