



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изх. № РД-10-2

гр. Пазарджик, 02.07.2024 г.

УТВЪРДИЛ;

КОСТАДИН ГЕШЕР

Директор на РИОСВ-Пазарджик



ДОКЛАД

**ЗА ИЗВЪРШЕНА КОМПЛЕКСНА ПРОВЕРКА
НА „БИОВЕТ“ АД**

Дата на проверката: 03.06.2024 г.

Обект: Предприятие за производство на фармацевтични продукти и фуражни добавки,
гр. Пещера

Стопанисван от: „Биовет“ АД, гр. Пещера, ул. „Петър Раков“ № 39, общ. Пещера,
обл. Пазарджик

Място на извършване на проверката: гр. Пещера, ул. „Петър Раков“ № 39

Основание за извършване на проверката: чл. 154 от ЗООС (Обн. ДВ, бр. 25 от 25.09.2002г., изм. и доп. ДВ, бр. 102 от 08.12.2023 г.), Годишен план за контролна дейност на РИОСВ – Пазарджик за 2024 г. и Заповед № РД-08-35/28.03.2024 г. на директора на РИОСВ – Пазарджик.

Проверени компоненти и фактори на околната среда:

- води
- въздух
- химични вещества
- ОВОС

Цел на проверката:

Планов текущ контрол по спазване на изискванията на:

- Закон за водите (ЗВ);
- Закон за ограничаване изменението на климата (ЗОИК);
- Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС);
- Закона за опазване на околната среда (ЗООС).

Основна дейност на обекта:

Производство на фуражни добавки и ветеринарни препарати за животновъдството.

Извършени дейности по контрола:

Проверка на технологични съоръжения и оборудване:

1. Проверка на съоръжения на ПСОВ:

Груба решетка;

Барабанно сито „Хубер“;

Пясъкозадържател с класификатор;

Черпателен буферен резервоар;

Флотатори – 2 бр., които работят в паралел за дозиране на флокулант и коагулант;

ПС с разпределително устройство;

Биобасейни с вертикални утайтели I, II, III степен;

Флотатор – 1 бр. третиращ водите преди заустване в р. Стара;

2. Складова база в ПИ с идентификатор 562777.3.1740, м. Луковица по КККР на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик;

3. Горивна инсталация с обща номинална топлинна мощност, превишаваща 20 MW (т. 1.1. от Приложение № 1 към чл. 30, ал. 3 от ЗОИК);

4. Спазване на поставените условия в Решение № ПК-28-ПР/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на директора на РИОСВ - Пазарджик;

5. Проверка на документи, изискващи се по закон или подзаконов нормативни актове и имащи отношение към опазване на околната среда.

Констатации от проверката по компоненти и фактори:

1. Компонент „въздух“

Проверката се извърши във връзка с притежаваното от оператора разрешително за емисии на парникови газове (РЕПГ) № 99-Н2/2016, последно актуализирано с Решение № 99-НЗ-А0/ 2023 г.

Източниците на емисии на парникови газове на производствената площадка на „Биовет“ АД по издаденото РЕПГ за Горивна инсталация с обща номинална топлинна мощност превишаваща 20 MW, попадащи в обхвата на т. 1.1. от Приложение № 1 към чл. 30, ал. 3 от ЗОИК са:

1. Горивна инсталация за производство и разпределение на топлинна енергия, номинална топлинна мощност 41,54 MW, включваща:

Парова централа с капацитет непревишаващ 27 MW:

- Котел №1 (ЕКМ 12) – 9 MW;

- Котел №2 (ЕКМ 12) – 9 MW;

- Котел №3 (ЕКМ 12) – 9 MW;

- Котел №4 (ЕКМ 12) – 9 MW;

- Гранулятор Алгаер – 0,44 MW;

- Сушилня Анхидро 1 – 6 MW;

- Сушилня Анхидро 2 – 6 MW;

- Сушилня ИВК – 2 MW;

- 2 броя отоплителни котли – всеки по 0,05 MW.

В момента на проверката от посоченото оборудване работят котел №1 (ЕКМ 12) – 9 MW, котел №3 (ЕКМ 12) – 9 MW и сушилня Анхидро 1 – 6 MW.

Няма промяна в работата на работата на инсталациите. Котел № 4 е пломбиран от РИОСВ – Пазарджик през м. март 2023 г.

Операторът спазва поставеното в РЕПГ условие и експлоатира до три парни котли (към Парова централа) едновременно, с обща топлинна мощност непревишаваща 27 MW.

Двата броя отоплителни котли – всеки с мощност по 0,05 MW са монтирани на площадката на ПСОВ. В момента на проверката не се експлоатират.

Актуализирането на РЕПГ е във връзка с използването на алтернативно гориво пропан-бутан (LPG) за котлите.

На производствената площадка е изградено складово стопанство за пропан-бутан (LPG), което е въведено в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията.

В момента на проверката се установи, че котел №1 и котел №3, работят с гориво природен газ. За котлите резервното гориво е газьол.

От изграждане на инсталацията за LPG, не се е налагало използването на LPG за котлите. Сушилня Анхидро 1 в момента на проверката работи с гориво природен газ.

Доставката на природен газ се осъществява от централен газопровод. Количеството употребен природен газ в „Биовет“ АД се определя чрез измервателно устройство.

Операторът на инсталацията е изготвил годишен доклад, съдържащ данните от мониторинга за емисиите на парникови газове, отделени от инсталацията през предходната година по чл. 36, ал.1 от Закона за ограничаване изменението на климата. Годишният доклад в срок е представен в ИАОС. Докладът е верифициран съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 2018/2067 за проверка на данните и акредитация на проверяващите органи съгласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета.

Операторът в срок е предал на администратора на Националния регистър определен брой квоти, равняващи се на общото количество верифицирани емисии, изпускани от инсталацията през предходната календарна година.

2. Компонент „Води“

При направения оглед на пречиствателните съоръжения не се констатираха отклонения от технологичния режим.

ПСОВ работи на автоматичен режим съгласно утвърдената технологична схема. Активната утайка от пречистването се предава на „Грийнбърн“ ЕООД за изгаряне в инсталация.

Няма промяна в технологичната схема на водоснабдяване и отвеждане на отпадъчните води.

Дружеството извършва собствен мониторинг на отпадъчните води, с честота и показатели, определени в условията на комплексното разрешително (КР) №28/2005г.

Резултатите от извършения физико-химичен анализ на водните проби не показват отклонение от индивидуалните емисионни ограничения (ИЕО), поставени в КР №28/2005г. и протоколите се представят редовно в РИОСВ-Пазарджик.

Констатира се замърсяване на почистващите гребени на автоматична решетка за груби примеси на механично стъпало на ПСОВ, за което е дадено предписание.

Водите на р. Стара след заустването на отпадъчните води от ПСОВ са визуално чисти, в продължение около 10-15 метра се образува пяна в резултат на високата скорост на водите от заустващия колектор, породена от денивелацията на терена.

3. Фактор „Химични вещества“

Провериха се местата за съхранение на химични вещества и смеси в на площадката на „Биовет“ АД в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 56277.3.1740. Химикалите се съхраняват разделно в оригинални опаковки в закрит склад с трайна непропусклива настилка без връзка с канализацията. Входът на склада е с обозначени с табели, указващи категориите на опасност на съхраняваните вещества. Цялата площадка е оградена и охранявана с жива охрана и технически средства. Достъпът е ограничен и се контролира на входа. Има изградена инфраструктура и зони за движение на транспортни средства и извършване на товаро-разтоварни дейности.

На място са налични информационни листове за безопасност (ИЛБ) и оценка на безопасността на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ОХВС). Оценката е актуализирана съгласно указанията, утвърдени със Заповед № РД-184/09.03.2021 г на министъра на ОСВ, като са отчетени всички съоръжения на площадката.

Спазени са условията за съхранение, посочени в ИЛБ и изискванията на Наредбата за реда и начина за съхранение на ОХВС.

Изпълнено е условие № 3 от Решение № ПК-28-ПР/2020 на директора на РИОСВ-Пазарджик относно актуализиране на оценката по чл.9, ал.1 от Наредбата за реда и начина за съхранение на ОХВС.

Операторът поддържа и предоставя информация за веществата и смесите съгласно изискванията на чл. 36 от Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH) и чл. 49 от Регламент (ЕО) 1272/2008 (CLP) и доклад от документирана класификация на площадката съгласно чл. 103, ал. 1 от ЗООС. Докладът отразява адекватно текущите условия на площадката.

4. По отношение на издаденото решение за преценяване на необходимостта от ОВОС № ПК-28-ПР/2020 г. за ИП „Гранулираща инсталация №14“ в имот с идентификатор 562777.3.1740, м. Луковица по КККР на гр. Пещера.

По отношение на характеристиката:

- Гранулираща инсталация с капацитет 15 000 т/год. – гранулираща инсталация №13 е монтирана в самостоятелна сграда. Не е въведена в експлоатация по реда на ЗУТ.

- Две гранулиращи инсталации с капацитет 5 000 т/год. всяка – гранулираща инсталация №11 и №12 са монтирани в самостоятелна сграда, в отделни помещения. Не са въведени в експлоатация по реда на ЗУТ.

- Две инсталации за смесване – монтирани в самостоятелна сграда и въведени в експлоатация с решение от 30.07.2019 г.

- Разпрашителна сушилна – изгражда се. Изградена е само стомано-бетонната конструкция. Няма монтирани съоръжения.

- Склад за суровини – с площ около 1 134 кв.м. – наличен на площадката. Обособена е зона за товаро-разтоварни дейности.

- Изградена е нова сграда за парокотелно и в нея е монтиран парен котел, марка BOSCH, с мощност 5 MWh и производителност 5 000 т/ h. Вторият котел с мощност 12 MWh не е монтиран.

- Гранулираща инсталация №14, с капацитет 15 000 т/год. не е построена и не е монтирана.

По отношение на изпълнението на поставените условия в решение № ПК-28-ПР/2020 г.

Условие 1 – не е приложимо към момента на проверката;

Условие 2 – не е приложимо към момента на проверката;

Условие 3 – Оценката е актуализирана съгласно указанията, утвърдени със Заповед №РД-184/09.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите, като са отчетени всички съоръжения на площадката. Условието е изпълнено.

Предписания:

Във връзка с прилагане на нормативната уредба и констатирано несъответствие на оператора е дадено предписание за основно почистване на груби решетки на вход на ПСОВ.

Заклучение:

При проверката са установени пропуски, водещи до отклонения от приложимите норми по компонент „Води“.

За установеното несъответствие с нормативните изисквания по екологичното законодателство на оператора е дадено едно предписание с конкретен срок за изпълнение. Предписанието е изпълнено в срок.