



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Съобщение на основание чл. 5, ал. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /Наредба за ОВОС/* (приета с ПМС № 59 от 7.03.2003 г., обн., ДВ, бр. 25 от 18.03.2003 г., изм. и доп., бр. 3 от 10.01.2006 г., бр. 80 от 9.10.2009 г., бр. 29 от 16.04.2010 г., бр. 3 от 11.01.2011 г., бр. 94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г., бр. 12 от 12.02.2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм., бр. 55 от 7.07.2017 г., в сила от 7.07.2017 г., изм., бр. 67 от 23 август 2019 г.)

РИОСВ – Пазарджик съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно предложение (ИП):

„Закупуване, доставка и монтаж на водогреен котел за изгаряне на биомаса (дървесен чипс, дървесни пелети, слънчогледови пелети) с включена доставка и монтаж на отоплителна инсталация на оранжерия към него“ в имот с идентификатор 06149.51.20 в м. Млечока по КККР на с. Братаница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик

с възложител: ЗП ПЕТЯ НАНОВСКА

Приемам представеното уведомление за цитираното по-горе инвестиционно предложение като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС), чл. 4, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда* (Наредба за ОВОС) и чл. 40, ал. 1 във връзка с чл. 10 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредба за ОС).

На основание чл. 5 от *Наредбата за ОВОС* и във връзка с чл. 40, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомяваме за следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста на *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС):

Предмет на инвестиционното предложение е монтаж на нов водогреен котел в съществуваща сграда с идентификатор 06149.51.20.1 по КККР на с. Братаница и на отоплителна инсталация, които ще се ползват за отопление на работеща оранжерия, находяща се в имот с идентификатор 06149.51.23 по КККР на с. Братаница.

Водогрейният котел ще бъде *марка Pasqualiccio модел CS 500*, с номинална входяща топлинна мощност 0,499 MW, с КПД -90,5 %, максимално работно налягане 3 бара и максимална работна температура 90°C. Окомплектовката на котела ще е както следва: бункер, автоматично подаващо устройство, щек, блок за управление и необходимата предпазна и защитна автоматика. Захранването на бункера на котела с гориво биомаса ще е автоматично, с пневматична система. Капацитетът на котела, относно горивото съгласно спецификация на производител, ще е максимум 116,8 кг/час. Изгорелите газове от котела ще се отвеждат чрез стоманен дымоход Ø350 от неръждаема ламарина към комин с височина 10 метра. Между котела и комина ще се монтира циклон за отделяне на твърдите частици от димните газове комплект с дымоход и вентилатор за димни газове.

Към момента оранжерията се ползва за отглеждане на растения през лятото, а през зимата се отглеждат студоустойчиви видове.

Отоплителната инсталация ще се изгради във връзка със изискванията на растенията за поддържане на оптимален микроклиматичен режим. Оранжерията представлява правоъгълни клетки 2.50/9,60м, метална конструкция и полиетиленови платна.

Топлоносител на вътрешните кръгове ще е вода с температура 75°/60°C, като максималното работно налягане на водата в инсталациите ще е 3,0 бара. В оранжерията се предвижда въздушно отопление с топовъздушни апарати с необходимия дебит и далекобойност на въздушния поток. Оразмеряването им е на база топлинни загуби през външни ограждащи елементи за зимен период. Тръбната мрежа ще е оразмерена на база максимален товар с параметри на топлоносителя 75 / 600C .Топловъздушните апарати се монтират на 4,00 м. от пода и насочване на въздушната струя по хоризонтала, с цел непряко обдухване на растенията.

Котелът и отоплителна инсталация, ще се ползват за отглеждане на реколта в оранжерията по време на зимните месеци от ноември до април, като температурата която ще се поддържа вътре ще бъде не повече от 18 °C.

Горивото, което ще се използва за котела ще бъде под формата на пелети (дървесни или не) или чипс доставени от директен производител (лицензиран търговец), и ще отговаря на изискванията на БДС, EN, ISO за твърди биогорива. Доставеното гориво ще се съхранява в покрит склад.

Вода за първоначално захранване на водогрейния котел, заедно с инсталацията за отопление ще бъде около 4 300 л, еднократно ще се осигури от изграден в имот с идентификатор 06149.51.20 по КKKP на с. Братаница сондаж, за който има издадено разрешително за водовземане № 31520866/02.03.2021 г. от БДИБР Пловдив.

Не се предвижда изграждане на нова техническа инфраструктура.

От реализацията и експлоатацията на настоящо ИП не се предвижда образуване на отпадъчни води.

Всички отпадъци, генерирани при реализацията и експлоатацията на обекта, ще се съхраняват и управляват, съгласно изискванията на *Закона за управление на отпадъците* (ЗУО).

Така заявено инвестиционното предложение попада в обхвата на Приложение № 2, т. 3 буква „а“ на *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС) и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от него подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Компетентен орган за произнасяне с решение е директорът на РИОСВ-Пазарджик.

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от *Закона за биологичното разнообразие* (ЗБР):

ИП попада в обхвата на чл. 31 на *Закона за биологичното разнообразие* (посл. изм. ДВ. бр. 102 от 23 Декември 2022 г.) и чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (*Наредбата за ОС*)(посл. изм. и доп. ДВ. бр. 106 от 15 Декември 2021 г.).

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии съгласно чл. 5 от *Закона за защитените територии*.

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени зони от мрежата „Натура 2000“ съгласно *Закона за биологично разнообразие (ЗБР)*. Най-близко разположената защитена зона е BG0002069 „Рибарници Звъничево“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-803 от 4 ноември 2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.106 от 12.12.2008 г.), от която ИП отстои на не по-малко от 3,50 км.

На основание чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредбата за ОС*, ИП подлежи на оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони от мрежата на Натура 2000. Съгласно чл. 31, ал. 4 от *ЗБР*, оценката за съвместимост ще се извърши през процедурата за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

Възложителят е уведомен за действията, които трябва да предприеме с писмо на РИОСВ-Пазарджик, изх. № ПД-01-319-(3)/08.06.2023 г.

Копие от указателното писмо до възложителя е изпратено до кмета на Община Пазарджик и до кмета на с. Братаница.