



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изх. № 120-01-105-(1).....

гр. Пазарджик, 08.03...... 2022 г.

ДО
ИНЖ. ГЕОРГИ ПАВЛОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СТРЕЛЧА
ГР. СТРЕЛЧА, ОБЩ. СТРЕЛЧА, ОБЛ. ПАЗАРДЖИК
ПЛ. „ДРУЖБА“ № 2

На Ваш изх. № С-1202/24.02.2022 г.

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на канализация на ул. „Мильо Балтов“ от о.т. 256 до 15 м северозападно от о.т. 248“ в гр. Стрелча, общ. Стрелча, обл. Пазарджик, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-105/24.02.2022 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПАВЛОВ,

Във връзка с Ваше уведомление с вх. № ПД-01-105/24.02.2022 г. за гореситираното ИП, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)* (посл. изм. и доп., ДВ. бр. 106 от 15 Декември 2021 г.), Ви уведомявам следното:

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Предмет на ИП е изграждане на канализация на ул. „Мильо Балтов“ от о.т. 256 до 15 м северозападно от о.т. 248 в гр. Стрелча, общ. Стрелча, обл. Пазарджик.

Общо ще се изградят:

- Линейни участъци на улични канализации от гофрирани ПЕ тръби с диаметър Ф315 мм и обща дължина 204 м.
- Нови улични РШ /сглобяеми, бетонови с монолитна основа, пръстен, конус, бетонова гривна за капак и чугунен капак – 5 броя.
- Дъждоприемници - едноставни УО - 10 броя и тръби Ф200 с обща дължина 25 м.
- Сградни канализационни отклонения /СКО/ - 18 броя и тръби Ф200 с обща дължина 108 м.

Проектният участък е с най-висока точка между РШ1 и РШ2, на 40 м северозападно от о.т. 248 в кръстовището с ул. „Язовирна“, като в РШ1 ще се включат два ъглови имота.

Линейното трасе в северозападна посока е с четири участъка, с равна дължина по 46 м, с минимален наклон от 0,4% в началото и последователно нарастващ на 1,0%, 3,5% и 5,0%, което позволява с минималния диаметър от Ф315 мм да се оберат постепенно нарастващите оразмерителни водни количества. Последният участък от 20 м, в площадния участък към съществуващата начална РШ на ул. „Есентуки“, също е с наклон от 5,0%, като в него се включват нови водни количества.

По дължината на трасето се предвиждат 5 типови, сглобяеми бетонови ревизионни шахти с бетоново монолитно дъно, пръстен Ф1000 мм, конус Ф1000/Ф700 и бетонова основа за капак с чугунен капак. Във всички нови РШ се предвиждат по 2 УО от бетонова тръба Ф400 мм и дълбочина 1,0 м, с отведения от ПЕ гофрирани тръби Ф200 мм, с дължини по 2,5 м между УО и РШ.

Отпадъците, формирани при реализацията на ИП, ще се управляват съгласно План за управление на строителните отпадъци.

Така заявеното ИП не може да бъде отнесено самостоятелно към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), както и да се счита за изменение/разширение по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 и/или 3 на ЗООС и не е необходимо провеждане на процедура по глава шеста на ЗООС.

ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 от *Закона за защитените територии*.

ИП **не попада** в границите на защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“. Най-близко разположената защитена зона е BG0001389 „Средна гора“, от която ИП отстои на повече от 430 м.

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението** (ИП е извън границите на границите на защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“) и **характера** на заявеното ИП, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху близко разположените защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“, по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитените зони;
- Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване;
- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони;
- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
- Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други ИП, планове, програми и проекти. Настоящото ИП заедно с всички други реализирани, одобрени или в процедура ИП, планове, програми и проекти, няма да окаже отрицателно въздействие.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за така заявеното ИП „Изграждане на канализация на ул. „Мильо Балтов“ от о.т. 256 до 15 м северозападно от о.т. 248“ в гр. Стрелча, общ. Стрелча, обл. Пазарджик, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС**.

Настоящото писмо/становище се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо/становище, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

С уважение,

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ-Пазарджик

