



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изх. № ... 192-01-1070 ...

гр. Пазарджик, ... 2803 ... 2017 г.

ДО

Г-Н ПЕТКО ПЕТКОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО

ГР. БРАЦИГОВО, УЛ. „АТАНАС КАБОВ“ № 6А

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Устойчиво развитие на Община Брацигово, чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност - Топлоснабдителна система и отоплителна инсталация, ремонт, оборудване, обзавеждане и благоустройство на прилежащото пространство на ОДЗ „Йордан Шопов“ село Исперихово, община Брацигово, област Пазарджик“, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-1070/23.03.2017 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПЕТКОВ,

Във връзка с внесеното уведомление с вх. № ПД-01-1070/23.03.2017 г. за горесцитираното инвестиционно предложение и на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.)*, което може да бъде прието като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение „Устойчиво развитие на Община Брацигово, чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност - Топлоснабдителна система и отоплителна инсталация, ремонт, оборудване, обзавеждане и благоустройство на прилежащото пространство на ОДЗ „Йордан Шопов“ село Исперихово, община Брацигово, област Пазарджик“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

ИП предвижда да се извършат реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на ОДЗ „Йордан Шопов“, намираща се в УПИ II-детска градина, квартал 3 по плана на село Исперихово, община Брацигово. Предвижда се да се изпълни доставка и монтаж на отоплителна инсталация на биогориво, въвеждане на ВОИ за БГВ, ремонт на помещенията, дейности по вертикалната планировка.

Преустройството на топлоснабдителна система ще осигурява гореща вода за отопление и битови нужди, при максимална температура на топлоносителя - 90 градуса и гореща вода за кухнята, тоалетната и баните с максимална температура - 75 градуса. Инсталацията ще включва котел с горелка на пелети, бункер за пелети, бойлер за битова гореща вода, циркулационни помпи и автоматика за управление. Във връзка с изпълнение на котелната инсталация в обекта ще бъдат монтирани силова и осветителна електроинсталация както и контакти и заземление. Котелната инсталация ще бъде от затворен тип под налягане 0.25 МРа.

Отвеждането на димните газове ще се изпълни посредством хоризонтален димоход, които ще се включи към съществуващия комин.

Не се налага изграждането на нова техническа инфраструктура.

Всички отпадъци генерирани, вследствие реализацията и експлоатацията на обекта, ще се съхраняват и управляват съгласно утвърдените нормативни изисквания за дейности с отпадъци.

Така заявеното ИП не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на *Закона за опазване на околната среда* и не подлежи на регламентирани в глава шеста от *Закона* процедури по оценка на въздействието върху околната среда и екологична оценка.

Площадката на ИП не попада в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*. Попада в границите на защитена зона BG0002057 „Бесапарски ридове“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-786/29.10.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр. 106/2008 г.), по реда на *Закона за биологичното разнообразие*.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, включително и върху защитена зона зона BG0002057 „Бесапарски ридове“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното ИП „Устойчиво развитие на Община Брацигово, чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност - Топлоснабдителна система и отоплителна инсталация, ремонт, оборудване, обзавеждане и благоустрояване на прилежащото пространство на ОДЗ „Йордан Шопов“ село Исперихово, община Брацигово, област Пазарджик“ е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от *Наредбата за ОС*.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта** от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

С уважение,

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор РИОСВ-Пазарджик

