



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изх. № ... ПД-01-130-(1)

гр. Пазарджик, 10.03.2022 г.

ДО

ИНЖ. ГЕОРГИ ПАВЛОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА СТРЕЛЧА

ГР. СТРЕЛЧА, ОБЩ. СТРЕЛЧА, ОБЛ. ПАЗАРДЖИК

ПЛ. „ДРУЖБА“ № 2

На Ваш изх. № С-1496/07.03.2022 г.

**Относно:** Инвестиционно предложение (ИП) „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в гр. Стрелча. Подмяна на водопроводна мрежа по 4 от 24 улици с обща дължина 1470 м“ гр. Стрелча, общ. Стрелча, обл. Пазарджик, внесено с уведомление, вх. № ПД-01-130/07.03.2022 г.

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПАВЛОВ,**

Във връзка с Ваше уведомление с вх. № ПД-01-130/07.03.2022 г. за горесцитираното ИП, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)* (посл. изм. и доп., ДВ. бр. 106 от 15 Декември 2021 г.), Ви уведомявам следното:

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

ИП предвижда реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в гр. Стрелча. Реконструкцията включва подмяна на водопроводи по отделни участъци от улици, с обща дължина 1470 м. Подмяната /или изграждане на нови/ водопроводи ще се осъществи по 4 участъка от улици, разпръснати в целия град, както следва от север на юг и от запад на изток:

- Ул. „Марица“, о.т. 142 – о.т. 146, с дължина 178 метра;
- Ул. „Ст. Караджа“, о.т. 221 – о.т. 385, с дължина 309 метра;
- Ул. „Мильо Балтов“, о.т. 256 – о.т. 248, с дължина 206 метра;
- Ул. „Руски“ – изток, долно ниво, о.т. 328 – о.т. 278 – о.т. 312, с дължина 434 метра.

Новите водопроводи ще са от тръби полиетилен висока плътност – ПЕВП с обща дължина 1470 м, в т.ч. със следните диаметри: Ф160 - 20 м, Ф140 - 723 м, Ф110 - 549 м, Ф90 - 178 м. За отклонение в пресечките се предвиждат ПЕ тръби с обща дължина 279 м, в т.ч. със следните диаметри: Ф160 - 40 м, Ф140 - 20 м, Ф110 - 73 м, Ф90 - 142 м и Ф75 - 4 м. За отклонения за ПХ с ПЕ тръби Ф90 - общо 6 м. Предвижда се монтаж на 3 надземни ПХ Ф80, монтаж общо на 12 СК, в т.ч. със следните диаметри: Ф150 – 3 броя, Ф125 – 1 брой, Ф100 – 2 броя и Ф80 – 6 броя. Ще се изградят 95 СВО /по едно за всеки имот/ с ПЕ тръби Ф32, с обща дължина 644 м. От общата дължина от 1470 м на линейните трасета, 955 м са в 2 улици със стари бордюри и асфалтова настилка, а останалата по-малка част от 515 м е по неблагоустроени улици. Трасето на водопроводите е проектирано по уличното платно на 1,00 м от тротоара, като на повечето улици е предвидено новото трасе да е до срещуположния бордюр спрямо съществуващия, за да не се наруши водоснабдяването в

участъка по време на строителството. Средната дълбочина на изкопа ще е 1,60 м, а ширината – 0,60 м. Земните работи ще се изпълняват машинно и ръчно. Машинният изкоп ще се изпълнява с багер с обратна лопата.

Отпадъците, формирани при реализацията на ИП, ще се управляват съгласно План за управление на строителните отпадъци.

Така заявеното ИП не може да бъде отнесено самостоятелно към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), както и да се счита за изменение/разширение по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 и/или 3 на ЗООС и не е необходимо провеждане на процедура по глава шеста на ЗООС.

ИП не попада в границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 от Закона за защитените територии.

ИП не попада в границите на защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“. Най-близко разположената защитена зона е BG0001389 „Средна гора“, от която ИП отстои на повече от 430 м.

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението** (ИП е извън границите на границите на защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“) и **характера** на заявеното ИП, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху близко разположените защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“, по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитените зони;
- Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване;
- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони;
- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
- Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други ИП, планове, програми и проекти. Настоящото ИП заедно с всички други реализирани, одобрени или в процедура ИП, планове, програми и проекти, няма да окаже отрицателно въздействие.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за така заявеното ИП „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в гр. Стрелча. Подмяна на водопроводна мрежа по 4 от 24 улици с обща дължина 1470 м“ гр. Стрелча, общ. Стрелча, обл. Пазарджик, **преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо/становище се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо/становище, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

С уважение,

**КОСТАДИН ГЕШЕВ**

Директор на РИОСВ-Пазарджик

