



Изх. № ... 12-01-139-(3) ...

гр. Пазарджик, ... 08.04. ... 2021 г.

ДО

„МВЕЦ ЛЯХОВО“ ООД

ГР. СОФИЯ, Р-Н „ЛОЗЕНЕЦ“

УЛ. „ГОРСКИ ПЪТНИК“ № 51, ВХ. 1

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Монтиране на трета малка турбина на ВЕЦ „Ляхово“, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-139/26.02.2021 г.

Във връзка с внесеното уведомление с вх. № ПД-01-139/26.02.2021 г. за горещитираното ИП, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)* (посл. изм. и доп. ДВ. бр. 3 от 5 Януари 2018 г.), което може да бъде прието като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Помпена станция „Ляхово“ е построена и въведена в експлоатация през 1961 г., с цел да задоволява нуждите от вода за напоителна система „Варвара“. Водовземното съоръжение е на съществуващия напоителен канал „Алеко – Пазарджик“. Мястото на помпена станция „Ляхово“ е непосредствено до ГНК „Алеко – Потока“, с едно удължение на напорния тръбопровод с 350 метра.

Впоследствие през 2008 година помпена станция „Ляхово“ е преустроена като МВЕЦ „Ляхово“ с две помпи на генераторен режим. Третият агрегат е запазен, като помпа и също е в експлоатация.

С настоящото ИП се предвижда монтиране на трета малка турбина на съществуващата и въведена в експлоатация през 2008 г. ВЕЦ „Ляхово“, която ще преработва до 300 л/сек водни количества. Енергийно преработените води ще постъпват в съществуваща безнапорна деривация НК „Ветрен дол“ – Дебръщица, от където ще се подават за напояване.

Дългогодишната експлоатацията на съоръженията за напояване показва, че за да е осигурен поливният сезон е необходимо в периода от м. април – до м. октомври в напоителен канал НК „Ветрен дол“ – Дебръщица да се подават до 300 л/сек за поддържане на водно ниво.

От БД ИБР – Пловдив е издадено разрешително за водовземане от повърхностен воден обект № 31140018/08.02.2008 г., с титуляр „Напоителни системи“ ЕАД, впоследствие преиздадено с № 31140114/ 06.12.2018 г. на дружество „МВЕЦ Ляхово“ ООД. Разрешителното за водовземане е с разрешено водно количество до 1,8 м³/сек или 32 млн. м³/годишна водна маса. Разрешеният режим на

водовземане е 24 часа в денонощие извън напоителния сезон, от м. октомври до м. април.

Съгласно издаденото разрешително за водовземане схемата и техническите параметри на съоръженията за водовземане и ползване са както следва:

- Съществуващо водохващане на река Чепинска, стопанисвано от НС ЕАД, на кота 284,43 м, с височина на яза 3,25 м, оразмерено за застроено водно количество 4,6 м³/сек;
- Безнапорна деривация, представляваща напоителен канал с дължина 6 942 м. НК „Ветрен дол“ – Дебръщица, оразмерен за 2,0 м³/сек;
- Напорен стоманобетонен тръбопровод Ф 1250 м, с дължина 1 125 м;
- Помпена станция „Ляхово“ с монтирани 3 бр. помпени агрегата, два от които работят на генераторен режим с инсталирана мощност 275 kW и застроено водно количество 1,8 м³/сек.

За реализиране на инвестиционното предложение не се налага изграждане на нова техническа инфраструктура.

Не се очаква генериране на отпадъци. Отработените от ВЕЦ „Ляхово“ води се отвеждат в съществуващ канал с дължина 338 м, до включването му в ГНК „Алеко – Потока“, до изпускател в река Марица с географски координати: N 42° 13' 19.87"; E 24° 11' 28.95"; Н – 225,00 м.

Така заявеното ИП не представлява **изменение** по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 на *ЗООС*, което да доведе до възникване на значително отрицателно въздействие върху околната среда, поради следните мотиви:

1. ИП предвижда монтиране на трета малка турбина на съществуваща и въведена в експлоатация ВЕЦ „Ляхово“, която ще преработва до 300 л/сек водни количества, необходими за поддържане на водното ниво в НК „Ветрен дол“ – Дебръщица, като предвидените дейности не могат да бъдат отнесени самостоятелно към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)*.
2. Съгласно получено становище по компетентност от БД ИБР-Пловдив на основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от *Закона за водите*, с изх. № ПУ-01-286(1)/29.03.2021 г.:
 - 2.1. ИП е **допустимо** от гледна точка на ПУРБ на ИБР, ПУРН на ИБР и постигане на целите на околната среда, при спазване на посочените в становището условия.
 - 2.2. Мотивираната оценка на значително въздействие върху повърхностните и подземни водни тела, е че ИП няма да окаже значително негативно въздействие върху повърхностните и подземни водни тела при спазване на *Закона за водите (ЗВ)*, и цитираните условия.
 - 2.3. За ИП не е приложим чл. 93, ал. 9, т. 3 *ЗООС*, тъй като ИП на попада в обхвата на чл. 156е, ал. 3 от *ЗВ*.

Предвид гореизложеното, **няма основание за провеждане на процедура по глава шеста на ЗООС.**

ИП, не попада в границите на защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“, съгласно *Закона за биологичното разнообразие*, както и в границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 от *Закона за защитените територии*. Най-близко разположената защитена зона до сградоцентралата е BG0002069 „Рибарници Звъничево“, която отстои на не по-малко от 5.50 км. Най-близко разположената защитена зона до водохващането на река Чепинска е BG0001386 „Яденица“, която отстои на не по-малко от 400 м.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП, при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното ИП „Монтиране на трета малка турбина на ВЕЦ „Ляхово“ е, че **не е** необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от *Наредбата за ОС*.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

Приложение: Копие на становище с изх. № ПУ-01-286(1)/29.03.2021 г. на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“.

С уважение,

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ-Пазарджик

