



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изх. № РД-01-144-13.....

гр. Пазарджик, 30.03..... 2021 г.

ДО

Г-Н ДИМИТЪР ДИМИТРОВ

УПРАВИТЕЛ НА „В И Д АГРОЛЕНД“ ЕООД

ГР. ПАЗАРДЖИК, УЛ. „ЗАВОЯ НА ЧЕРНА“ № 11, ЕТ. 4, АП. 6

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Прокарване на тръбен сондажен кладенец за допълнително водоснабдяване на Инсталация за раздробяване и пелетиране на слама и люцерна в ПИ 65437.93.23 по КККР на с. Сарая, местност „Мерата“, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-144/01.03.2021 г. от „В И Д АГРОЛЕНД“ ЕООД г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИМИТРОВ,

Във връзка с внесеното уведомление с вх. № ПД-01-144/01.03.2021 г., на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.)*, което може да бъде прието като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Предмет на ИП е преустройство на съществуваща сграда (с площ от 575 м²) и монтиране на инсталация за пелетиране на слама и люцерна в ПИ с идентификатор 65437.93.23 /бивш стопански двор/, м. „Мерата“ по КККР с. Сарая, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с обща площ от 825 м².

Имотът е свързан с местната пътна инфраструктура и електроснабдителната мрежа на с. Сарая. Вода за питейно-битови нужди ще се осигури от водопроводната мрежа на с. Сарая. За допълнително водоснабдяване на обекта се предвижда изграждане на тръбен сондажен кладенец с дълбочина 10 м и филтърна колона със затръбен диаметър до 250 мм. Сондажът ще бъде изграден в северозападната част на имота с координати:

северна ширина: 42°14'30.751"

източна дължина: 24°19'09.787"

кота на устието: 208,80 м

Водата от ТК ще се използва за противопожарни цели и измиване на външни площадки с трайна настилка.

Необходимо е годишно водно количество до 1800 м³, при максимално часово водно количество до 2,0 л/сек. за измиване на външни площадки с трайна настилка. Това водно количество ще се експлоатира целогодишно:

$Q_{\text{пр}} = 1800 \text{ м}^3/\text{год.} = 4,9 \text{ м}^3/\text{год.} = 0,06 \text{ л/сек.};$

$Q_{\text{макс}} = 2,0 \text{ л/сек.}$

От сондажа по всяко време трябва да се осигури вода за противопожарни цели с дебит 10 л/сек.

Отпадъчните води от дейността на обекта (битови и площадкови), ще се заустват във водоупътна изгребна яма, която периодично ще се почиства от специализирана фирма.

Съгласно получено становище по компетентност от Басейнова дирекция Източнореломорски район с център Пловдив (БД ИБР-Пловдив) на основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от *Закона за водите* (ЗВ), с изх. № ПУ-01-298(1)/18.03.2021 г. и наш вх. № ПД-01-144-(2)/18.03.2021 г., ИП е допустимо от гледна точка ПУРБ и ПУРН на ИБР и постигане на целите на околната среда, при спазване на посочените в становището условия.

Така заявеното ИП не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на *Закона за опазване на околната среда* и не подлежи на регламентираните с глава шеста от *Закона* процедури по оценка на въздействието върху околната среда и екологична оценка.

Имотът, в който ще се осъществи ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*, както и в границите на защитени зони по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие*. Най-близко разположената защитена зона е BG0002069 „Рибарници Звъничево“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-803/4.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр. 106/2008 г.), от която отстои на не по-малко от 2.56 km.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената зона BG0002069 „Рибарници Звъничево“. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното ИП „Прокарване на тръбен сондажен кладенец за допълнително водоснабдяване на Инсталация за раздробяване и пелетиране на слама и люцерна в ПИ 65437.93.23 по КККР на с. Сарая, местност „Мерата“, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от *Наредбата за ОС*.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

Приложение: Становището на БД ИБР-Пловдив с изх. № ПУ-01-298(1)/18.03.2021 г.

С уважение,

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор РИОСВ-Пазарджик

