



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изх. № ПД-01-145-(1).....

гр. Пазарджик, 26.03..... 2024 г.

ДО

„АРЕС СТРОЙ“ ЕООД

ГР. СОФИЯ, Р-Н КРАСНА ПОЛЯНА

Ж.К. „КРАСНА ПОЛЯНА“ № 1, БЛ. 20А, ВХ. 1, ЕТ. 16.

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на административно битова сграда и фотоволтаична централа (ФЕЦ) с мощност 1500 KW“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 05949.10.66, м. „Туповица“ по КKKP на с. Бошуля, общ. Септември, обл. Пазарджик, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-145/19.03.2024 г.

Във връзка с Ваше уведомление по чл. 4, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС)* (посл. изм. ДВ. бр. 9 от 30 Януари 2024 г.), което се приема и като уведомление по чл. 10, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)* (посл. изм. и доп., ДВ. бр. 106 от 15 Декември 2021 г.), на основание чл. 6а, т. 2 от същата наредба, Ви уведомявам следното:

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

За ИП: „Изграждане на административно битова сграда и фотоволтаична централа (ФЕЦ) с мощност 1500 KW“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 05949.10.66, м. „Туповица“ по КKKP на с. Бошуля, общ. Септември, обл. Пазарджик, с възложител: „Арес Строй“ ЕООД, по реда на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* е издадено писмо с изх. № ПД-01-214-(2)/03.05.2022 г. на директора на РИОСВ-Пазарджик.

С настоящото инвестиционното предложение се предвижда изменение на горесцитираното ИП, включващо промяна на:

- Мощността на ФЕЦ - от 1500 KW, включваща 375 панела на 400 KW, включваща 706 панела, монтирани на метална конструкция на земята.
- Площта на трафопоста - от 9 м² на 11 м².
- Точката на присъединяване: нов СБ стълб № 93/13/2А на въздушен електропровод 20 kV „Злокучене“, от п/ст „Септемврийци“ 110/20 kV, чрез изграждане на нова КЛ 20 kV тип NA2XS(F)2Y 3x1x95 mm³ с дължина L=20 м, от нов СБ стълб № 93/13/2А до нов БКТП, разположен в имота.

Така заявената промяна на ИП, не може да бъде отнесена към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)* и не подлежи на регламентираната с глава шеста, раздел III от *ЗООС* процедура по оценка на въздействието върху околната среда.

ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 от *Закона за защитените територии*.

ИП **не попада** в границите на защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“. Най-близко разположената защитена зона е BG0000578 „Река Марица“, от която ИП отстои на повече от 20 м.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявеното ИП, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“, по отношение на: Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитените зони; Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване; Нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони; Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони; Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други ИП, планове, програми и проекти. Настоящото ИП заедно с всички други реализирани, одобрени или в процедура ИП, планове, програми и проекти, няма да окаже отрицателно въздействие.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за така заявеното ИП „Изграждане на административно битова сграда и фотоволтаична централа (ФЕЦ) с мощност 1500 KW“ в ПИ с идентификатор 05949.10.66, м. „Туповица“ по КККР на с. Бошуля, общ. Септември, обл. Пазарджик, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС**.

Настоящото писмо/становище се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо/становище, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

С уважение,

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ-Пазарджик

