



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изм. № ПД-01-156-(2)

гр. Пазарджик, 20.03.2023 г.

ДО

„ЕЛЕКТРУМ“ ЕООД

ГР. ПАЗАРДЖИК, УЛ. „Д-Р ЛОНГ“ № 1

ОБЩ. ПАЗАРДЖИК

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) с мощност 400 kWp“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 46749.201.145 /УПИ XXI-145, „За производство на ел. енергия, търговия и услуги“, м. Юрията, по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-156/13.03.2023 г. и допълнителна информация от 14.03.2023 г.

Във връзка с Ваше уведомление и допълнителна информация за горесцитираното ИП, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) (посл. изм. и доп., ДВ. бр. 106 от 15 Декември 2021 г.), Ви уведомявам следното:

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Предмет на инвестиционното предложение е изграждане на фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) с мощност до 400 kWp, в ПИ с идентификатор 46749.201.145 /УПИ XXI-145, „За производство на ел. енергия, търговия и услуги“, м. Юрията, по КККР на с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик. Имотът е урбанизирана територия, с начин на трайно ползване „За електроенергийното производство“ и с площ 4643 м².

ФЕЦ ще бъде разположена върху терена в имота и ще се състои от 638 фотоволтаични модула, всеки с мощност 625 Wp. Модулите ще бъдат монтирани върху метална конструкция, замонолитена трайно в почвата – машинно, като „набивни пилоти“. Инсталацията включва и 4 преобразуващи инвертора (преобразува постоянния ток, генериран от фотоволтаичните модули в променлив ток) – всеки с номинална мощност 110 kW. Произведената електрическа енергия ще бъде възмездно отдавана за продажба на свободния пазар чрез електроразпределителната мрежа на „Електроразпределение Юг“ ЕАД.

Имотът е урбанизирана територия с изградена пътна и техническа инфраструктура. В рамките на имота ще се изгради нов БКТП и подземна кабелна връзка от централата до него (в границите на имота) за присъединяване на ФЕЦ към електроразпределителната мрежа. Мястото на присъединяване на електрическата централа към електроразпределителната мрежа е: Нов СБ стълб, предвиден за вграждане между стълб № 101/1 и ТП „Юрията“ на въздушен електропровод 20 kV „Зеленчукови градини“, в/ст „Кръстовище“, КЛ 20 kV „Кръстовище“ от п/ст „Острова“, чрез изграждане на нова 20 kV тип NA2XS(F)2Y 3x1x95 mm² с дължина 75 m, от нов СБ стълб до нов БКТП, разположен в имота КЛ/ВЛ Кръстовище, п/ст Острова.

Реализацията на ИП не е свързана с използване на вода и формиране на отпадъчни води.

Отпадъците, формирани при реализацията и експлоатацията на ИП, ще се управляват съгласно разпоредбите на *Закона за управление на отпадъците*.

Така заявеното ИП не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на *Закона за опазване на околната среда* и **не подлежат на регламентираната с глава шеста от *Закона* процедура по оценка на въздействието върху околната среда**.

Имотът, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 от *Закона за защитените територии*, както и в границите на защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“. Най-близко разположената защитена зона е защитена зона BG0000426 „Река Луда Яна“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет от Министерски съвет с Решение № 122 /2007 г. (ДВ, бр.21 /2007 г.), изменена с Решение № 588/06 август 2021 г. /ДВ, бр. 67/13 август 2021 г./, от която ИП отстои на повече от 2,35 км.

С оглед гореизложеното, отчитайки **характера** на заявеното ИП, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху близко разположените защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“, по отношение на: пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитените зони; трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване; нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони; нарушаване кохерентността между съседни защитени зони; въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други ИП, планове, програми и проекти. Настоящото ИП заедно с всички други реализирани, одобрени или в процедура ИП, планове, програми и проекти, няма да окаже отрицателно въздействие.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за така заявеното ИП „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) с мощност 400 kWp“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 46749.201.145 /УПИ XXI-145, „За производство на ел. енергия, търговия и услуги“/, м. Юрията, по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, **преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от *Наредбата за ОС***.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

С уважение,

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ-Пазарджик

