



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изх. № ... ПД-01-157-(4)

гр. Пазарджик, ... 10.04: 2025 г.

ДО

„ВАНКО-К-2008“ ЕООД

ГР. ПАЗАРДЖИК

УЛ. „КНЯЗ БОРИС І“ № 4

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Локална система за съхранение (ЛСС) в имот с идентификатор 03592.503.1689 по КККР на кв. Малко Белово, общ. Белово, обл. Пазарджик, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-157/24.03.2025 г. и допълнителна информация от 28.03.2025 г., 02.04.2025 г. и 04.04.2025 г.

Във връзка с Ваше уведомление по чл. 4, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС)* (посл. изм. ДВ. бр. 9 от 30 Януари 2024 г.), което се приема и като уведомление по чл. 10, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)* (посл. изм. и доп., ДВ. бр. 106 от 15 Декември 2021 г.), на основание чл. 6а, т. 2 от същата наредба, Ви уведомявам следното:

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Настоящото ИП е свързано с поставяне на локална система за съхранение (ЛСС) на електрическа енергия в имот с идентификатор 03592.503.1689 по КККР на кв. Малко Белово, общ. Белово, обл. Пазарджик, който е с обща площ 1 602 кв. м., урбанизирана територия, с НТП За друг вид производствен, складов обект.

Електрическата енергия, която ще се съхранява в ЛСС, ще идва от външни източници.

ЛСС ще е със следните технически параметри:

- инсталирана мощност на съоръжението - 10 MW;
- капацитетна инсталираното съоръжение за съхранение – 26,83 MWh;
- съоръжения за съхранение на електрическа енергия – 6 бр.;
- съоръжения за преобразуване на енергия – 72 бр.;
- трансформаторни станции – 2 бр.

Компоненти на ЛСС

Батериен модул - представлява предварително сглобено и тествано изделие (контейнер с размери 2896 мм x 6058 мм x 2438 мм), в напълно завършен вид, доставено от производител. Използваните електрохимични клетки ще са с капацитет 280 Ah. Всеки от пакетите ще е с номинална мощност от 93,18 KWh. Във всеки стелаж ще са свързани серийно по осем пакета с батерии. Всеки стелаж е разположен в 20 футов контейнер с номинална мощност от 4,472 MWh. Не е необходимо вътрешно окабеляване на място. Батериите за съхранение ще са литиево-йонни, марка Huawei.

Система за преобразуване на енергия (PCS) – модул контролер който преобразува постоянния ток, генериран от батериите в променлив и го подава към мрежата, както и да преобразува променливия ток от мрежата в постоянен и за да се съхранява в ЛСС.

Трансформаторна станция СрН/НН - предварително сглобено и тествано изделие – 20 футов контейнер, без необходимост от вътрешно окабеляване.

Устройства за контролиране на температурата – устройство за течно охлаждане (пълно с 50 % концентриран разтвор от етиленгликол) към контейнера на ЛСС, което може да работи в два режима компресорно и естествена охлаждане.

ЛСС с интелигентни стрингове ще е с вградена централизирана противопожарна система.

ИП ще се осъществи в имот с идентификатор 03592.503.1689 по КККР на кв. Малко Белово, общ. Белово, обл. Пазарджик, с обща площ 1 605 кв. м., за който е отреден за УПИ VII-1689 „За съхранение на електроенергия“ в кв. 74, съгл. заповед № 12/15.01.2025 г. на кмета на Община Белово.

За присъединяване на системата на ЛСС ще се изгради нова подземна кабелна линия 20 kV, с дължина 610 м от кабели тип NA2XS(F)2Y 12/20 kV 3x1x240 mm². Началото на линията ще започва от имот с 03592.503.1689 до достигане на подстанция „Белово“ в ПИ с идентификатор 03592.1.2391 - сграда на ЗРУ 20 kV, килия №17 (резерва). Трасето ще преминава изцяло в урбанизирана територия – съществуващи улици (ПИ 03592.503.9554, 03592.503.9550, 03592.503.578, 03592.503.9518, 03592.503.9509, 03592.503.9510 и 03592.1.2267 по КККР на гр. Белово).

Представено е копие от допълнително споразумение № 1/16.01.2025 г. към предварителен договор за присъединяване № ПРД-ССЕБ-20-66/01.10.2024 г. с „ЕСО“ ЕАД.

Всички отпадъци, генерирани вследствие реализацията и експлоатацията на обекта, ще се съхраняват и управляват, съгласно утвърдените нормативни изисквания за дейности с отпадъци.

Така заявеното ИП, не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)* и не подлежи на регламентираната с глава шеста от *ЗООС* процедура по оценка на въздействието върху околната среда.

Елементите на ИП, не попадат в границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 от *Закона за защитените територии*.

Елементите на ИП, не попадат в границите на защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“ по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие*. Най-близко разположената защитена зона е BG0000578 „Река Марица“, от която елементите на ИП отстоят на повече от 160 м.

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението и характера** на заявеното ИП, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“, по отношение на: Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитените зони; Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване; Нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони; Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони; Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други ИП, планове, програми и проекти. Настоящото ИП заедно с всички други реализирани, одобрени или в процедура ИП, планове, програми и проекти, няма да окаже отрицателно въздействие.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС Ви* уведомявам, че за така заявеното ИП „Локална система за съхранение (ЛСС) в имот с идентификатор

03592.503.1689 по КККР на кв. Малко Белово, общ. Белово, обл. Пазарджик, преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото писмо/становище се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо/становище, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

С уважение,

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ-Пазарджик

