



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изх. №

172-01-1645

гр. Пазарджик, 15.05.2017 г.

ДО

Г-Н ТОДОР ПОПОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

ГР. ПАЗАРДЖИК, БУЛ. „БЪЛГАРИЯ“ № 2

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Преустройство на съществуващо помещение за котелно на природен газ в ДСХ „Гавраил Кръстевич“ в ПИ с идентификатор 55155.507.2, съставляващ УПИ II – за старчески дом, кв. 416, по плана на град Пазарджик, община Пазарджик, област Пазарджик“, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-1645/02.05.2017 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПОПОВ,

Във връзка с внесеното уведомление с вх. № ПД-01-1645/02.05.2017 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.)*, което може да бъде прието като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение (ИП) попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Предмет на ИП е преустройство на съществуващо избено помещение в сградата на ДСХ „Гаврил Кръстевич“ за котелно на природен газ и изграждане на площадков газопровод, в УПИ II-за старчески дом, кв. 416, по плана на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик.

Възложителят предвижда:

- монтиране на водогреен котел с топлинна мощност от 175 до 195 киловата с максимална консумация на природен газ 24 м³/час, който ще се свърже със съществуващата отоплителна инсталация;
- оборудване на котелното помещение с необходимата апаратура;
- изграждане на площадков газопровод с дължина 63 м.

Площадковият газопровод ще се изпълни с полиетиленови тръби РЕ-HD(80) с диаметър 63x5.8 положени подземно на дълбочина 80 см. Трасето на газопровода започва от Газоизмервателно табло (ГРИТ 0.4/0.01 МРа) собственост на „Овергаз мрежи“ АД разположено на имотната граница преминава през зелените площи и пешеходни пътеки и достига до котелното помещение. Природният газ ще се доставя от съществуващ газопровод на „Овергаз мрежи“ АД. На площадката няма да се съхранява компресиран природен газ.

Достъпът до имота ще се осъществява посредством съществуващ път.

За захранване на обекта с вода и електричество ще се използват съществуващи ВК и електро мрежи.

Строителните и битови отпадъци, генерирани по време на реализацията и експлоатацията на ИП, ще се съхраняват и управляват, съгласно изискванията на *Закона за управление на отпадъците (ЗУО)*.

Така заявеното ИП не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на *Закона за опазване на околната среда* и не подлежи на регламентираните с глава шеста от *Закона* процедури по оценка на въздействието върху околната среда и екологична оценка.

Имотът, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*, както и в границите на защитени зони, по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие*.

С оглед гореизложеното, отчитайки характера и местоложението на ИП, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС Ви*, уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното ИП „Преустройство на съществуващо помещение за котелно на природен газ в ДСХ „Гавраил Кръстевич“ в ПИ с идентификатор 55155.507.2, съставляващ УПИ II – за старчески дом, кв. 416, по плана на град Пазарджик, община Пазарджик, област Пазарджик“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от *Наредбата за ОС*.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

С уважение,

КОСТАДИН ГЕШЕВ
Директор на РИОСВ Пазарджик

