



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изх. № ... *ПА-01-1650*

гр. Пазарджик, *10.10.* ... 2017 г.

ДО
Г-Н АТАНАС ГРУЕВ ДИМОВ
УПРАВИТЕЛ НА „САКСА“ ООД
ГР. ДОЛНА БАНЯ
УЛ. „ТЪРГОВСКА“ № 1

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на тръбен кладенец за водоснабдяване на автомивка“, в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 55155.11.63, по КKKP на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-1650/02.05.2017 г. и доп. информация с вх. № ПД-01-1650/12.09.2017 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИМОВ,

Във връзка с внесеното уведомление с вх. № ПД-01-1650/02.05.2017 г. и доп. информация с вх. № ПД-01-1650/12.09.2017 г. за горесцитираното ИП, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.)*, което се приема като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

ИП предвижда изграждане на тръбен кладенец (ТК) с дълбочина 10 м и диаметър Ø200 мм за водоснабдяване на автомивка, в ПИ с идентификатор 55155.11.63, по КKKP на гр. Пазарджик. Необходимото водно количество ще е 11.6 м³/d или 0.13 л/с. Годишен обем на водовземане 4234 м³.

Координати на ТК:

Кадастрална координатна система 2005:

X=4675346.1 m; Y=403237.6 m.

БГС 2005, зона 35:

X=4676258.9 m; Y=279439.6 m.

Надморска височина – Балтийска:

N=209.21 m.

Така заявеното ИП не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на *Закона за опазване на околната среда и не подлежи на регламентираните с*

глава шеста от *Закона* процедури по оценка на въздействието върху околната среда и екологична оценка.

Имотът, в който ще се изгради тръбния кладенец, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*, както и в границите на защитени зони, по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие*. Най-близко разположената защитена зона е защитена зона BG0002069 „Рибарници Звъничево“, от която имота отстои на не по-малко от 2.30 км.

Съгласно становище по реда на чл. 155, ал. 1, т. 23 от *Закона за водите (ЗВ)* с изх. № КД-04-245/02.10.2017 г. на Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“, ИП е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР, ПУРН на ИБР и постигане целите на околната среда.

С оглед гореизложеното, отчитайки характера и местоположението на ИП, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното ИП „Изграждане на тръбен кладенец за водоснабдяване на автомивка“, в ПИ с идентификатор 55155.11.63, по КKKP на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от *Наредбата за ОС*.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

Приложение: Становище с изх. № КД-04-245/02.10.2017 г. на Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“ (БД ИБР).

С уважение,

КОСТАДИН ГЕШЕВ
Директор на РИОСВ-Пазарджик

