



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изх. № *ПД-01-166-(2)*.....

гр. Пазарджик, ... *11.04*... 2025 г.

ДО

„СИТ-2021 АМЕТИСТ“ ООД

ГР. СОФИЯ

Ж.К. ЛЮЛИН, БЛ. 611, ВХ. Б, ЕТ. 6, АП. 39

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Локално съоръжение за съхранение на електрическа енергия – батерия с капацитет 3,727 MWh, с мощност 1,575 MW и трафопост тип БКТП“ в имот с идентификатор 02837.501.1683 по КKKP на гр. Батак, общ. Батак, обл. Пазарджик, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-166/28.03.2024 г. и допълнителна информация от 10.04.2025 г.

Във връзка с Ваше уведомление по чл. 4, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС)* (посл. изм. ДВ. бр. 9 от 30 Януари 2024 г.), което се приема и като уведомление по чл. 10, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)* (посл. изм. и доп., ДВ. бр. 106 от 15 Декември 2021 г.), на основание чл. 6а, т. 2 от същата наредба, Ви уведомявам следното:

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Настоящото ИП е свързано с инсталиране на локално съоръжение за съхранение на електрическа енергия – батерия, с капацитет 3,727 MWh и инверторна мощност 1,575 MW, което ще съхранява произведената енергия от разположена в имот с идентификатор 02837.501.1683 по КKKP на гр. Батак фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ), с мощност 3 500 kW.

ФЕЦ с мощност 3 500 kW е разгледана с писмо, с изх. № ПД-01-225-(3)/01.06.2023 г., издадено по реда на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Локалното съоръжение за съхранение на енергия ще е преместваемо съоръжение и ще се състои от следните компоненти:

- батериен блок 3 727 KWh, включващ 80 модула по 46,59 KWh в 20 футов контейнер;
- система за преобразуване на енергия (инвертор) с мощност 1 575 kW;
- трансформатор с мощност 1 600 kVA в бетонен корпус;
- система за охлаждане;
- противопожарна система.

Химичният състав на локалната съоръжение за съхранение на електрическа енергия – батерия ще бъде литиево-желязо фосфатен.

Не се предвижда изграждане на нова техническа инфраструктура. Ще се използва наличната.

Всички отпадъци, генерирани вследствие реализацията и експлоатацията на обекта, ще се съхраняват и управляват, съгласно утвърдените нормативни изисквания за дейности с отпадъци.

Така заявеното ИП, не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)* и не подлежи на регламентираната с глава шеста от *ЗООС* процедура по оценка на въздействието върху околната среда.

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 от *Закона за защитените територии*.

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“ по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие*. Най-близко разположената защитена зона е BG0002063 „Западни Родопи“, от която имотът предмет на ИП отстои на повече от 5 м.

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението и характера** на заявеното ИП, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“, по отношение на: Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитените зони; Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване; Нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони; Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони; Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други ИП, планове, програми и проекти. Настоящото ИП заедно с всички други реализирани, одобрени или в процедура ИП, планове, програми и проекти, няма да окаже отрицателно въздействие.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС Ви* уведомявам, че за така заявеното ИП „Локално съоръжение за съхранение на електрическа енергия – батерия с капацитет 3,727 MWh, с мощност 1,575 MW и трафопост тип БКТП“ в имот с идентификатор 02837.501.1683 по КККР на гр. Батак, общ. Батак, обл. Пазарджик, **преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо/становище се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо/становище, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

С уважение,

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ-Пазарджик

