



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изх. № МД-01-166-(7)

гр. Пазарджик, 29.04 2022 г.

ДО

Г-Н ЙОРДАН МЛАДЕНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА

ГР. ПЕЩЕРА, УЛ. „ДОЙРАНСКА ЕПОПЕЯ” № 17

На Ваш № 24-03-8/16.03.2022 г.

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Реконструкция на довеждащ водопровод от съществуващ каптаж „Новомахленски“ до утаител в ПИ с идентификатор 56277.1.1363, гр. Пещера“, общ. Пещера, обл. Пазарджик, с възложител Община Пещера, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-166/17.03.2022 г. и допълнителна информация от 06.04.2022 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МЛАДЕНОВ,

Във връзка с внесеното уведомление с вх. № ПД-01-166/17.03.2022 г. и допълнителна информация от 06.04.2022 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.)*, което може да бъде прието като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Предмет на инвестиционното предложение е реконструкция на довеждащ водопровод от съществуващ каптаж „Новомахленски“ до утаител в ПИ с идентификатор 56277.1.1363, в гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик. Каптажът е с местоположение с координати: 42° 0'45.49"С 42° 0'45.49"С 24°16'46.00"И – координатна система WGS84.

Град Пещера се водоснабдява от няколко изцяло гравитачни водоизточника и два основни водоизточника с помпажно отвеждане на добитата вода към напорни резервоари и уличната мрежа. Най-големият гравитачен водоизточник е карстовия каптаж „Новомахленски“, разположен на около 2 км (мерено въздушно) югозападно от града, като 1280 м от довеждащия водопровод е положен в асфалтовото платно или в сервитута на пътя от град Пещера за град Батак.

Общата дължина на проектния довеждащ водопровод от Каптаж „Новомахленски“ до зоната с утаителя и филтри е 2175 м и хранителен водопровод в обратна посока с дължина 457 м до главния път и към регулацията в града до началото на подменен участък на транзитния водопровод около км 148.093 от републиканския път, изпълнен в източна посока с ПЕ тръби Ф250 към НР „Южен“. Участъците са предвидени да се изпълнят с ПЕ тръби Ф315 мм/10 атм. До моста в началото на регулацията и с ПЕ Ф250 окачено по моста и до съществуващия ПЕ Ф250. Довеждащия водопровод може да се раздели условно на три участъка:

- първия с дължина 634 м в горски фонд от каптажа до след моста на Стара река, на отбивката от главния път за пещера Снежанка;

- втория участък е с дължина 1278 м, положен от северозападна страна в сервитута на път II-37 – частично в асфалтовото платно или в банкета;

- третия участък е с дължина 263 м – отклонение в северна посока от път II-37 при табелите за начало/край на град Пещера, през общински имоти от КВС до достигане зоната на „ВКС“ с утаители и бърз филтър за пречистване на питейната вода.

Хранителният /транзитен/ водопровод се полага в общ изкоп, успоредно на третия участък на довеждащия, аналогично на двата съществуващи АЦ Ф400, но в ново трасе в общински имоти с дължина 272 м до новата РШ при т. 32а, продължава с ПЕ Ф315 с дължина 102 м до началото на окаченото преминаване по моста в началото на регулацията на града, и с ПЕ Ф250 с дължина 83 м окачено по моста и до крайната точка на подменения ПЕ Ф250 в регулацията.

Отпадъците, формирани при реализацията на ИП, ще се управляват съгласно План за управление на строителните отпадъци.

Така заявеното ИП не може да бъде отнесено самостоятелно към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС), както и да се счита за **изменение/разширение** по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 и/или 3 на ЗООС и не е **необходимо провеждане на процедура по глава шеста на ЗООС**.

Съгласно получено становище по компетентност от Басейнова дирекция Източноромановски район с център Пловдив (БД ИБР-Пловдив) на основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от *Закона за водите* (ЗВ), с изх. № ПУ-01-305(1)/26.04.2022 г. и наш вх. № ПД-01-166-(6)/26.04.2022 г., ИП е допустимо от гледна точка ПУРБ и ПУРН на ИБР и постигане на целите на околната среда, при спазване на посочените в становището условия.

Около 490 m от началото на трасето **попада** в границите на защитена зона BG0002063 „Западни Родопи“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-835/17.11.2008 г. и актуализирана със Заповед № РД-890/26.11.2013 г. на Министъра на околната среда и водите, а около 35 m от трасето попадат в границите BG0001030 „Родопи-Западни“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-278/31.03.2021 г. (ДВ. бр. 45/2021 г.). Около 50 метра от трасето попада в границите на защитена местност „Грамадите“ – защитена територия по смисъла на *Закона за защитените територии*, обявена със Заповед № РД-412 от 18.06.2007 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ. бр. 61/2007 г.).

ИП е допустимо по смисъла на чл. 12, ал. 2 и ал. 4 от *Наредбата за ОС*.

С оглед гореизложеното, отчитайки характера на заявеното изменение на ИП (реконструкция на съществуващ водопровод), при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитените зони;
- Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване;
- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони;
- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
- Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения, планове, програми и проекти.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното ИП „Реконструкция на довеждащ водопровод от съществуващ каптаж „Новомахленски“ до утайтел в ПИ с идентификатор 56277.1.1363, гр. Пещера“, общ. Пещера, обл. Пазарджик, обл. Пазарджик е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от *Наредбата за ОС*.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

Приложение: Становището на БД ИБР-Пловдив с изх. № ПУ-01-305(1)/26.04.2022 г.

С уважение,

КОСТАДИН ГЕШЕВ
Директор РИОСВ-Пазарджик

