



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изх. № ПД-01-170-1/.....

гр. Пазарджик, 29.03. 2019 г.

ДО

Г-Н ТОДОР ПОПОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

ГР. ПАЗАРДЖИК, БУЛ. „БЪЛГАРИЯ“ № 2

ОБЩ. ПАЗАРДЖИК

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Реконструкция на водопровод и нова канализация по ул. „Княгиня Мария Луиза“ /№ 130-160/, южно от канал „Паша Арк“, в регулацията на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-170/28.03.2019 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПОПОВ,

Във връзка с внесеното уведомление с вх. № ПД-01-170/28.03.2019 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г.)*, което може да бъде прието като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.**

Предмет на настоящото ИП е реконструкция на водопровод и изграждане на нова канализация по ул. „Княгиня Мария Луиза“ /№130-160/, южно от канал „Паша Арк“, в регулацията на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик.

Проектната канализация по ул. „Княгиня Мария Луиза“ ще е смесена, т.е. да приема дъждовните отпадъчни води /ДОВ/ и битово-фекалните отпадъчни води /БФОВ/ от прилежащите терени и имоти от южна страна.

С ИП се цели изграждане на гравитачна канализация по улицата с дължина 208 м източно от благоустроения до същ. РЩ преди кв. 409 /№158/ и подмяна на уличния водопровод с ПЕ тръби Ф110 с дължина 194 м до преминаването под НК „Паша арк“ при саваците за аварийното му изтакане и още 67 м с ПЕ Ф200 от източна страна на кв. 409, по ул. „В. Априлов“ на юг, до подменения Главен клон по ул. „Д. Греков“ с оставен нов СК200 в северна посока.

Трасето на водопроводите е проектирано по уличното платно на 1,00м от бъдещия северен бордюр и на 1,5 м северно от проектната канализация, като по време на строителството се запазва съществуващия АЦ Ф100 за водоснабдяване на имотите по време на СМР.

След извършването на реконструкцията на водопровода и изграждането на новата канализация, полагането на асфалтова настилка в тясното локално платно ще е с едностранен наклон на север от имотите към напоителния канал, като се предвиждат 6 броя нови дъждоприемника /едноставни улични оттоци – УО/, заустени в 5-те нови и същ. РЩ.

Отпадъците, които ще се генерират по време на строителството, ще се събират и съхраняват временно на строителната площадка, след което ще бъдат подложени на депониране и рециклиране, съгласно част „ПУСО“ от разработения проект.

Така заявеното ИП не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на *Закона за опазване на околната среда* и не подлежи на регламентирани в глава шеста от *Закона* процедури по оценка на въздействието върху околната среда и екологична оценка.

Имотът, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*, както и в границите на защитени зони по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие*.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното ИП „Реконструкция на водопровод и нова канализация по ул. „Княгиня Мария Луиза“ /№ 130-160/, южно от канал „Паша Арк“, в регулацията на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от *Наредбата за ОС*.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

С уважение,

КОСТАДИН РЕШЕВ
Директор на РИОСВ-Пазарджик

