



X

Изм. № ПД-01-171-3/05.05.2026

ДО
Г-Н СЕРГЕЙ СТОЙНОВ
УПРАВИТЕЛ НА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИОННИ
УСЛУГИ“ ЕООД – ПАЗАРДЖИК
УЛ. „ВТОРИ ЯНУАРИ“ № 6
ГР. ПАЗАРДЖИК

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Изготвяне на обосновка за водоземане на подземни води чрез 1 (един) брой съществуващ тръбен кладенец ТК1 за питейно-битово водоснабдяване на селата Овчеполци и Тополи дол, намиращ се в ПИ с идентификатор 53285.161.61, по КККР на с. Овчеполци, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик“, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-171/26.02.2026 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТОЙНОВ,

Във връзка с Ваше уведомление по чл. 4, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС)* (ДВ, бр. 25/2003 г.), което се приема и като уведомление по чл. 10, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)* (ДВ, бр.73/2007 г.), на основание чл. 6а, т. 2 от същата наредба, Ви уведомявам следното:

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Съгласно представената информация в уведомлението, ИП е свързано с изготвяне на обосновка за водоземане на подземни води 1 (един) брой съществуващ тръбен кладенец ТК1 за питейно-битово водоснабдяване на селата Овчеполци и Тополи дол, намиращ се в ПИ с идентификатор 53285.161.61, по КККР на с. Овчеполци, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик.

Горепосоченият шахтов кладенец работи в ПВТ BG3G00000K2029 - „Пукнатинни води - Г. Малинско - Панагюрски район.

Добитата вода от ТК1 по тръбопровод с монтиран водомер достига до черпателен резервоар от 25 м³ в помпена станция „Аливново“ (ПС), където се смесва с водата от шахтовите кладенци. От него подземните води се препомпват в две посоки – към резервоар от 30 м³ в ПС – II подем в посока с. Овчеполци и към резервоар, намиращ се над с. Тополи дол. От ПС – II подем водата се подава към резервоар над с. Овчеполци за водоснабдяването му, а от резервоара над Тополи дол – гравитачно към селото.

Общото количество, което годишно трябва да осигури за водоснабдяването на селата Овчеполци и Тополи дол тръбният кладенец ТК1 съгласно направените разчети възлиза на 101 900 м³. Тогава общият средноденонощен дебит на водовземното съоръжение е 279.18 м³/d = 3.23 l/s. От друга страна максималният дебит, с който се експлоатира ТК1 е Q_{max} = 7.6 l/s. Локалният експлоатационен ресурс на ТК1 е определен на 12.51 l/s. Q_{max} = 7.6 l/s. ТК е с дълбочина 101.00 м.

Съгласно уведомлението добиваната подземна вода от ТК1 се използва изцяло за питейно-битово водоснабдяване на селата Овчеполци и Тополи дол. Отпадъчните води от отделните домакинства и обществени сгради се отвеждат в локални канализации и изгребни ями.

Така заявеното ИП не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС) и не подлежи на регламентираната с глава шеста от ЗООС процедура по оценка на въздействието върху околната среда.

Съгласно получено становище по компетентност от Басейнова дирекция Източнобеломорски район с център Пловдив (БД ИБР-Пловдив) на основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), с изх. № ПУ-01-361-1/23.04.2026 г., ИП е допустимо от гледна точка ПУРБ и ПУРН на ИБР и постигане на целите на околната среда, при спазване на посочените в становището условия.

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*, както и в границите на защитени зони по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие*. Най-близко разположената защитена зона е BG0000365 „Овчи Хълмове” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със заповед № РД 1029/17.12.2020 г. (ДВ, бр. 19 от 2021 г.), която отстои на не по-малко от 4.12 km.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението (извън границите на защитени зони) и характера на заявеното ИП, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, по отношение на: пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитените зони; трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване; нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони; нарушаване кохерентността между съседни защитени зони; въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения, планове, програми и проекти.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*, Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното ИП „Изготвяне на обосновка за водовземане на подземни води чрез 1 (един) брой съществуващ тръбен кладенец ТК1 за питейно-битово водоснабдяване на селата Овчеполци и Тополи дол, намиращ се в ПИ с идентификатор 53285.161.61, по КККР на с. Овчеполци, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик“ е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от *Наредбата за ОС*.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове**.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

Приложение: Становище на БД ИБР-Пловдив с изх. № ПУ-01-361-1/23.04.2026 г.

С уважение,

X

инж. Сърма Атанасова
Директор на РИОСВ-Пазарджик