



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изх. № ПА-01-180-(7).....

гр. Пазарджик, 02.06...... 2025 г.

ДО

Д-Р КОСТАДИН КОЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

ГР. ВЕЛИНГРАД, ОБЩ. ВЕЛИНГРАД, ОБЛ. ПАЗАРДЖИК

БУЛ. „ХАН АСПАРУХ“ № 35

На Ваши изх. № 32-01/60/02.04.2025 г. и изх. № 32-01/99/13.05.2025 г.

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Нова дъждовна канализация по плана на с. Грашево, съгласно ПУП-План схема на трасе“, общ. Велинград, обл. Пазарджик, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-180/02.04.2025 г. и доп. информация с вх. № ПД-01-180-(4)/13.05.2025 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КОЕВ,

Във връзка с Ваше уведомление по чл. 4, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС)* (посл. изм. ДВ. бр. 9 от 30 Януари 2024 г.), което се приема и като уведомление по чл. 10, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)* (посл. изм. и доп., ДВ. бр. 106 от 15 Декември 2021 г.), на основание чл. 6а, т. 2 от същата наредба, Ви уведомявам следното:

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Предмет на ИП е изграждане на гравитачна дъждовна канализация по ул. „Васил Сотиров“ и ул. „Братя Маврикови“, с. Грашево, общ. Велинград, обл. Пазарджик, съгласно ПУП-План схема за трасе на нова дъждовна канализация.

В непосредствена близост до трасето на новата дъждовна канализация (т. 6 от схемата) се намира тръбен водосток ф800мм, който може да приеме дъждовните отпадъчни води от улицата, намираща се източно от новата детска градина, в кв. 7 /УПИ-IV-за детско учреждение/ в с. Грашево. Пред детската градина се предвижда линеен уличен отток за отвеждане на дъждовните отпадъчни води, идващи от улицата в северна посока. В оста на улицата се предвижда изграждане на Ревизионна шахта, в която ще постъпят дъждовните отпадъчни води от линеяния уличен отток, разположен напречно на осевата линия и на около 1 м северно от РШ1. Съгласно ПУП-План схема за трасе на новата дъждовна канализация, трасето продължава в източна посока (като в т. 2, т. 3 и т. 4 са предвидени чупки). Във всяка чупка се предвижда изпълнение на РШ с достъп за контрол от персонала за поддържане на канализационната мрежа. Участъкът между т. 1 и т. 5 по трасето на новата дъждовна канализация не е благоустроен, не се предвижда изграждане на допълнителни улични дъждоприемни оттоци.

Новата канализационна мрежа е с дължина – 90м, ф315/278мм, SN8, новите РШ са 5 на брой.

Генерираните отпадъци при изпълнение на строително-монтажните работи ще бъдат извозвани до определените за тях места.

Така заявеното ИП не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)* и не подлежи на регламентираната с глава шеста от *ЗООС* процедура по оценка на въздействието върху околната среда.

Елементите на ИП не попадат в границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 от *Закона за защитените територии*.

Елементите на ИП не попадат в границите на защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“ по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие*. Най-близко разположената защитена зона е BG0002063 „Западни Родопи“, от която елементите на ИП отстоят на повече от 648 м.

Съгласно становище по реда на чл. 155, ал. 1, т. 23 от *Закона за водите (ЗВ)* с изх. № ПУ-01-385(3)/29.05.2025 г. на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БД ИБР), ИП е **допустимо** от гледна точка на ПУРБ и ПУРН (2022-2027 г.) на ИБР, *ЗВ* и подзаконовите нормативни актове към него, при спазване на условията посочени в становището на БД ИБР.

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението и характера** на заявеното ИП, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“, по отношение на: Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитените зони; Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване; Нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони; Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони; Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други ИП, планове, програми и проекти. Настоящото ИП заедно с всички други реализирани, одобрени или в процедура ИП, планове, програми и проекти, няма да окаже отрицателно въздействие.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за така заявеното ИП „Нова дъждовна канализация по плана на с. Грашево, съгласно ПУП-План схема на трасе“, общ. Велинград, обл. Пазарджик, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС**.

Настоящото писмо/становище се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо/становище, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

Приложение: Копие на становище с изх. № ПУ-01-385(3)/29.05.2025 г. на БД ИБР за сведение и съобразяване.

С уважение,

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ-Пазарджик

