



Изм. № ... ПД-01-188-(1) ...

гр. Пазарджик, ... 06.04. ... 2023 г.

ДО

„ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД

ГР. СОФИЯ, БУЛ. „ЦАР БОРИС III“ № 201

РАЙОН ВИТОША

На Ваш изх. № ЦУ-ЕСО-3262/22.03.2023 г.

Относно: Промяна по време на строителство, съгласно чл. 154 от ЗУТ на инвестиционно предложение (ИП) „Реконструкция на уредба 110 kV в електрическа подстанция „Попинци“ 110/20 kV“ изразено в Съоръжаване на резервно изводно поле 110 kV=E03 за присъединяване на ВЛ Априлци към п/ст „Асарел“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 57580.107.664, м. Черешака, по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Попинци, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-188/27.03.2023 г.

Във връзка с Ваше уведомление за горесцитираното ИП, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)* (посл. изм. и доп., ДВ. бр. 106 от 15 Декември 2021 г.), Ви уведомявам следното:

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Електрическа подстанция „Попинци“ 110/20 kV се намира в ПИ с идентификатор 57580.107.664 (стар № 000664), м. Черешака, по КККР на с. Попинци, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, с площ 4804 кв. м и НТП За съоръжение на електропровод. Уредба 110 kV е част от подстанцията и се предвижда да бъде на пълна телемеханика (без дежурен персонал).

Заявената промяна по време на строителство, съгласно чл. 154 от ЗУТ касае реконструкцията на уредба 110 kV, включваща следното:

- изграждане на резервно изводно поле=E03 110 kV с всички необходими съоръжения 110 kV;
- присъединяване на всички новомонтирани стоманени конструкции и нетоководещи части на съоръженията към заземителната инсталация за ОРУ 110 kV.

Уредба 110 kV се ще реконструира по схема "единична секционирана с прекъсвач шинна система" в обем две секции, като присъединените ВЛ 110 kV се запазват същите.

Секция 1

- Трафо T101
- извод 110 kV „Грамада“
- извод 110 kV Резерва
- мерене към шини, 110 kV

Секция 2

- Трафо T102
- извод 110 kV „Богдан“
- извод 110 kV „Красен“
- мерене към шини, 110 kV

Предвижда се изграждане на нови стоманорешетъчни шинни портали, подмяна на всички съоръжения в ОРУ 110 kV (прекъсвачи, разединители, измерителни трансформатори и вентилни отводи) и монтирането им върху нови фундаменти и нови носещи стоманени конструкции. Ще се изградят нови кабелни канали и нови тръбни мрежи в нов кабелен канал и нова заземително и мълниезащитна инсталация.

Така заявеното ИП не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на Закона за опазване на околната среда и не подлежи на регламентираната с глава шеста от Закона процедура по оценка на въздействието върху околната среда.

Имотът, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 от Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“. Най-близко разположената защитена зона е BG0001039 „Попинци“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-320/31.03.2021 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 52/22.06.2021 г.), от която ИП отстои на повече от 0,30 км.

С оглед гореизложеното, отчитайки **характера** на заявеното ИП, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху близко разположените защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“, по отношение на: пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитените зони; трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване; нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони; нарушаване кохерентността между съседни защитени зони; въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други ИП, планове, програми и проекти. Настоящото ИП заедно с всички други реализирани, одобрени или в процедура ИП, планове, програми и проекти, няма да окаже отрицателно въздействие.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за така заявената промяна по време на строителство, съгласно чл. 154 от ЗУТ на инвестиционно предложение (ИП) „Реконструкция на уредба 110 kV в електрическа подстанция „Попинци“ 110/20 kV“ изразено в Съоръжаване на резервно изводно поле 110 kV=E03 за присъединяване на ВЛ Априлци към п/ст „Асарел“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 57580.107.664, м. Черешака, по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Попинци, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС**.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

С уважение,

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ-Пазарджик

