



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изх. № ПД-01-19-(3).....

гр. Пазарджик, ... 08.02. 2022 г.

ДО

Г-Н КОСТАДИН НИКОЛОВ ИВАНОВ

УПРАВИТЕЛ НА „ИРЕМ“ ООД

УЛ. „МИЛЪО ВОЙВОДА“ № 12, ГР. ПАЗАРДЖИК

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия за собствено потребление, без отдаване на енергия към електроразпределителната мрежа с инсталирана пикова мощност 199,8 kW, разположена на покрива на сграда, находяща се в ПИ с идентификатор 55155.54.34, м. „Татар Мезар“ по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-19/19.01.2022 г. с възложител "ИРЕМ" ООД

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИВАНОВ,

Във връзка с внесеното уведомление с вх. № ПД-01-19/19.01.2022 г. и допълнителна информация от 03.02.2022 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.)*, което може да бъде прието като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на фотоволтаична инсталация с обща инсталирана мощност 199,8kWp за производство на електроенергия от възобновяем източник, предназначена изцяло за собствено потребление на „ИРЕМ“ ООД. Не се предвижда фотоволтаичната инсталация да отдава електроенергия към електроразпределителната мрежа на „Електроразпределение Юг“ ЕАД.

ФЕЦ ще се реализира върху покрива на съществуваща сграда за производствена и складова дейност, търговия и услуги с идентификатор 55155.54.34.5, находяща са в поземлен имот с идентификатор 55155.54.34, урбанизирана територия, с начин на трайно ползване: „За складова база“ в м. „Татар Мезар“ по КККР на гр. Пазарджик.

Фотоволтаичната инсталация ще има следната характеристика:

- АС генераторна мощност – 199,8 kWp;
- PV модули: 444 броя * 450 Wp = 199,80 kWp;
- Инвертори: 2бр. * 100kW;
- Генерирано напрежение – 0,40 kV;
- Брой на фазите – 3.
- Обща площ, която ще заемат фотоволтаичните панели ще е 977 m².

ИП не е свързано с разширение и/или изменение на производствената дейност на възложителя.

ИП не е свързано с използване на води.

Не се предвижда изграждане на нова техническа инфраструктура. Ще се използва наличната.

Всички отпадъци генерирани, вследствие реализацията и експлоатацията на обекта, ще се управляват съобразно изискванията на нормативната уредба.

Така заявеното ИП, не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на *Закона за опазване на околната среда* и не подлежи на регламентираните с глава шеста от *Закона* процедури по оценка на въздействието върху околната среда и екологична оценка.

Имотът, в който ще се осъществи ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*, както и в границите на защитени зони по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие*. Най-близко разположената защитена зона е BG0000578 „Река Марица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приета от Министерски съвет с Решение № 122/2007 г. (ДВ бр. 21/2007 г.), изм. с Решение № 588 от 6 август 2021 г. на МС (ДВ бр. 67 от 13.08.2021 г.), от която отстои на не по-малко от 0,29 km.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената зона BG0000578 „Река Марица“. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното ИП „Фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия за собствено потребление, без отдаване на енергия към електроразпределителната мрежа с инсталирана пикова мощност 199,8 kW, разположена на покрива на сграда, находяща се в ПИ с идентификатор 55155.54.34, м. „Татар Мезар“ по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от *Наредбата за ОС*.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

С уважение,

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор РИОСВ-Пазарджик

