



Изм. № ПД-01-190-(2).....

гр. Пазарджик, 06.04..... 2023 г.

ДО

„БАРИ КБК ГРУП“ ООД

ГР. ПЕЩЕРА, ОБЩ. ПЕЩЕРА, ОБЛ. ПАЗАРДЖИК

УЛ. „МИХАИЛ ТАКЕВ“ № 148А

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) с мощност до 900 kW“, в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 56277.3.296 /УПИ I-012290, „произв. дейност – газификация и когенерация на биомаса“, м. Узун Драгасия, по КККР на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-190/27.03.2023 г. и допълнителна информация от 31.03.2023 г.

Във връзка с Ваше уведомление за горесцитираното ИП, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)* (посл. изм. и доп., ДВ. бр. 106 от 15 Декември 2021 г.), Ви уведомявам следното:

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Предмет на ИП е изграждане на фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) с мощност до 900 kW, в ПИ с идентификатор 56277.3.296 /УПИ I-012290, „произв. дейност – газификация и когенерация на биомаса“, м. Узун Драгасия, по КККР на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик. Имотът е урбанизирана територия, с начин на трайно ползване „За друг вид производствен, складов обект“ и с площ 7415 м².

ФЕЦ ще бъде разположена върху терена в имота и ще се състои от 1665 фотоволтаични модула, всеки с мощност 530 Wp. Модулите ще бъдат монтирани върху стоманена конструкция на бетонови блокчета, положени върху земната повърхност. Произведената електрическа енергия ще се продава на „Електроразпределение Юг“ ЕАД.

Имотът е урбанизирана територия с изградена пътна и техническа инфраструктура. В рамките на имота ще се изгради нов БКТП и подземна кабелна връзка от централата до него (в границите на имота) за присъединяване на ФЕЦ към електроразпределителната мрежа. Мястото на присъединяване на електрическата централа към електроразпределителната мрежа е: Мястото на разкъсване на КЛ 20 kV, между БКТП „БКС“ и ЖР стълб № 5, извод „Орешака“ от П/ст „Пещера“, чрез изграждане на 2 бр. КЛ 20 kV тип NA2XS(F)2Y 3x1x95 mm² с дължина 15 m всяка, от мястото на разкъсване до нов БКТП, разположен в имота на производителя, КЛ/ВЛ Орешака, п/ст Пещера.

Реализацията на ИП не е свързана с използване на вода и формиране на отпадъчни води.

Отпадъците, формирани при реализацията и експлоатацията на ИП, ще се управляват съгласно разпоредбите на *Закона за управление на отпадъците*.

Така заявеното ИП не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на *Закона за опазване на околната среда* и не подлежи на регламентираната с глава шеста от *Закона* процедури по оценка на въздействието върху околната среда.

ИП не попада в границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 от *Закона за защитените територии*.

ИП не попада в границите на защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“. Най-близко разположената защитена зона е BG0001030 „Родопи-Западни“, от която ИП отстои на повече от 2.78 км.

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението и характера** на заявеното ИП, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“, по отношение на: Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитените зони; Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване; Нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони; Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони; Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други ИП, планове, програми и проекти. Настоящото ИП заедно с всички други реализирани, одобрени или в процедура ИП, планове, програми и проекти, няма да окаже отрицателно въздействие.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за така заявеното ИП „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) с мощност до 900 kW“, в ПИ с идентификатор 56277.3.296 /УПИ I-012290, „произв. дейност – газификация и когенерация на биомаса“, м. Узун Драгасия, по КККР на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС**.

Настоящото писмо/становище се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо/становище, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

С уважение,

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ-Пазарджик

