



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изх. № ПД: 01-192-(4).....

гр. Пазарджик, ... 23.05..... 2025 г.

ДО

„МАРИЦА ЕКОФРОУЗ“ АД

ГР. СОФИЯ, Р.С. 1574, Р-Н СЛАТИНА

УЛ. „ПОСТЯНСТВО“ № 67А

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Доставка и монтаж на два броя амонячен изпарителен кондензатор В.А.С., модел VXC 185, с кондензаторна мощност 615 kW, хладилен агент R-717-амоняк“, принадлежащи към съществуващата хладилна инсталация в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 55155.508.434 по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, внесено с вх. № ПД-01-192/08.04.2025 г. и допълнителна информация от 23.04.2025 г.

Във връзка с Ваше уведомление по чл. 4, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС)* (посл. изм. ДВ. бр. 9 от 30 Януари 2024 г.), което се приема и като уведомление по чл. 10, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)* (посл. изм. и доп., ДВ. бр. 106 от 15 Декември 2021 г.), на основание чл. 6а, т. 2 от същата наредба, Ви уведомявам следното:

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Предмет на ИП е доставка и монтаж на два броя амонячен изпарителен кондензатор В.А.С., модел VXC 185, с кондензаторна мощност 615 kW, хладилен агент R-717-амоняк. С ИП се предвижда разширение на съществуващи съоръжения – изпарителни кондензатори за охлаждане на хладилен агент R-717-амоняк, принадлежащи към съществуващата хладилна инсталация в експлоатация, с местонахождение ПИ с идентификатор 55155.508.434 по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик.

Съществуващата система е в експлоатация от 1970 г. Съгласно представената информация, наличието на хладилен агент е 12 t. С настоящото ИП не се променя количеството на хладилния агент.

По време на експлоатацията на кондензаторите ще са необходими допълнителни количества около 3000 м³/годишно сондажна вода за охлаждане, които се осигуряват от съществуващ сондаж с издадено разрешително № 31590021/02.07.2007 г., последно продължено с решение РР-5766/20.06.2024 г. от Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БД ИБР) Пловдив. Разрешеният годишен обем е 12 000 м³/год. и минимално водно количество, при което е възможно изпълнение на дейностите във водоснабдявания обект – 9 000 м³/годишно. Необходимо е разрешеният воден обем да се промени от 12 000 м³ на 15 000 м³/годишно.

Отпадъците, генерирани от реализацията на ИП, ще се третираат съгласно изискванията на нормативните актове, свързани с управление на отпадъците.

Така заявеното ИП не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)* и не подлежи на регламентираната с глава шеста от *ЗООС* процедура по оценка на въздействието върху околната среда, също така и на процедура по реда на глава седма, раздел първи от *ЗООС*.

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 от *Закона за защитените територии*.

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“ по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие*. Най-близко разположената защитена зона е BG0002057 „Бесапарски ридове“, от която имота отстои на повече от 180 м.

Съгласно становище по реда на чл. 155, ал. 1, т. 23 от *Закона за водите (ЗВ)* с изх. № ПУ-01-420(1)/16.05.2025 г. на БД ИБР, ИП е **допустимо** от гледна точка на ПУРБ (2022-2027 г.) и ПУРН (2022-2027 г.) на ИБР, *ЗВ* и подзаконовите нормативни актове към него, при спазване на условията посочени в становището на БД ИБР.

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението и характера** на заявеното ИП, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“, по отношение на: Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитените зони; Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване; Нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони; Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони; Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други ИП, планове, програми и проекти. Настоящото ИП заедно с всички други реализирани, одобрени или в процедура ИП, планове, програми и проекти, няма да окаже отрицателно въздействие.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за така заявеното ИП „Доставка и монтаж на два броя амонячен изпарителен кондензатор В.А.С., модел VXC 185, с кондензаторна мощност 615 kW, хладилен агент R-717-амоняк“, принадлежащи към съществуващата хладилна инсталация в ПИ с идентификатор 55155.508.434 по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, **преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС**.

Настоящото писмо/становище се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо/становище, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

Приложение: Копие на становище с изх. № ПУ-01-420(1)/16.05.2025 г. на БД ИБР за сведение и съобразяване.

С уважение,

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ-Пазарджик

