



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изх. № *ПА-01-200(12)*.....

гр. Пазарджик, *24.04*..... 2024 г.

ДО

Г-Н К

Н

И

ДО

Г-Н Г

Д

Й

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) за изграждане на нов „Бетонен комплектен трансформаторен пост БКТП тип S4000, 20/0.4 kV, 1x800 kVA“ за захранване на съществуващ обект „Сграда за търговия с идентификатор 55155.54.51.1“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 55155.54.51, м. Татар Мезар по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-200/19.04.2024 г. и допълнителна информация от 23.04.2024 г.

Във връзка с Ваше уведомление по чл. 4, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС)*(посл. изм. ДВ. бр. 9 от 30 Януари 2024 г.), което се приема и като уведомление по чл. 10, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)*(посл. изм. и доп., ДВ. бр. 106 от 15 Декември 2021 г.), на основание чл. 6а, т. 2 от същата наредба, Ви уведомявам следното:

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Предмет на ИП е за изграждане на нов „Бетонен комплектен трансформаторен пост БКТП тип S4000, 20/0.4 kV, 1x800 kVA“ за захранване на съществуващ обект „Сграда за търговия с идентификатор 55155.54.51.1“ в ПИ с идентификатор 55155.54.51 /УПИ II-5, безвредна промишленост, търговия и услуги/, м. Татар Мезар по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик. Съгласно данни на Кадастрално-административната информационна система на Агенцията по геодезия, картография и кадастр, имотът с идентификатор 55155.54.51 е урбанизирана територия, с начин на трайно ползване НТП За търговски обект, комплекс и с площ 7330 м². В него има съществуващ обект, представляващ едноетажна сграда с идентификатор 55155.54.51.1, функционално предназначение: Сграда за търговия и застроена площ 2359 м², който не е присъединен към електрическата мрежа.

Бетонните комплектни трансформаторни постове 20/0,4 kV, тип "БМ" представляват готова за работа монолитна бетонна комплектна разпределителна уредба, пригодена за пренасяне и монтиране на избрания терен и комплектована с необходимото електрооборудване.

Параметри на бетонната обвивка:

Габаритни размери и тегло: дължина - 425 см; широчина - 260 см; височина - 315 см; застроена площ - 11,05 м²; височина над терена - 269 см; тегло на стоманобетонения корпус - 12,700 тона. Допуските на габаритните размери са ± 20 мм. Допускът за тегло е $\pm 5\%$. Степен на защита на обвивката на БКТП - IP-33, съгласно EN 60529; Клас на обвивката - 10K съгласно т. 4.10.2 на EN 62271-202.

Бетонният корпус е изпълнен като монолитен блок от бетон C35/45, с добавка за водоуплътност Sika ViscoCrete-5, което включва основа (фундамент) и стени.

В БКТП са обособени четири съставни единици - разпределителна уредба средно напрежение (РУСрН) 20 kV - ЕР Юг; разпределителна уредба средно напрежение (РУСрН) 20 kV - Потребител, трансформаторно помещение и разпределителна уредба ниско напрежение (РУНН).

БКТП са предназначени за захранване с електрическа енергия на жилищни, обществени, производствени и селскостопански сгради и комплекси. Предвидени са за монтаж на открито, като самостоятелно разположени сгради.

Осигуряват трансформиране на захранващото напрежение от 10 kV или 20 kV на 0,4/0,231 kV, 50 Hz и разпределянето му към консуматорите.

Отпадъците, генерирани от реализацията на ИП и експлоатацията на обекта /строителни и битови/, ще се съхраняват и управляват съгласно утвърдените нормативни изисквания за дейности с отпадъци.

Така заявеното ИП не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)* и не подлежи на регламентираната с глава шеста от *ЗООС* процедура по оценка на въздействието върху околната среда.

ИП не попада в границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 от *Закона за защитените територии*.

ИП не попада в границите на защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“. Най-близко разположената защитена зона е BG0000578 „Река Марица“, от която ИП отстои на повече от 120 м.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявеното ИП, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“, по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитените зони;
- Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване;
- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони;
- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
- Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други ИП, планове, програми и проекти. Настоящото ИП заедно с всички други реализирани, одобрени или в процедура ИП, планове, програми и проекти, няма да окаже отрицателно въздействие.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за така заявеното ИП за изграждане на нов „Бетонен комплектен трансформаторен пост БКТП тип

S4000, 20/0.4 кV, 1x800 кVA“ за захранване на съществуващ обект „Сграда за търговия с идентификатор 55155.54.51.1“ в ПИ с идентификатор 55155.54.51, м. Татар Мезар по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, **преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо/становище се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо/становище, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

С уважение,

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ-Пазарджик

