



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изм. № ПД-01-213/131.....

гр. Пазарджик, 14.05..... 2024 г.

ДО

„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И

КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ“ ЕООД - ПАЗАРДЖИК

ГР. ПАЗАРДЖИК

УЛ. „ВТОРИ ЯНУАРИ“ № 6

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Изготвяне на обосновка за водовземане на подземни води чрез 1 (един) съществуващ кладенец СК2 за допълнително питейно-битово водоснабдяване на гр. Септември, намиращ се в имот с идентификатор 66439.4.191, м. Гювенджово, землище на с. Симеоновец, общ. Септември, обл. Пазарджик“, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-213/30.04.2024 г.

Във връзка с Ваше уведомление по чл. 4, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС)*(посл. изм. ДВ. бр. 9 от 30 Януари 2024 г.), което се приема и като уведомление по чл. 10, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)*(посл. изм. и доп., ДВ. бр. 106 от 15 Декември 2021 г.), на основание чл. 6а, т. 2 от същата наредба, Ви уведомявам следното:

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

ИП предвижда изготвяне на обосновка за водовземане на подземни води чрез 1 (един) съществуващ кладенец СК2 за допълнително питейно-битово водоснабдяване на гр. Септември, намиращ се в имот с идентификатор 66439.4.191, м. Гювенджово, землище на с. Симеоновец, общ. Септември, обл. Пазарджик.

СК2 е разположен в имота при точка с географски координати в система WGS84:

северна ширина: 42°11'33.912"

източна дължина: 24°07'58.000"

кота на устието: 239.50 м.

За СК2 (ТК по разрешително) е издадено разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения № 31510581/03.10.2017 г. с краен срок на действие 03.10.2022 г., което е прекратено.

За тръбните кладенци СК1 и СК2 има внесена преписка за провеждане на процедура по учредяване на СОЗ с вх. № СОЗ-5 от 12.04.2017 г., която също е прекратена.

С настоящото ИП се предвижда водовземане от съществуващо водовземно съоръжение (СК2), както и учредяване на СОЗ около СК2 и СК1, съгласно разпоредбите на *Наредба № 3/16.10.2000 г.*

СК2 е с дълбочина 29,0 м. и служи за обезпечаване на необходимите водни количества за водоснабдяване на южните части на гр. Септември и с. Злокучене.

Необходимите водни количества от СК2 са 320000 m³ подземни води от СК2, разпределени сравнително равномерно през отделните месеци с превес на летните. Средноденонощният и средногодишен дебит на СК2 е $Q = 10.14 \text{ l/s} = 876.71 \text{ m}^3/\text{d}$.

В заявлението до Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БД ИБР) тези показатели за закръглени на $Q = 10.00 \text{ l/s} = 864.00 \text{ m}^3/\text{d}$. Този дебит е по-малък от определения локален експлоатационен ресурс на СК2, който възлиза на 32.02 l/s за период $t_e = 1$ денонощие. Максималният дебит, който ще се експлоатира кладенецът в прекъснат режим е $Q_{\text{max}} = 17.0 \text{ l/s}$, колкото е дебитът на монтираната потопяема помпа.

Отпадъчните води на гр. Септември се отвеждат в градската канализация, а където такава не е изградена – в изгребни ями, а в с. Злокучене в изгребни ями.

Не се налага изграждане на нова техническа инфраструктура, както и на други спомагателни и поддържащи дейности.

Така заявеното ИП не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)* и не подлежи на регламентираната с глава шеста от *ЗООС* процедура по оценка на въздействието върху околната среда.

ИП не попада в границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 от *Закона за защитените територии*.

ИП не попада в границите на защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“. Най-близко разположената защитена зона е BG0000578 „Река Марица“, от която ИП отстои на повече от 3.84 км.

Съгласно становище по реда на чл. 155, ал. 1, т. 23 от *Закона за водите (ЗВ)* с изх. № ПУ-01-390(1)/10.05.2024 г. на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БД ИБР), ИП е допустимо от гледна точка на ПУРБ (2016-2021 г.) и ПУРН (2022-2027 г.) на ИБР, ЗВ и подзаконовите нормативни актове към него, при спазване на условията посочени в становището на БД ИБР.

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението и характера** на заявеното ИП, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“, по отношение на: Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитените зони; Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване; Нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони; Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони; Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други ИП, планове, програми и проекти. Настоящото ИП заедно с

всички други реализирани, одобрени или в процедура ИП, планове, програми и проекти, няма да окаже отрицателно въздействие.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за така заявеното ИП „Изготвяне на обосновка за водовземане на подземни води чрез 1 (един) съществуващ кладенец СК2 за допълнително питейно-битово водоснабдяване на гр. Септември, намиращ се в имот с идентификатор 66439.4.191, м. Гювенджово, землище на с. Симеоновец, общ. Септември, обл. Пазарджик“, преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо/становище се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо/становище, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

Приложение: Копие на становище с изх. № ПУ-01-390(1)/10.05.2024 г. на БД ИБР.

С уважение,

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ-Пазарджик

