



Изм. № ПД-01-2264-14/.....

гр. Пазарджик, 03.09..... 2018 г.

ДО

ИНЖ. АТАНАС УЗУНОВ

УПРАВИТЕЛ НА „ВИК В ЛИКВИДАЦИЯ“ ЕООД

ГР. ПАЗАРДЖИК

УЛ. „ВТОРИ ЯНУАРИ“ № 6

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Изготвяне на обосновка за водовземане на подземни води от 3 (три) броя каптирани извори „Офицерски бук“, Линчов чучур“ и „Лещака“, за питейно-битово водоснабдяване на с. Паталеница, намиращи се в поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 55556.191.34 (КЕИ „Офицерски бук“ и Линчов чучур“) и 55556.18.9 (КЕИ „Лещака“), по КККР на с. Паталеница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-2264/09.08.2018 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УЗУНОВ,

Във връзка с внесеното уведомление с вх. № ПД-01-2264/09.08.2018 г. за горесцитираното ИП, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)* (посл. изм. и доп. ДВ. бр. 3 от 5 Януари 2018 г.), което може да бъде прието като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

ИП предвижда изготвяне на обосновка за водовземане на подземни води от 3 (три) броя каптирани извори „Офицерски бук“, Линчов чучур“ и „Лещака“, за питейно-битово водоснабдяване на с. Паталеница, намиращи се в поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 55556.191.34 (КЕИ „Офицерски бук“ и Линчов чучур“) и 55556.18.9 (КЕИ „Лещака“), по КККР на с. Паталеница. ИП е във връзка с получаване на разрешително за водоползване от Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ – Пловдив.

Годишното водно количество, което се осигурява и може да се осигурява за питейно-битово водоснабдяване от трите извора, е следното:

- КЕИ „Линчов чучур“ - $Q_{пр} = 20\,814 \text{ м}^3/\text{годишно}$;
- КЕИ „Офицерски бук“ - $Q_{пр} = 15\,768 \text{ м}^3/\text{годишно}$;
- КЕИ „Лещака“ - $Q_{пр} = 63\,072 \text{ м}^3/\text{годишно}$;

Средноденоношното водно количество се разпределя, както следва:

- КЕИ „Линчов чучур“ – $Q_{ср \text{ ден}} = 0.66 \text{ л/с}$ ($Q_{ср \text{ ден}} = 57.02 \text{ м}^3/\text{д}$);
- КЕИ „Офицерски бук“ – $Q_{ср \text{ ден}} = 0.50 \text{ л/с}$ ($Q_{ср \text{ ден}} = 43.20 \text{ м}^3/\text{д}$);
- КЕИ „Лещака“ – $Q_{ср \text{ ден}} = 2.00 \text{ л/с}$ ($Q_{ср \text{ ден}} = 172.80 \text{ м}^3/\text{д}$);

Географски координати на каптираните извори:

КЕИ „Линчов чучур“:

N 42° 06'37.577"

E 24° 09'42.570"

Кота: 1067.5

КЕИ „Офицерски бук“:

N 42° 07'02.529"

E 24° 10'00.484"

Кота: 847.5

КЕИ „Лещака“:
N 42° 07'00.117"
E 24° 10'23.626"
Кота: 658.0

Така заявеното ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)* и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и екологична оценка (ЕО).

Имотите, в които са разположени каптираните извори, предмет на ИП, не попадат в границите на защитени зони от националната екологична мрежа НАТУРА 2000, съгласно *Закона за биологичното разнообразие*, както и в границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 от *Закона за защитените територии*. Най-близко разположената защитена зона е BG0001386 „Яденица“, от която имотите отстоят на не по-малко от 0.57 км.

Съгласно становище по реда на чл. 155, ал. 1, т. 23 от *Закона за водите (ЗВ)* с изх. № ПУ-01-566/1/27.08.2018 г. на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“, ИП е допустимо от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР и постигане целите на околната среда, при спазване на условията посочени в становището на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС Ви* уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното ИП „Изготвяне на обосновка за водовземане на подземни води от 3 (три) броя каптирани извори „Офицерски бук“, Линчов чучур“ и „Лещака“, за питейно-битово водоснабдяване на с. Паталеница, намиращи се в ПИ с идентификатори 55556.191.34 (КЕИ „Офицерски бук“ и Линчов чучур“) и 55556.18.9 (КЕИ „Лещака“), по КККР на с. Паталеница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от *Наредбата за ОС*.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

Приложение: Копие на становище с изх. № ПУ-01-566/1/27.08.2018 г. на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БД ИБР).

С уважение,

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ-Пазарджик

