



## РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изх. № *ПД-01-2295-(4)*...

гр. Пазарджик, *07.09.* 2018 г.

ДО СЕРЬОЖА ЛАЗАРОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО

ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО, СЕЛО ЛЕСИЧОВО, УЛ. „НИКОЛА ЧОЧКОВ“ № 11-13

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Реконструкция, рехабилитация и доизграждане на вътрешната водопроводна мрежа и изграждане на главни колектори за дъждовни води в с. Калугерово“, община Лесичово, обл. Пазарджик, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-2295/21.08.2018 г. от община Лесичово

### УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЛАЗАРОВ,

Във връзка с внесеното уведомление с вх. № ПД-01-2295/21.08.2018 г. за горесцитираното инвестиционно предложение на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.)*, което може да бъде прието като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

ИП предвижда реконструкция, рехабилитация и доизграждане на вътрешната водопроводна мрежа и изграждане на главни колектори за дъждовни води в с. Калугерово, община Лесичово, обл. Пазарджик, съгласно идейна схема на водопроводната мрежа, съблюдаваща одобрения през 2004 година проект и запазваща основните главни клонове и връзката с изградените в груб строеж водоем 500 м<sup>3</sup>. Дължината на предвидената за изграждане водопроводна мрежа, без дължината на сградните водопроводни отклонения, е 20338 м. Дъждовните колектори ще се изградят по:

- Ул. „1-ва“ – Главен клон I, Главен клон II, Главен клон III
- Ул. „19-та“ – Главен клон IV
- Ул. „24-та“ – Главен клон V, Главен клон VI, Главен клон VII, Главен клон VIII и Главен клон IX

Предвидени са за изграждане и уличните оттоци по трасетата на колекторите. По широката част на ул. „1-ва“ са предвидени двойни улични оттоци.

По улица „13-та“ има изграден бетонов колектор ф1000. Преди започване изпълнението на колектора ще се разкрие съществуващия канал при РШ15, за да се установи неговото заложение и физическо състояние и тогава, при необходимост, ще се премине към неговата подмяна.

Предвидено е и изместване на съществуващия колектор по ул. „20-та“ от РШ6 на Главен клон IV, но то ще се реализира след почистване на шахтата от наноси, установяване

на точната кота дъно и разкриване на този колектор, преди преминаването му през напоителния канал.

Предвидена е рехабилитация на канавките по ул. „24-та“ – от ОТ244 до ОТ234, включваща почистване на съществуващите водостоци по тях, доизкопаване, където е необходимо и облицоването им със стоманобетонни елементи ЕО-1,0-100.

При изпълнение на инвестиционното предложение ще се генерират строителни отпадъци резултат от строителните дейности. Образованите отпадъци ще бъдат класифицирани по реда на Наредба № 2 от 23.07. 2014 г. за класификация на отпадъците и третираны съгласно „План за управление на строителните отпадъци“ във връзка с Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влягане на рециклирани строителни материали.

Така заявеното ИП не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на *Закона за опазване на околната среда и не подлежи на регламентираните с глава шеста от Закона процедури по оценка на въздействието върху околната среда и екологична оценка.*

ИП е допустимо по смисъла на чл. 12, ал. 5 от *Наредбата за ОС*, съгласно становището на Басейнова дирекция „Източнoбеломорски район“ (изх. № ПУ-01-594 (1)/31.08.2018 г.).

Площадката на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*, както и в границите на защитени зони по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие*.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП, при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното ИП „Реконструкция, рехабилитация и доизграждане на вътрешната водопроводна мрежа и изграждане на главни колектори за дъждовни води в с. Калугерово“, община Лесичово, обл. Пазарджик е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от *Наредбата за ОС*.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта** от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

**Приложение:** Становището на Басейнова дирекция „Източнoбеломорски район“ с изх. № ПУ-01-594 (1)/31.08.2018 г. – 1 лист.

С уважение,

**КОСТАДИН ГЕШЕВ**  
*Директор РИОСВ-Пазарджик*

