



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изх. № 170-01-231-(2)...

гр. Пазарджик, 16.05. 2024 г.

ДО

„ЕН ДЖИ ИНТЕРТРЕЙД“ ООД

ГР. ПАЗАРДЖИК

УЛ. „СТРАНДЖАТА“ № 21

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Външно ел. захранване на обект: „Фотоволтаична централа“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 46749.503.1475, по КККР на с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-231/14.05.2024 г. и допълнителна информация от 15.05.2024 г.

Във връзка с Ваше уведомление по чл. 4, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС)* (посл. изм. ДВ. бр. 9 от 30 Януари 2024 г.), което се приема и като уведомление по чл. 10, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)* (посл. изм. и доп., ДВ. бр. 106 от 15 Декември 2021 г.), на основание чл. 6а, т. 2 от същата наредба, Ви уведомявам следното:

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Предмет на ИП е ново външно ел. захранване на обект: „Фотоволтаична централа“ в ПИ с идентификатор 46749.503.1475, по КККР на с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик. Съгласно данни на Кадастрално-административната информационна система на Агенцията по геодезия, картография и кадастр, имотът с идентификатор 46749.503.1475 (УПИ VI-1475, кв. 56А) е урбанизирана територия, с начин на трайно ползване Ниско застрояване (до 10 м) и с площ 900 м². От гл. арх. на Община Пазарджик е издадено разрешение за строеж № 56/14.03.2024 г. за „Фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност до 30 kWp“ в ПИ с идентификатор 46749.503.1475, по КККР на с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик.

Кабелната линия ще захранва фотоволтаичната електроцентрала в ПИ с идентификатор 46749.503.1475. Трасето на КЛ започва от УПИ VI-1475 /ПИ 46749.503.1475 по КККР/, в кв. 56А по плана на с. Мало Конаре и се насочва на изток по южния тротоар на улица с о.т. 119-281 с дължина около 55 м, след което пресича същата улица и се насочва на север по западния тротоар на улица с о.т. 281-278 с дължина около 49 м, след което пресича улица с о.т. 278-1277 и след около 10 м достига до съществуващ СБ стълб № 8, извод „Б“, ТП/БКТП МТП 12 Мало Конаре, извод ВС Зел. Градини. Дължината на кабелната линия ще е 170 л.м.

За трасето е издадено Решение VI, взето с Протокол № 2 от 08.03.2024 г. от главен архитект на община Пазарджик, за трасе на кабелна линия НН за присъединяване на ФЕЦ, с приложена скица № 132/19.02.2024 г. с нанесено трасе на КЛ.

Предвижда се полагане на кабел тип САВТ 4x35 в гофрирана тръба и в изкоп с дълбочина 0,8/0,4 м под тротоар и 1,1/0,4 м при пресичане на улиците.

Отпадъците, генерирани при строителството на ИП (земни маси) ще се използват за обратен насип на изкопа.

Така заявеното ИП не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)* и не подлежи на регламентираната с глава шеста от *ЗООС* процедура по оценка на въздействието върху околната среда.

ИП не попада в границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 от *Закона за защитените територии*.

ИП не попада в границите на защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“. Най-близко разположената защитена зона е BG0000426 „Река Луда Яна“, от която ИП отстои на повече от 2.47 км.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявеното ИП, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“, по отношение на: Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитените зони; Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване; Нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони; Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони; Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други ИП, планове, програми и проекти. Настоящото ИП заедно с всички други реализирани, одобрени или в процедура ИП, планове, програми и проекти, няма да окаже отрицателно въздействие.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за така заявеното ИП „Външно ел. хранване на обект: „Фотоволтаична централа“ в ПИ с идентификатор 46749.503.1475, по КККР на с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от *Наредбата за ОС*.

Настоящото писмо/становище се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо/становище, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

С уважение,

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ-Пазарджик

