



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изх. № ПА-01-2375

гр. Пазарджик, 29.06 2016 г.

ДО

Г-Н ТОДОР ПОПОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

ГР. ПАЗАРДЖИК, БУЛ. „БЪЛГАРИЯ“ № 2

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

Относно: Инвестиционно предложение „Изместване на кабелна линия“ и свързания с него Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) в ПИ с № 067069, местност „През ирима“, землище на с. Сарая, община Пазарджик, област Пазарджик, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-2375/22.06.2016 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПОПОВ,

Във връзка с внесената от Вас с вх. № ПД-01-2375/22.06.2016 г. на РИОСВ – Пазарджик документация, която приемаме като уведомление по чл. 10, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.)*, относно горесцитираното инвестиционно предложение и свързания с него Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за изместване на кабелна линия в ПИ с № 067069, землище на с. Сарая, община Пазарджик, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за ОС*, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Изместване на кабелна линия“ и свързания с него Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) в ПИ с № 067069, местност „През ирима“, землище на с. Сарая, община Пазарджик, област Пазарджик, попадат в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Трасето на кабелната линия започва от съществуващ мачтов ТП на ВЕЛ 20 kV „Сарая“, разположен в ПИ с № 067069 – пасище, мера, пресича ПИ с № 067055 – напоителен канал и ПИ с № 067054 – полски път и навлиза отново в ПИ с № 067069, където достига до нов стълб.

С разработеният ПУП – ПП е предвидено да се измести част от съществуваща кабелна линия, попадаща в ПИ с № 067069, землище на с. Сарая, община Пазарджик. Въздушният електропровод в този участък ще се демонтира и ще се положи подземно, в изкопи с дълбочина 0,9 м. Дължината на трасето е 230 м. и попада изцяло в имоти общинска собственост.

Трасето на оптичния кабел, предмет на ПУП - ПП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*, както и в границите на защитени зони по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие*.

С горесцитираното ИП „Изместване на кабелна линия“ и свързания с него ПУП – ПП, не се очертава рамка за бъдещо развитие на инвестиционното предложение от позициите на Приложение № 1 и 2 на *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)* и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на така заявеното ИП „Изместване на кабелна линия“ и свързания с него ПУП – ПП, при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за инвестиционно предложение „Изместване на кабелна линия“ и свързания с него Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) в ПИ с № 067069, местност „През ирима“, землище на с. Сарая, община Пазарджик, област Пазарджик, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от *Наредбата за ОС*.

Настоящото се отнася за конкретно заявеното ИП и свързания с него ПУП - ПП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

В случаи на промяна в настоящето ИП и свързания с него ПУП - ПП или на някои от обстоятелствата, при които е издадено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

С уважение,

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ – Пазарджик

