



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изх. № ПД-01-2387-11/.....

гр. Пазарджик, 11.10.2018 г.

ДО

ИНЖ. ЯВОР МИТЕВ

ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ

ГР. СЕПТЕМВРИ, ОБЩ. СЕПТЕМВРИ, ОБЛ. ПАЗАРДЖИК

УЛ. „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“ № 37А

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа на с. Долно вършило, общ. Септември, обл. Пазарджик“, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-2387/08.10.2018 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИТЕВ,

Във връзка с внесеното уведомление с вх. № ПД-01-2387/08.10.2018 г. за горесцитираното ИП, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)*(посл. изм. и доп. ДВ. бр. 3 от 5 Януари 2018 г.), което може да бъде прието като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Водопроводът ще започне от изградения до водостока Ø1600 нов довеждащ водопровод ПЕВП Ø90, който ще бъде продължен от ПЕВП (полиетилен висока плътност) Ø90 на лепени връзки при въздушно преминаване през водостока под АМ "Тракия" до от 4 и от там да бъде изградена уличната водопроводна мрежа с обща дължина 3150 м. Предвиден е един главен клон и 12 второстепенни, с работно налягане 1.0 mPa. Предвижда се монтаж на общо 17 броя нови спирателни кранове (СК) Ø80 на местата на връзката на новопроектирания и съществуващия водопровод, и при връзките на второстепенните клонове с главния клон. СК ще бъдат сомоочистващи се с охранителна гарнитура. На отклоненията от главния водопровод са предвидени СК Ø80. Предвижда се монтаж на нови 20 броя надземни ПХ Ø80. По трасето на главния клон и второстепенните клонове са предвидени да се изпълнят СВО. Новият водопровод ще се положи в уличното платно до срещуположния бордюр спрямо съществуващия водопровод с цел минимално ограничаване на водоподаването към абонатите по време на строителството. В началото на регулацията е предвиден СК Ø80. Вътре в кварталите са предвидени необходимия брой СК и СВО Ø32 с Тр. СК с охранителна гарнитура за всеки един имот. Изкопните работи ще се изпълняват ръчно и машинно, ще бъдат със средна дълбочина до 1.50 м. Изкопът ще е с ширина от 0.6 до 0.8 м, позволяваща добра подготовка на дъното и извършване на монтажните работи. Тръбите ще се положат на 10 см пясъчна основа и пясъчно покритие от 10 см, ще бъдат трамбовани. Обратният насип ще бъде от баластра. Предвидено е уличните настилки да бъдат възстановени (асфалт) след изпълнение на СМР. Излишните

земни маси да бъдат извозени и депонирани на подходящи за целта места, съгласно ПУСО (план за управление на строителните отпадъци).

Отпадъците, формирани при реализацията на ИП, ще се управляват съгласно разпоредбите на *Закона за управление на отпадъците*.

Така заявеното ИП не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на *Закона за опазване на околната среда* и не подлежи на регламентираните с глава шеста от *Закона* процедури по оценка на въздействието върху околната среда и екологична оценка.

Новият водопровод, предмет на ИП, не попада в границите на защитени зони от националната екологична мрежа НАТУРА 2000, съгласно *Закона за биологичното разнообразие*, както и в границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 от *Закона за защитените територии*. Най-близко разположената защитена зона е BG0000304 „Голак“, от която новия водопровод отстои на не по-малко от 1.30 км.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното ИП „Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа на с. Долно вършило, общ. Септември, обл. Пазарджик“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от *Наредбата за ОС*.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

С уважение,

КОСТАДИН ГЕЕНЕВ
Директор на РИОСВ-Пазарджик

